

Projekt: Neubau 2-fach Sporthalle Klöcknerstraße
Bauherr: Stadt Werne, Kommunalbetriebe

Projekt-Nr. 4078

Türenliste Innentüren 17.07.2026

Id. Nr.		Etage	Raum-Nr.	Raumnutzung	Tür-Nr.	LV Innentüren	Robbau- richtmaß		Durchgangs-Lichte Mindestmaß in m		Wand		Anforderungen			SchließGruppe			DIN-Anschl.	Flügel- Anzahl	Seitenlicht	Oberlicht	Zarge				Türblatt				Beschläge				Beschriftung	Bemerkungen	Pos.Nr.							
Id. Nr.			Raum-Nr.	Raumnutzung	Tür-Nr.	Pos.-Nr.	Breite	Höhe	Breite2	Höhe2	Wand- stärke	Wandart	Wandaufbau	Brand- / Rauchs.	Schalls.	Nassraum	Verein	Lehrer	General	DIN- Anschlag	Flügel- anzahl	Seitenlicht	Oberlicht	Zargen- typ	Farbe	Breite links	Breite rechts	Breite oben	Oberfläche	Farb2	Türblatt- kante	Dicke	Einlage	Lüftungs- schlitz	Drücker-/ Wechselga- rn.	Schließer	Antrieb	Schloss	Bandtyp	Beschriftung	Bemerkung	Pos. Nr.		
Edrggeschoss																																												
1		EG	00.15	Pumi	T.00.PM.01		1,010	2,135	0,900	2,100	0,20	STB	I-STB-20_tr	-	-	-	X	X	X	R	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	-	D/D	-	-	PZ/PF	PuMi	Beanspruchungsgruppe E				
2		EG	00.21	Regie/1.Hilfe	T.00.RG.01		1,010	2,135	0,900	2,100	0,20	STB	I-STB-20_tr	-	-	-	X	X	X	L	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	-	D/D	-	-	PZ/PF	Regie	Beanspruchungsgruppe E				
3		EG	00.05	Umkleide barr.	T.00.UM.01		1,010	2,135	0,900	2,100	0,20	STB	I-STB-20_tr	-	-	-	X	X	X	R	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	2 cm	D/D	-	-	PZ/PF	Umkleide barr.	Beanspruchungsgruppe E				
4		EG	00.07	Umkleide H	T.00.UM.02		1,010	2,135	0,900	2,100	0,20	STB	I-STB-20_tr	-	-	-	X	X	X	L	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	2 cm	D/D	1 OTS	-	PZ/PF	Umkleide H	Beanspruchungsgruppe E				
5		EG	00.09	Umkleide H	T.00.UM.03		1,010	2,135	0,900	2,100	0,20	STB	I-STB-20_tr	-	-	-	X	X	X	R	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	2 cm	D/D	1 OTS	-	PZ/PF	Umkleide H	Beanspruchungsgruppe E				
6		EG	00.12	Umkleide D	T.00.UM.04		1,010	2,135	0,900	2,100	0,20	STB	I-STB-20_tr	-	-	-	X	X	X	L	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	2 cm	D/D	1 OTS	-	PZ/PF	Umkleide D	Beanspruchungsgruppe E				
7		EG	00.14	Umkleide D	T.00.UM.05		1,010	2,135	0,900	2,100	0,20	STB	I-STB-20_tr	-	-	-	X	X	X	R	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	2cm	D/D	1 OTS	-	PZ/PF	Umkleide D	Beanspruchungsgruppe E				
8		EG	00.23	Umkl. Leh. D	T.00.UM.06		1,010	2,135	0,900	2,100	0,20	STB	I-STB-20_tr	-	-	-	X	X	X	R	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	2cm	D/D	1 OTS	-	PZ/PF	Umkleide Leh. D	Beanspruchungsgruppe E				
9		EG	00.22	Umkl. Leh. H	T.00.UM.07		1,010	2,135	0,900	2,100	0,20	STB	I-STB-20_tr	-	-	-	X	X	X	L	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	2cm	D/D	1 OTS	-	PZ/PF	Umkleide Leh. H	Beanspruchungsgruppe E				
10		EG	00.01/0.VF1	Foyer/Flur	T.00.FL.01		1,700	2,900	1,050	2,100	0,24	STB	I-STB-24_tr	-	-	-	-	-	-	R	1	X	X	Holz-SZ	Kiefer, Silikatlasur weiß	0,07	0,07	0,07	Echtholzfurnier	Kiefer, Silikatlasur weiß	stumpf	7	Glas	-	D/D	1 OTS FLA/FSA	-	BZ	-	-	-	Sicherheitsmarkierung gem. DIN EN 17210 mit Lasertechnik aufgebracht, siehe Detail, Beanspruchungsgruppe E		
11		EG	0.VF1/00.TH2	Flur / TH 2	T.00.FL.02		1,800	2,900	1,050	2,100	0,20	STB	I-STB-20_tr	T 30 RS	-	-	-	-	-	L	1	X	X	Holz-SZ	Kiefer, Silikatlasur weiß	0,07	0,07	0,07	Echtholzfurnier	Kiefer, Silikatlasur weiß	stumpf	7	Glas	-	D/D	1 OTS FLA	-	BZ	-	-	-	Sicherheitsmarkierung gem. DIN EN 17210 mit Lasertechnik aufgebracht, siehe Detail, Beanspruchungsgruppe E		
12		EG	00.TH1/0.01	Treppenhauts1/Foyer	T.00.TR.01		4,825	2,900	1,200	2,100	0,24	STB	I-STB-24_tr	T 30 RS	-	-	-	-	-	R	1	X	X	Holz-SZ	Kiefer, Silikatlasur weiß	0,07	0,07	0,07	Echtholzfurnier	Kiefer, Silikatlasur weiß	stumpf	7	Glas	-	D/D	1 OTS FLA/FSA	-	BZ	-	-	-	Sicherheitsmarkierung gem. DIN EN 17210 mit Lasertechnik aufgebracht, siehe Detail, Beanspruchungsgruppe E		
13		EG	00.TH1	Schacht hinter Aufzug	T.00.TR.02		0,840	1,270	0,800	1,200	0,24	STB	I-STB-24_tr	T 30 RS	-	-	-	-	-	X	L	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	-	K/D	-	-	PZ	-	-	Beanspruchungsgruppe E		
14		EG	00.06	WC Uni	T.00.WC.01		1,010	2,135	0,900	2,100	0,20	STB	I-STB-20_tr	-	-	-	X	X	X	R	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	6 cm	D/D	OTS	-	DR / B	WC	-	-	Beanspruchungsgruppe E		
15		EG	00.11	WC D	T.00.WC.02		1,010	2,135	0,900	2,100	0,20	STB	I-STB-20_tr	-	-	-	X	-	-	L	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	2cm	D/D	OTS	-	BZ	WC Damen	-	-	Beanspruchungsgruppe E		
16		EG	00.10	WC H	T.00.WC.03		1,010	2,135	0,900	2,100	0,20	STB	I-STB-20_tr	-	-	-	X	-	-	R	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	2cm	D/D	OTS	-	BZ	WC Herren	-	-	Beanspruchungsgruppe E		
17		EG	00.17	NSHW	T.00.TE.01		1,010	2,135	0,900	2,100	0,20	STB	I-STB-20_tr	-	-	-	-	-	X	R	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	-	D/D	-	-	PZ	NSHW	-	-	Beanspruchungsgruppe E		
18		EG	00.16	Alarmierung	T.00.TE.02		1,010	2,135	0,900	2,100	0,20	STB	I-STB-20_tr	T30	-	-	-	-	-	X	L	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	-	D/D	OTS	-	PZ	Alarmierung	-	-	Beanspruchungsgruppe E	
19		EG	00.02	Sibel	T.00.TE.03		1,010	2,135	0,900	2,100	0,15	GK	GK 2-Lagen 15	T30	-	-	-	-	-	X	R	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	-	D/D	OTS	-	PZ	Sibel	-	-	Beanspruchungsgruppe E	
Obergeschoss																																												
19		OG	01.02	Mehrzweckraum 1	T.01.MZ.01.A		1,010	2,135	0,900	2,100	0,24	STB	I-STB-24_tr	T30 RS	SSK 3	-	X	X	X	R	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	-	D/D	OTS	-	PZ/PF	Mehrzweckraum 1	SFR, Sicherheitsmarkierung gem. Unfallklasse, Beanspruchungsgruppe E				
20		OG	01.02	Mehrzweckraum 1	T.01.MZ.01		1,010	2,135	0,900	2,100	0,24	STB	I-STB-24_tr	T30 RS	SSK 3	-	X	X	X	R	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	-	D/D	OTS	-	PZ/PF	Mehrzweckraum 1	SFR, Sicherheitsmarkierung gem. Unfallklasse, Beanspruchungsgruppe E				
21		OG	01.02a	Mehrzweckraum 2	T.01.MZ.02		1,010	2,135	0,900	2,085	0,20	STB	I-STB-20_tr	D55	SSK 3	-	X	X	X	R	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	-	D/D	OTS	-	PZ/PF	Mehrzweckraum 2	SFR, Sicherheitsmarkierung gem. Unfallklasse, Beanspruchungsgruppe E				
22		OG	01.03	Mehrzweckraum 3	T.01.MZ.03		1,010	2,135	0,900	2,085	0,20	STB	I-STB-20_tr	D55	SSK 3	-	X	X	X	R	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	-	D/D	OTS	-	PZ/PF	Mehrzweckraum 3	SFR, Sicherheitsmarkierung gem. Unfallklasse, Beanspruchungsgruppe E				
23		OG	01.04	Geräteraum	T.01.MZ.05		2,000	2,135	1,900	2,085	0,20	STB	I-STB-20_tr	-	SSK 2	-	X	X	X	R/L	2	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	-	D/D	-	-	PZ/PF	Geräteraum	Beanspruchungsgruppe E				
24		OG	01.04	Geräteraum	T.01.MZ.06		2,000	2,135	1,900	2,085	0,20	STB	I-STB-20_tr	-	SSK 2	-	X	X	X	R/L	2	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	2 cm	D/D	-	-	PZ/PF	Geräteraum	Beanspruchungsgruppe E				
25		OG	01.UM.01	Umkleide H	T.01.UM.01		1,010	2,135	0,900	2,085	0,20	STB	I-STB-20_tr	D55	-	X	X	X	X	R	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	-	D/D	-	-	PZ/PF	Umkleide H	Beanspruchungsgruppe E				
26		OG	01.UM.01	Umkleide H	T.01.UM.02		1,010	2,135	0,900	2,085	0,20	STB	I-STB-20_tr	D55	-	X	X	X	X	R	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	-	D/D	-	-	PZ/PF	Umkleide H	Beanspruchungsgruppe E				
27		OG	01.UM.02	Umkleide D	T.01.UM.03		1,010	2,135	0,900	2,085	0,20	STB	I-STB-20_tr	D55	-	X	X	X	X	R	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	2 cm	D/D	-	-	PZ/PF	Umkleide D	Beanspruchungsgruppe E				
28		OG	01.UM.02	Umkleide D	T.01.UM.04		1,010	2,135	0,900	2,085	0,20	STB	I-STB-20_tr	-	-	-	X	X	X	L	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	2 cm	D/D	-	-	PZ/PF	Umkleide D	Beanspruchungsgruppe E				
29		OG	01.TE.01	Aufstellraum Lötungsanlage	T.01.TE.01		1,510	2,135	1,410	2,085	0,30	STB	I-STB-30_tr	T30 RS	-	-	X	X	X	R/L	2	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	-	D/D	OTS	-	PZ/PF	Aufstellraum Lötungsanlage	Beanspruchungsgruppe E				
30		OG	01.VF1/1.TH2	Flur TR	T.01.FL.01		1,625	2,800	1,050	2,120	0,24	STB	I-STB-30_tr	T30 RS	-	-	-	-	-	L	1	X	X	St-UZ	Kiefer, Silikatlasur weiß	0,07	0,07	0,07	Echtholzfurnier	Kiefer, Silikatlasur weiß	stumpf	7	Glas	-	D/D	-	-	BZ	Flur TR	SFR, Sicherheitsmarkierung gem. Unfallklasse, Beanspruchungsgruppe E				
31		OG	01.VF1/1.TH2	Flur TR	T.01.FL.02		1,625	2,800	1,050	2,120	0,20	STB	I-STB-20_tr	T30 RS	-	-	X	X	X	R	1	X	X	St-UZ	Kiefer, Silikatlasur weiß	0,07	0,07	0,07	Echtholzfurnier	Kiefer, Silikatlasur weiß	stumpf	7	Glas	-	D/D	-	-	BZ	Flur TR	SFR, Sicherheitsmarkierung gem. Unfallklasse, Beanspruchungsgruppe E				
32		OG	01.DA3	Dachausstieg	T.01.DA.01		1,010	2,135	0,900	2,085	0,20	STB	I-STB-20_tr	-	-	-	X	X	X	R	1	-	-	St-UZ	RAL 7024	0,05	0,05	0,05	Schichtstoff	RAL7024	gefälzt	5	Vollspan	-	D/D	OTS	-	PZ/PF	Dachausstieg	Beanspruchungsgruppe E				

Legende:	PZ = Profilzylinder DR B = Drehriegel mit Besetztanzeige PZ / PF = Schloss m. Panikfunktion EZK = Elektrische Zutrittskontrolle RZ = Blindzylinder GS = Griffstange D/D = Drücker/Drücker D/K = Drücker/Knauf SpM = Sporthallen-Muscheldrücker	OTS = Obertürschließer OTS HM = Obertürschließer mit Haftmagnet (Türverkabelung vom Türbauer) OTS FSA = Obertürschließer mit Feststellanlage I OTS FLA/FSA = Integrierter Obertürschließer mit Feststellanlage und Freilauffunktion SFR = Schließfolgeregler AT = Automatik mit Taster	RS = rauchdicht und selbstschließend D = dichtschießend T 30 = feuerhemmend, dicht- und selbstschließend T 90 = feuerbeständig, dicht- und selbstschließend bei T30, T30 / RS und D: umlaufende Gummi- und Bodendichtung	St-UZ = Stahlfumfassungszarge Holz-SZ = Holzstockzarge St-SHZ = Stahlsparthallenzarge St-BZ = Stahlblockzarge OB=Oberblende	STB = Stahlbeton HRB = Holzrahmenbau BSH = Brettsportholz KS = Kalksandstein GK = Gipskarton
----------	--	---	--	---	--

Produkte:	Türgarnitur: FSB 1023 o. glw. Türbänder: Variant VX Simonswerk o. glw. Türstopper: FSB 383880 o. glw.	OTS = GEZE TS 5000 o. glw. OTS HM = GEZE TS 5000 R-ISM/O o. glw. OTS FSA = GEZE TS 5000 R-ISM o. glw. I OTS FLS/FSA = GEZE Boxer E-ISM o. glw.
-----------	---	---

Ifd. Nr.	Etage	Raum-Nr.	Raumnutzung	Tür-Nr.	LV Innentüren	Rohbau- richtmaß		Durchgangs-lichte Mindestmaß in m		Wand				Anforderungen			Schließgruppe			DIN-Anschl.	Flügel- Anzahl	Seitenlicht	Oberlicht	Zarge				Türblatt				Beschlüge				Beschriftung	Bemerkungen	Pos.Nr						
Ifd. Nr.	Etage	Raum-Nr.	Raumnutzung	Tür Nr.	Pos. -Nr.	Breite	Höhe	Breite2	Höhe2	Wand- stärke	Wandart	Wandaufbau	Brand- / Rauchs.	Schalls.	Nassraum	Verein	Lehrer	General	DIN- Anschlag	Flügel- anzahl	Seitenlicht	Oberlicht	Zargen- typ	Farbe	Breite links	Breite rechts	Breite oben	Oberfläche	Farbe2	Türblatt- kante	Dicke	Einlage	Lüftungs- schlitz	Drücker-/ Wechselga- rn.	Schließer	Antrieb	Schloss	Bandtyp	Beschriftung	Bemerkung	Pos. Nr.			