

Außen

Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade
Wärmeschutzverglasung, Ug 0,6, g 60%
Zwei- / Dreischeibenverglasung
 $U_{wv} = 1,00 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Thermisch getrennte Profile $U_f = 1,40 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Widerstandshemmend: RC3/P6B
Innen VSG

Deckprofile
auf Pfosten und Riegel mit gleicher Tiefe 25 mm
Deckprofile unten/oben druchlaufend vertikale
Deckprofile stoßen gegen horizontale
Deckprofile, Eckbereiche auf Gehrung

Farbe 7021 gem. Bemusterung

Glattblech, 90x 40 x2
Aluminium, mehrfachgekanntet
Farbe gem. Fassde (gem. Bemusterung)

Stahlwinkel L-Form
280 x 120 x 5 mm
Schmelzpunkt $>1000^\circ$, nicht brennbar
thermisch entkoppelt, alle Befestigungsmittel
sowie themische Entkopplungen nicht
brennbar, Pulverbeschichtet, Farbe gem.
Pfosten-Riegel-Fassade

Steinwolle
vlieskaschiert, in Wandbreite d=25 cm
Anwendungskurzzeichen nach DIN 4108-10:
WAB WZ, Wärmeleitfähigkeitsstufe WLS 035
gem. Ang. Bauphysik,
Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501,
Schmelzpunkt $\geq 1000^\circ\text{C}$,
Platten dicht gestoßen und im Verband verlegt,
Befestigung nach Herstellerangaben

dampffoffener Folienabschluss
außen

Glattblech, 90x 80 x 2
Aluminium, mehrfachgekanntet
Farbe gem. Fassde (gem. Bemusterung)

Klemmfeder
Edelstahl

Glattblech, 40 x 40 x 2
Aluminium gekantet
Farbe gem. Pfosten-Riegel-Fassade (gem
Bemusterung)

dampfdichter Folienabschluss
innen

Sichtbeton

Fallrohr DN100
Stahl, 1.-tlg., Hauptentwässerung,
feuerverzinkt
inkl. UK einschl. aller notwendigen
Einbauteile nicht brennbar A1

Innen
Windfang

Index	Datum	Änderung	Autoren

PlanNr. Arch. LSRE_ARC_5_DT_PR_103_B_v

Objekt

Bauherrschaft

Datum, Unterschrift

Planungsbüro

Datum, Unterschrift

Planinhalt

PR-Fassade seitlicher Übergang

VORABZUG

Plannummer

LSRE_ARC_5_DT_PR_103_B_v

Projekt	Fachpl.	LPH	Plantyp	Planinhalt	Plannr.	Index	Status
Datum	Maßstab	Format	gez. von				
15.05.25	1:5	DIN A3	Iw				