



GD-1 Bodenplatte
 Stahlbeton, C30/37 (WU),
 d=60cm im Regelbereich
 d=80cm im Bereich Fahrzeughallen
 d=100cm im Bereich Aufdickung (Achse H/8)
 d=110cm im Bereich Aufdickung (Achse B/1-4)
 gem. Ang. Statik und WU-Konzept

GD-2 Trennlage
Frischbetonverbundfolie in Bereichen mit oberseitigem Bodenaufbau gem. WU-Konzept oder PE-Folie, 2-lagig, in Bereichen ohne oberseitigen Bodenaufbau, seitlich an Bodenplatte hochgezogen

GD-3 Sockelabdichtung
Flüssigabichtung (PMBC) mit Verstärkungseinlage,
in mind. 2 Lagen auftragen,
mind. 30cm (Plasmaß) über OK Gelände und mind.
15cm über Stirnseite der WU-Bodenplatte,
W2.1-E nach DIN 18533-1 gem. Bodengutachten,
Anwendung nach DIN 18533-3
auf abtragend vorbehandeltem Betonuntergrund

GD-4 Perimeterdämmung
XPS, d=14cm,
Anwendungskurzzeichen nach DIN 4108-10: PB/PW dx
Wärmeleitefähigkeitsstufe WLS 037 gem. Ang. Bauphysik
unterhalb der Bodenplatte, sowie vertikal an
erdberührten Außenwänden hier zusätzlich mit Schutzlage
Noppenbahn d=8mm

GD-5 Sauberkeitsschicht
Ortbeton unbewehrt, C8/10, d=10cm, auf Geotextil

GD-6 Bodenaustausch und bauzeitlicher Flächenfilter
Natursteinschotter 0/45-0/60, Proctordichte 100% P_d,
d=30cm im Bodenplatten-Regelbereich
d=50cm in stark beanspruchten Bodenplattenbereichen,
Frostempfindlichkeitsklasse F3
gem. Ang. Bodengutachten,
kapillarbrechende und frostsichere Tragschicht

PlanNr. Arch. LSRE_ARC_5_DT_ME_103_-_v

PlanNr. Arch. LSRE_ARC_5_DT_ME_103_-_v

Objekt	
---------------	--

Datum, Unterschrift

Bauherrschaft

Datum, Unterschrift

Planungsbüro

Planinhalt

Gitterrostabdeckung HA-Raum

VORABZUG

Plannummer

LSRE ARC 5 DT ME 103 - v

Projekt	Fachpl.	LPH	Plantyp	Planinhalt	Plannr.	Index	Status
---------	---------	-----	---------	------------	---------	-------	--------

Datum	Maßstab	Format	gez. von
20.10.25	1:10	DIN A2	mw