

Sandwichpaneel Element Dach
A2-s1 do, U= 0,29 W/(m²K) inkl. Fugeneinfluss
Deckschalen mind. 0,50mm
sichtbare Befestigung, Trepezprofilert, Sickenabstand 250mm
Mineralwolldämmkern A1 nichtbrennbar,
Dämmkerndicke= 150 mm, (+ 34 mm)
Baubreite 1.000 mm
Farbe RAI 9006 gem. Bemusterung

Ankerplatte (S235)
b/h/t = 100/100/8 mm
2x M12 4.6 Schraube mit Flansch der Stütze verschraubt

Wasserleitblech
Aluminum d= 2,0 mm
Farbe RAL 9006 gem. Sandwichpaneel

ggf. Rückschnitt gemäß
Vorgaben Hersteller und
System

Rinnenlaufblech
Aluminum d= 1,0 mm

Rinne halbrund, Zink
DN100

Abdeckblech
Aluminum d= 2,0 mm
Farbe gem. Sandwichpaneel

C-Profil 160/80/4

Stütze (S235) HEA 100
h= 2.500 mm

Sandwichpaneel Element
Mineralwolldämmkern, U= 0,24 W/(m²K) inkl. Fugeneinfluss
vertikaler Ausführung mit verdeckter Verschraubung
Baubreite 1.000 mm
Farbe RAI 9006 gem. Bemusterung

Außen

Innen
Technikgehäuse

Index	Datum	Änderung	Autoren

PlanNr. Arch. LSRE_ARC_5_DT_TE_105_A_v

Objekt

Bauherrschaft Datum, Unterschrift

Planungsbüro Datum, Unterschrift

Planinhalt

Technikgehäuse Traufe

Plannummer

LSRE_ARC_5_DT_TE_105_A_v

Projekt Fachpl. LPH Plantyp Planinhalt Plannr. Index Status

Datum	Maßstab	Format	gez. von
20.10.25	1:5	DIN A3	lw