

Zu- und Abluftvolumenstrom NSHV-Raum

Wärmeabgabe

Wärmeabgabe je Wärmeerzeuger	0 kW	
Wärmeabgabe Sonstiges	15 kW	Basis: Angabe Elektroplanung
Abzuführende Wärme (gesamt)	15 kW	
max. Zulufttemperatur	30 °C	
max. Raumtemperatur	40 °C	
Zulufttemperaturdifferenz	10 K	
erforderlicher Volumenstrom für die Wärmeabfuhr	4.473 m³/h	
Verbrennungsluftbedarf	0 m³/h	
erf. Gesamtzuluftvolumenstrom	4.473 m³/h	
erf. Abluftvolumenstrom	4.473 m³/h	
Zuluftvolumenstrom gewählt	5.000 m³/h	Basis für Auslegung Lüftungskomponenten Außenluft / Zuluft