




# Verladeplan

Wandertransformator KORM 1593 T/110 F. Nr. T 300182



Gesamt-Gewicht des Transformators  
mit Öl und Durchführungen 81000 kg  
Gesamtes Ölgewicht (mit Durchführungen) 19000 kg



Zum Transport sind abzunehmen :

Anschlußstücke der US- u. OS-Durchführungen.

Mit Transportschutz sind zu versehen :


2 Luftentfeuchter , 3 Ölstandanzeiger , 4 OS-4 US- und  
2 Tertiär - Durchführungen.

Zu schließen sind die  
Schieber , Ventile und Hähne :

Stellung der Absperrorgane gemäß Numerierungs-  
und Bedienungsplan für Ventile und Hähne.  
Alle Schieber u. Ventile , die ins Freie münden , sind  
durch Blindflansche bzw. Kappen gegen Ölverlust  
zu sichern.

**SIEMENS**

N73 01 137-01  
Wirtener 27.08.13



Date	27.08.2013	Approved	Wirtener	General	Scale	1:1	Projection	method	
Dist.	TLM EN	Wirtener	Hadl.	Project	Stw. Bochum		Language	D	AutoCAD
Dist.	Wirtener	Hadl.		W.A. No.	N730260		Dist. No.	N73 01 137	
Dist.	Hadl.			Title	Verladeplan		Dist. No.		
<b>SIEMENS</b>		E T TR							

Dimensions in millimeters (mm) except marked differently