

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: FR.-V.-BODELSCHWINGH-STR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Be
Datum	: 11.05.2020 09:36	Berichtsnummer	: 256
Anfangsschacht	: 92255770	Endschacht	: 92255760
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 33,75 m - 32,90 m
Baujahr	: 1990	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2020
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9654	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

©TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
92255770 DH54,45 SH50,97 50,96		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:14
		6,10	(BBFA) Infiltration, Schwitzen		00:01:11
		18,90	(BBFA) Infiltration, Schwitzen		00:02:48
		32,80 32,90	(BAJB) Verschobene Verbindung, radial (BCEXP) Rohrende	30 mm	00:04:22 00:04:42
92255760 DH54,66 SH50,31 50,32					

Bemerkung: