

Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: HEINRICH-HEINE-STR.		
Kläranlage	: KDM	Entw.-Bezirk	: Be
Datum	: 09.04.2020 08:53	Berichtsnummer	: 260
Anfangsschacht	: 92258440	Endschacht	: 92258435
Haltungsbezeichn.	:	Strangbezeichnung	:
Material	: B	Durchmesser	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	Haltungs-/Unt.-länge	: 19,19 m - 18,20 m
Baujahr	: 1972	W.schutzzone	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: Gegen Fließrichtung	Darstellung	: wie untersucht
Videoband	: 001	Berichtsdatei	: Datteln 2020
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9854	Plannummer	:
Maßstab	: 1 : 500	Blatt	: 1 / 1

©TIFFANY

	STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
92258440 DH57,48 SH54,92 54,91		18,20	(BCEXP) Rohrende		00:04:35
		15,80	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:03:59
		14,60	(BAHE) Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft		00:03:26
		14,60	(BCAGA) Anschluss, unbekannter Anschluss, Anschluss offen	150 mm	00:03:18
92258435 DH57,17 SH54,57 54,58		0,70	(BAHA) Schadhafter Anschl., Lage um das Rohr ist falsch		00:01:18
		0,70	(BAHC) Schadh. Anschl., teilw. Spalt am Umfang d. Anschl.		00:01:11
		0,70	(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:00:57
		0,00	(BAP) Hohlraum sichtbar		00:00:30
		0,00	(BCDXP) Rohranfang		00:00:22

Bemerkung: