


	Fachgebiet							
	A	BB	BE	C	D	F	G	I
	Böden einschl. Bodenverbesserungen	Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen	Blumenemulsionen, Flutbitumen	Fugenfüllstoffe	Gesteinskörnungen	Oberflächenbehandlungen Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise bzw. Heißeinbauweise auf Verfestigung	Asphalt	Schichten ohne Bindemittel sowie Baustoffgemische und Baustoffmaterial für den Erdbau
Anwendungsbereich	ZTV E-StB	ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB	ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB, ZTV Beton-StB	ZTV Fug-StB	ZTV SoB-StB, ZTV Pflaster-StB, ZTV Beton-StB, ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB, ZTV BEB-StB	ZTV BEA-StB	ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB	ZTV SoB-StB, ZTV E-StB, ZTV Pflaster-StB
Prüfungsart								
0 Baustoffeigenschaftenprüfungen					D0			
1 Eignungsprüfungen	A1			C1				I1
2 Fremdüberwachungsprüfungen				C2		F2		I2
3 Kontrollprüfungen	A3	BB3	BE3	C3	D3	F3	G3	I3
4 Schiedsuntersuchungen	A4	BB4		C4	D4	F4	G4	I4

Durch Erlass des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen – III.1 – 30-05/48.74 – vom 23.01.2023 für die hier aufgeführten Fachgebiete / Prüfungsarten gem. RAP Stra 15 anerkannt.

IFTA GmbH • Wilhelmstraße 98 a • D-44649 Herne

Heinrich Ebel GmbH & Co. KG
Steinbruchbetriebe
Gut Habbel
59757 Arnsberg



IFTA

Ingenieurgesellschaft für
Technische Analytik mbH

Nach RAP Stra
anerkanntes Prüfinstitut für

Bitumen • Gesteinskörnungen • Asphalt • Boden
RC-Baustoffe • Industrielle Nebenprodukte

Durch das DIBt anerkannte ÜZ-Stelle
nach BauO NRW

bup

Mitglied im Bundesverband unabhängiger
Institute für bautechnischer Prüfungen e.V.
Gesellschafter der bupZert GmbH

16.12.2025

PRODUKTZERTIFIZIERUNG

Hersteller: Heinrich Ebel GmbH & Co. KG Steinbruchbetriebe
Gesteinsart: Kalkstein (Kramenzelkalk)
Lieferwerk: Effenberg
Produkt: Baustoffgemisch 0/32 mm für Frostschutzschichten (FSS)
Entnahmedatum: 07.05.2025
Bericht Nr.: 2505015- A vom 16.12.2025

An dem o.g. Kalkstein wurde für das 1. Halbjahr 2025 die externe Qualitätskontrolle durchgeführt.

Seitens des Herstellers ist zur Qualitätssicherung des Baustoffgemisches 0/32 mm eine Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) entsprechend DIN EN 13242 (03-2008) und den TL Gestein-StB 04/23 eingerichtet. Die Durchführung der WPK entspricht hinsichtlich Art, Umfang und Anzahl der durchgeführten Prüfungen den Anforderungen dieser Regelwerke.

Die Verwendungsmöglichkeiten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen, wobei ggf. zusätzlich baustellenspezifische Anforderungen zu beachten sind.

Baustoffgemisch	Kennzeichnung	Verwendungsmöglichkeit
FSS 0/32	OC 90-UF ₅ -C _{100/0} -FI ₅₀ -SZ ₂₂ -F ₁ [SD = 16,1 M.-%]	Frostschutzschichten gemäß TL SoB-StB 20 für die Belastungsklassen Bk 0,3 bis 100

- Anschrift: Wilhelmstraße 98 a, D-44649 Herne • Telefon: 02325 95688-20 • Telefax: 02325 95688-30 • E-Mail: mail@ifta-gmbh.de • Internet: www.ifta-gmbh.de
- Geschäftsführende Gesellschafter: Dr.-Ing. Michael Gehrke
Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Louis
- Prüfstellenleiter: Dr.-Ing. Sören Holzwarth
- Prokurist, Leiter Ü-Z-Stelle: Dipl.-Chem.-Ing. Peter Jansen
- Bankverbindungen:
GENO Bank Essen IBAN: DE37 3606 0488 0121 2080 00 BIC: GENODEM1GBE
Sparkasse Essen IBAN: DE50 3605 0105 0001 8097 89 BIC: SPESDE33EXXX
- Amtsgericht Bochum HRB 19512