Legende:

- Strahler an 5,0m Mast
- LED Aufsatzleuchte an 4,5m M.
- Verteiler
- Steckdose
- CEE Steckdose 3-pol., 16 A
- CEE Steckdose 3-pol., 32 A
- Elektrischer Anschluss
- Kabel NYY-J 5 x 10 mm
- Kabel NYY-J 4 x 35 mm
- Leerrohr Panzer-Wellrohr M32
- Leerrohr PVC-U AD 125 mm WD 6mm
- Tiefenerder

Angaben zum Erdstück für die Pollerleuchte, siehe PDF Erdstück BEGAde.
Angaben zun den Kabelgräben, siehe PDF WN-E-19_03_070- Regelprofil Kabelgräben Muffengruben02_ 2005.
Kabel an jedem Mastfundament und an den Verteiler Standorten 2m ab Bodenausführung

Plan nur gültig in Verbindung mit Fachplanung der Einzelgewerke, der Objekt- und Außenanlagenplanung
sowie des Brandschutzkonzeptes.
Dieser Plan stellt den Stand der Ausführungsplanung dar und ersetzt nicht die Werkstatt- und Montageplanung.
Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen, bei Abweichungen ist das weitere Vorgehen mit der Bauleitung abzustimmen.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Rev.	gezeichnet	Bemerkungen, Angabe der Änderungen
3		
2		
1		
Datum	gepr./fr.	

Bauherr
Grünflächenamt-StA 63 Grün und Freiraum
Unter Brinkstraße 81-89
44122 Dortmund

Architekt

Objekt
Grüner Ring Dortmund

Fachplaner

Planungsgrundlage
DATEI-XREF

24011_5_B3_EA_GR_AA_00_9

Grüner Ring
Ausführungsplanung
Außenanlage Cluster 9
Elektrotechnik

Maßstab	1:200
Blattformat	DIN A0
Projekt-Nr.	24011
gezeichnet / gepr./fr.	CAr / CvT
Datum	27.05.2025