



Brandschutztechnische Eintragungen durch:
FRANKE - Beratende Ingenieure für Brandschutz PartG mbB
Bronnerstraße 7
44141 Dortmund
info@franke-brandschutz.de
www.franke-brandschutz.de

Bearbeitet durch: S. Darge

Datum 29.06.2026

Der Plan gilt nur in Verbindung mit dem Textteil des Brandschutzkonzeptes und stellt keine Ausführungsplanung dar.

Legende Brandschutz:

Zufahrt Feuerwehr

Unterflurhydrant

Bitte eine Feuerwehrezufahrt (gemäß den Vorgaben der MRFIFw) bis zu den Containern einplanen, siehe beispielhaften Verlauf.
Am Ende der Zufahrt muss eine 7 m x 12 m große Feuerwehrebewegungsfläche angeordnet werden.

Feuerwehrebewegungsfläche
7 m x 12 m

PROJEKT 70

Interim GES Eving
Altendamer Straße 54
Dortmund

PROJEKT: 6525003945

BRANDSTADT: Eving

BAUHERR

Stadt Dortmund
Königswall 14
44137 Dortmund
0000-00000-1
KUNDENZUSATZ

PLANINHALT

Lageplan 1:200

PLANNR: GP-04

Datum: 06/17/26

PLANVERFASSER

Denise Schaefer
Königswall 14
44137 Dortmund
02315024028
deschaefer@stadtdo.de
www.autodesk.de/BIM

GEZEICHNET: Verfasser

BAUBEHÖRDE