

37/4-2-I-0218-25

02.08.2025

Herr Häpp

F: 71-8454151

Fax: 71-8454180

37_4_infrastruktur@stadtdo.de

66/6-2

z. Hd. Heggemann

Vorhaben: Quartier Hörde 1, Fahrbahnsanierung


Straße: Vinklöther Mark, Brandbruchstr., Cottastr., Heyerstr.

Gegen die oben genannte Maßnahme bestehen aus Sicht der Brandschutzdienststelle bei Einhaltung folgender Vorgaben keine Bedenken:

Die Befahrbarkeit ist durch ggf. erforderliche Anrampungen etc. jederzeit sicherzustellen.

Unter Umständen sind an einzelnen Stellen nach Betriebsschluss Stahlplatten o.ä. einzubringen.

Grundsätzlich ist gemäß der unten dargestellten Skizze auf allen Straßen / Wegen auf geraden Teilstücken durchgängig ein 3 Meter breiter und in Kurven 5 Meter breiter Bereich für Fahrzeuge der Feuerwehr freizuhalten. Der Kurvenradius von 10,5 Meter ist einzuhalten. Weitere Details sind der Musterrichtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Fassung Februar 2007), zuletzt geändert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009, zu entnehmen.



Sollten Straßenvollsperrungen erforderlich werden, so benachrichtigen Sie (**als ausführende Firma**) uns frühzeitig unter der Telefon-Nr. 0231/ 845 2170 oder e-mail: 37sperrungen@stadtdo.de.

Dabei sind der Sperrbereich und der Zeitraum der Sperrung anzugeben.

Es ist dringend notwendig, die Beendigung der Maßnahme ebenfalls per Telefon oder per e-mail anzuzeigen.

Folgende Informationen sind dem Sachgebiet Einsatzplanung / Einsatzvorbereitung mitzuteilen:


a) Einrichtung der Sperrung

- Straße (von Hausnr.; bis Hausnr.)
- Zeitraum (von Datum / Uhrzeit; bis voraussichtlich Datum / Uhrzeit)
- Art der Vollsperrung (Vollsperrung aber befahrbar für die Feuerwehr)

b) Aufhebung der Sperrung

- Straße (von Hausnr.; bis Hausnr.)
- Aufhebung der Sperrung (Datum / Uhrzeit)

Die jeweiligen Zufahrten sind, falls zutreffend, mit folgender Beschilderung gut sichtbar zu kennzeichnen:



Häpp

Dieses Schriftstück wurde elektronisch per Datenverarbeitung erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.