



Schachtbezeichnung	207	206	205
RWu Haltungslänge [m]			
RWu Nennweite	DN 300 PVC-U	DN 300 PVC-U	
RWu Sohlgefälle [‰]	5,9‰	8,6‰	
RWu Schachtdeckelhöhe [m]	117,99	118,17	118,66
RWu Rohrsohle [m]	115,43	115,66	115,95



Schachtbezeichnung	126	125	124	
MW Haltungslänge [m]	8.15	33.66	22.50	
MW Nennweite	DN 300 Stb	DN 300 Stb	DN 300 Stb	
MW Sohlgefälle [‰]	35.8‰	39.7‰	67.1‰	
MW Schachtdeckelhöhe [m]	112.80	112.85	113.62	
MW Rohrsohle [m]	108.77	109.06 109.06	110.40 110.40	111.91

Bemerkung:

- Die Lage der Versorgungsleitungen ist nachrichtlich in den Lageplan übernommen.
- Maßgebend sind die Unterlagen der Versorgungsunternehmen.
- Im Zweifelsfall sind Probebohrschürfe durchzuführen.
- Die Lage der Hausanschlüsse ist nachrichtlich in den Lageplan eingezeichnet.
- Maßgebend sind die Angaben im Kanalarstellungsbericht.
- Alle Maße und Angaben sind von der bauausführenden Firma eigenverantwortlich zu prüfen.
- Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.
- Die Kanaldeckel sind dem Gelände/der Örtlichkeit anzupassen.

66 4	66 41	66 42	66 43	66 44	66 45
gez.	gez.	gez.	gez.	gez.	gez.