



Hochpunkt

$+10.59^{\circ}$ HP

Attikaabdeckung

Stb. Rähm

Eingeschlossenes Feld aus Mauerwerk auf Dämmstreifen

Stb. Stütze

Putz

Schutzblech aufgehende Abdichtung

Aufgehende FPO Abdichtung

$+9.17$

horizontaler Dämmstreifen XPS

$+9.05$

Z-Verbundblech

Aufgehende FPO Abdichtung auf vertikaler Dachdämmung

2%

$+8.72^{\circ}$ OK Mindestdämmhöhe

$+8.50$ OKRD

Dachaufbau Bereich Kiesdach Attika
 $U_{\text{Dach}} = 0.12 \text{ W/m}^2\text{K}$, Technikbereich $0.17 \text{ W/m}^2\text{K}$, entspr. brandschutztechn. im Gesamten "harter Bedachung"

50mm	Kies
-	Filtervlies
25mm	Drän- und Wasserspeicherelement
-	Trenn-, Schutz- und Wasserspeichervlies
2mm ca.	FPO-Folienabdichtung
40-200mm ca.	2% MW Gefälledämmung WLG038
180mm	MW Grunddämmung WLG038
5mm ca.	Dampfsperre (einschl. Voranstrich)
250mm	Stahlbetondecke

Attika Innenansicht
Bereich Hochpunkt
M1:10

Alle Maße und Angaben sind vor der Ausführung und Fertigung verantwortlich zu prüfen.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den weiteren Architektenausführungsplänen sowie den Statik- und Haustechnikplänen.
Unstimmigkeiten, auch bezüglich der vorhandenen Vorgaben der Baustelle, sind umgehend mit den Architekten zu klären.
Es gilt jeweils der Plan mit dem höheren Index. Eine Weitergabe dieser Zeichnung, ihres Inhalts, oder Vervielfältigung, gleich mit welchem Verfahren, ist ohne die schriftliche Zustimmung der Architekten unzulässig.
Höhenangaben aller Aussparungen beziehen sich auf OKRFB.
Angaben der Türöffnungen als Rohbreite sowie Rohhöhe von OKFFB.

Ausführungsplanung

Bauherr

 **ZGL**

Stadtbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen
Willy-Brandt-Platz 5
44532 Lünen
Tel. 02306 | 104-0

Architekt

Planinhalt	2410 Attika Hochpunkt		
Maßstab	Einheit	Blattformat	Ausgabedatum
1:10	m/cm	594/420	02.02.2024

Unterschrift /
Datum

**Anlage zum LV -
Nur zur Angebotskalkulation**

Bauherr