

Wartungsprotokoll Checkliste 1 – Zierbrunnen

Objekt / Standort : _____

Datum : _____

Wartung ☐ , **IBN** ☐ **durchgeführt von** : _____

Prüfpunkte	OK	Mangel	Bemerkung/Mängel
Reinigung der Wasserbecken	☐	☐	
Reinigung von Blätter, Algen, Insekten und Schmutz	☐	☐	
Reinigungen der Anlage, Ausläufe, Düsen, Überläufe, Schmutzfangkörbe, Rücklaufinnen, Ansaugfilters	☐	☐	
Kontrollen/Sichtprüfung auf Dichtigkeit der Rohre Saug-, Rück-, Druck-, Entleerungs- und Überlaufleitungssystem	☐	☐	
Säuberung unmittelbaren Brunnenfeld	☐	☐	
Sichtprüfung, Beckenstruktur intakt	☐	☐	
Sichtprüfung, Stein-/Metallverkleidung intakt	☐	☐	
Sichtprüfung, Abdeckungen / Schutzgitter intakt	☐	☐	
Kontrolle, Druck / Förderleistung	☐	☐	
Kontrolle und Dichtigkeit der Armaturen, säubern des Schmutzfilters, Rohrtrenners, Magnetventil, Schwimmerschalter, Pumpen und Wellendichtung und Gleitringdichtung, Entleerungsschieber, Rückschlagarmaturen	☐	☐	
Kontrolle der Wasserstandsensoren	☐	☐	
Funktionsprüfung des gesamten System	☐	☐	
Kontrolle der Wasseruhr auf Unregelmäßigkeiten	☐	☐	
Wasserzähler	ja ☐ nein ☐	Zählerstand	
Stromzähler	ja ☐ nein ☐	Zählerstand	
monatliche Reinigung der Wasserkammer oder Wasserzysterne	Ja ☐ Nein ☐	Datum:	_____

Wartungsintervall: erfolgt im wöchentlichen Turnus (April – Oktober)

Wartungsintervall Wasserkammer/Zysterne: erfolgt im monatlichen Turnus (April – Oktober)

Bemerkungen / Festgestellte Mängel: _____

Datum Unterschrift/Stempel: _____