

Prinzipdetail Durchdringung neue Stb-Decke/Spindeltreppe Bestand hier Decke ü. UG
s. KSG_706_5_DE_B_00_BOD_10

EG INNEN

Aussenwandaufbau AW.00.1 EG, Nordwest und Südost

U-Wert: ≤0,45 W/m²K;
Schallschutz: erf. R'w,ges > 35dB;
Beschreibung von Aussen nach Innen

- 510mm Aussenwand gemauert, inkl. scharriertem Aussenputz
- 20mm Ausgleichputz bzw. Sanierputz (bestehender Innenputz ist zu entfernen) des Systemherstellers der Mineraldämmplatte Klebemörtel des Systemherstellers der Mineraldämmplatte
- 5mm Mineraldämmplatte, WLS 042;
- 60mm Kalk-Innenputz, Q3-gefilzt, stossfest per ggfs. zusätzlicher Armierungsschicht
- 15mm abriebfester, diffusionsoffener Anstrich im RAL-Farbtönen gem. Farbkonzept Architekt

610mm Gesamtaufbau

diffusions-offenes Innen-dämmsystem

Bodenaufbau 00.5 EG s. DE_B_00_BOD_02

Heizleitungen der FBH im Bereich zwischen bestehender Treppenaussparung aussparen

treppenaussparungsbegrenzendes Rand-Flachprofil, demontieren und dauerhaft einlagern, Verbleib aus bewehrungs-technischen Gründen nicht möglich

bestehende Treppenspindel der Wendeltreppe

10mm Mineralwollendämmung, Brandschutzklasse A1 beton-bzw. estrichseitig etc. alukaschiert, metalldrahtumwickelt (nur zur Fixierung vor Betonage),

bestehende Stufen innerhalb der Decke demontieren und dauerhaft einlagern

Brandschutz-Rundschnur, Ø10mm

UG INNEN

Ohne Nutzung

Aussenwandaufbau AW.-1.1 U1

U-Wert: ohne Bewertung/Anforderung;
Schallschutz: ohne Bewertung/Anforderung;
Beschreibung von Aussen nach Innen

- 10mm Noppenbahn als Anfüllschutz, Dicke angenommen
- 10mm Abdichtung, Dicke angenommen, zweimaliger Anstrich mit mineralischer Dichtungsschlämme + partielle bituminöse Dickbeschichtung gem. Ang. "2014_11_07_Beschreibung_Sanierung" der NRW.URBAN GmbH & Co. KG
- 510 bis 570mm Aussenwand gemauert, innenseitig aussandende Fugen sind bis zum Erreichen tragfähigen Fugenmörtels Auszukratzen und per Trasskalkmörtel Neuzuverfugen
- 20mm best. Innenputz (bereits grossfl. abgängig), ist außer tragfähigen Putzteilen abzubrechen,

610mm ca. Gesamtaufbau

AUSSEN

OKT +10= +53,60 üNNH Südseite bzw. +53,55 üNNH Nordseite

Bodenaufbau, Oberflächenbelag ab OK gewachsener Boden gem. Ang. Aussenanlagenplanung Plan KSG_732_5_DE_D--501_31, Regeldetail 5

Noppenbahn als Anfüllschutz bis OK Terrain ergänzen

Noppenbahn als Anfüllschutz

ERDREICH

10mm Abdichtung, Dicke angenommen, zweimaliger Anstrich mit mineralischer Dichtungsschlämme + partielle bituminöse Dickbeschichtung gem. Ang. "2014_11_07_Beschreibung_Sanierung" der NRW.URBAN GmbH & Co. KG

Hinweise zur Ausführung:

Alle Masze sind am Bau zu prüfen! Maszifferenzen bzw. Unklarheiten sind mit der örtlichen Bauleitung vor Ausführungsbeginn zu klären. Für Maszfehler haftet der Auftragnehmer! Zur Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positions- und Schalplänen, Ausführungszeichnungen des Architekten, der Fachplaner und der Fachfirmen. Alle Pläne gelten grundsätzlich nur mit Freigabevermerk des Architekten!
In allen Plänen wird nur die im weißen Bereich dargestellte Planung zur Ausführung freigegeben. Die schraffierten Überlappungsbereiche dienen ausschließlich der Information an dem jeweils anschließenden Plan. Textanordnungen sowie Linien im schraffierten Überlappungsbereich die sich auf Bauten im weißen Bereich beziehen, haben jedoch Gültigkeit.
An Deckeneingriffen wird verbindlich im darüberliegenden Geschoss dargestellt. Darstellungen in der Decke über dem dargestellten Geschoss sind ausschließlich zur Information und sind nicht verbindlich.
Alle Höhenangaben (Garten, UZ, Bsp., Unt.decken, Wandnischen, WD) ab OK Fußboden gemessen.

BAUFREI

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEAR.
a	Statusänderung	12.07.24	ys
b	Statusänderung	11.10.24	ys
c	Statusänderung, s. Indexwolken	13.06.25	pg

PROJEKT	PROJ.-NR.	PLANUNGSPHASE	BLATTGRÖSSE	DATUM
Kulturschule an der Europastraße	1903	5	DIN A3	17.05.2024
Am Schalker Verein 11, 45888 Gelsenkirchen	BEARBEITER	FACHSPARTE	MASSSTAB	INDEX
	PG	Architekt	1:5	B
AUFTRAGGEBER	PLANBEZEICHNUNG			
Stadt Gelsenkirchen	Wandaufbau Schaltheus Aussenwand UG/EG			
Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen				
PLANER	PLANNUMMER			
HASCHER JEHLE Design GmbH	KSG_706_5_DE_B_--_WAN_00_c_B			
Kantstrasse 17, 10623 Berlin	DATEI	1903_KSG_ARC_SCHALTHAUS	PLOTTDATEI	KSG_706_5_DE_B_--_WAN_00_c_B.pdf