

Trennwände

Typ 1 Trennwand d=15,0 cm Metall-Einfachständerwerk: CW100 (bis h= 7,15m, a=62,5cm) Holzfaser-Dämmplatten: nicht erforderlich 2-lagige Beplankung mit: 2x12,5mm Massivbauplatten - beidseitig Schallschutz: nicht erforderlich Brandschutz: nicht erforderlich 	Typ 2 Trennwand d=15 cm Metall-Einfachständerwerk: CW100 (bis h= 7,15m, a=62,5cm) MW-Dämmung: nicht erforderlich 2-lagige Beplankung mit: 1.Lage 12,5mm Gipskartonplatte imprägniert 2.Lage 12,5mm Hartgipsplatte W2 - feucht 2x12,5mm Massivbauplatten - Flurseite Schallschutz: nicht erforderlich Brandschutz: nicht erforderlich 	Typ 3 Trennwand d=15,0 cm Metall-Einfachständerwerk: CW100 (bis h= 7,20m, a=62,5cm) MW-Dämmung: nicht erforderlich 2-lagige Beplankung mit: 1.Lage 12,5mm Gipskartonplatte imprägniert 2.Lage 12,5mm Hartgipsplatte W2-I -beidseitig Schallschutz: nicht erforderlich Brandschutz: nicht erforderlich
Typ 4 Trennwand d=15,0 cm Metall-Einfachständerwerk: CW100 (bis h= 7,0m, a=62,5cm) MW-Dämmung: nicht erforderlich 2-lagige Beplankung mit: 2x12,5mm Hartgipsplatte W2-I - beidseitig Schallschutz: nicht erforderlich Brandschutz: F30 	Typ 5 Trennwand zwischen Werkräume d=10,0 cm Metall-Einfachständerwerk: CW50 (bis h= 4,75m, a=62,5cm) Holzfaser-Dämmplatten: 40mm 2-lagige Beplankung mit: 1x12,5mm Hartgipsplatte + 1x12,5mm Schallschutzplatte - beiseitig Schallschutz: erf. R _w ≥ 62dB, Ist R _w =66dB Brandschutz: nicht erforderlich / F30 	Typ 6 Trennwand zu Treppenraum d=15,0 cm Metall-Einfachständerwerk: CW100 (bis h= 5,0m, a=62,5cm) Holzfaser-Dämmplatten: 80mm 2-lagige Beplankung mit: 2x12,5mm Gipskartonplatte - beidseitig Schallschutz: erf. R _w ≥ 58dB, IST R _w =58,4dB Brandschutz: F30
Typ 7 Trennwand d=10,0 cm Metall-Einfachständerwerk: CW50 (bis h= 4,75m, a=62,5cm) MW-Dämmung: nicht erforderlich 2-lagige Beplankung mit: 2x12,5mm Hartgipsplatte W2-I - beidseitig Schallschutz: nicht erforderlich Brandschutz: F30 		

Installationswand, Vorsatzschale

Typ A Installationswand Feuchtraum d= 25 cm Metall-Einfachständerwerk: CW75 (bis h= 6m, a=62,5cm) Wandhöhe bis zur UKRD Dämmung: nicht erforderlich 2-lagige Beplankung mit: 12,5mm Hartgipsplatte W2-I +12,5mm Gipskartonplatte imprägniert-beidseitig Schallschutz: nicht erforderlich Brandschutz: nicht erforderlich 	Typ B Installationswand Feuchtraum d= 30 cm Metall-Einfachständerwerk: CW75 (bis h= 6m, a=62,5cm) Wandhöhe bis zur UKRD Dämmung: nicht erforderlich 2-lagige Beplankung mit: 12,5mm Hartgipsplatte W2-I +12,5mm Gipskartonplatte imprägniert-beidseitig Schallschutz: nicht erforderlich Brandschutz: nicht erforderlich 	Typ C Installationswand Feuchtraum d= 40 cm Metall-Einfachständerwerk: CW75 (bis h= 6m, a=62,5cm) Wandhöhe bis zur UKRD Dämmung: nicht erforderlich 2-lagige Beplankung mit: 12,5mm Hartgipsplatte W2-I +12,5mm Gipskartonplatte imprägniert-beidseitig Schallschutz: nicht erforderlich Brandschutz: nicht erforderlich
Typ D Akustikwandbekleidung d= 6,5 cm Teil A: Metall-Einfachständerwerk: CD 60/27 Profil, befestigt an Direktabhänger 120mm (bis h=10,00m, a=31,25cm) Zwischenraum mit Mineralwolle 40mm 1-lagige Beplankung mit: 12,5mm Akustik-Beplankung - einseitig Schallschutz: nicht erforderlich Brandschutz: nicht erforderlich Teil B: Metall-Einfachständerwerk: CD 60/27 Profil, befestigt an Direktabhänger 120mm (bis h=10,00m, a=31,25cm) 2-lagige Beplankung mit: 2x12,5mm Hartgipsplatte - einseitig Schallschutz: nicht erforderlich Brandschutz: nicht erforderlich 		
Typ E Schachtwand d=7,5 cm Metall-Einfachständerwerk: CW50 (bis h= 4,00 m, a=62,5cm) Wandhöhe bis zur UK Treppenlau/zw.Podest MW-Dämmung: nicht erforderlich 2-lagige Beplankung mit: 1.Lage 12,5mm Hartgipsplatten - einseitig 2.Lage 12,5mm Massivebauplatte - einseitig Schallschutz: nicht erforderlich Brandschutz: nicht erforderlich 	Typ F Schachtwand d=7,5 cm Metall-Einfachständerwerk: CW50 (bis h= 4,00 m, a=62,5cm) Wandhöhe bis zur UK Treppenlau/zw.Podest MW-Dämmung: nicht erforderlich 2-lagige Beplankung mit: 1.Lage 12,5mm Hartgipsplatten - einseitig 2.Lage 12,5mm Massivebauplatte - einseitig Schallschutz: nicht erforderlich Brandschutz: nicht erforderlich 	

BAUFREI

Hinweise zur Ausführung: Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Maßdifferenzen bzw. Unklarheiten sind mit der örtlichen Bauleitung vor Ausführungsbeginn zu klären. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer! Zur Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positions- und Schalplänen, Ausführungszeichnungen des Architekten, der Fachplaner und der Fachfirmen. Alle Pläne gelten grundsätzlich nur mit Freigabevermerk des Architekten! In allen Plänen wird nur die im weißen Bereich dargestellte Planung zur Ausführung freigegeben. Die schraffierten Überlappungsbereiche dienen ausschließlich der Information zu dem jeweils anschließenden Plan. Textangaben sowie Maßketten im schraffierten Überlappungsbereich die sich auf Bauteile im weißen Bereich beziehen, haben jedoch Gültigkeit. Alle Deckendurchbrüche werden verbindlich im darüberliegenden Geschoss dargestellt. Darstellungen von Durchbrüchen in der Decke über dem dargestellten Geschoss dienen ausschließlich der Information und sind nicht verbindlich. Alle Höhenangaben (Türen, UZ, BRH, Unterdecken, Wandnischen,WD) ab OK Fertigfußboden gemessen.	INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEAR.
a	s. Index a		31.05.24	ys
b	Statusänderung		12.07.24	ys
c	Statusänderung, s.Index c		11.10.24	ys
d	Statusänderung		13.06.25	pg

PROJEKT	PROJ.-NR.	PLANUNGSPHASE	BLATTGRÖÖE	DATUM
Kulturschule an der Europastraße	1903	5	DIN A2	17.05.2024
Am Schalker Verein 11, 45888 Gelsenkirchen	BEARBEITER	FACHSPARTE	MAßSTAB	INDEX
	YS	Architekt	1:20	d
AUFTRAGGEBER	PLANBEZEICHNUNG	PLANNUMMER	DATEI	1903_KSG_ARC_SCHALTHAUS
Stadt Gelsenkirchen		Wandaufbau Schalthaus Innenwand Trockenbau Wandtypen		KSG_706_5_DE_B_--_WAN_02_d_B
Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen			PLOTTDATEI	KSG_706_5_DE_B_--_WAN_02_d_B.pdf
PLANNER				
HASCHER JEHLE				
Design GmbH				
Kantstraße 17, 10623 Berlin				