

Stahl- und Aluzargentüren																							
Tür-Typ	Geschoss	Element ID	Einbauort	Rohbaumaße	Mindestanforderung Lichte Durchgangsbreite	Wandstruktur	Ansicht gegenüber Anschlagseite	Teilung	Öffnungs- richtung	Zarge	Türblatt	Feuchte- schutz	Brandschutz	Schallschutz	Wärmeschutz	Lüftung	Türschließer	Türgriffe	Anti-Panik	Schließung	Zusatzinfo	Türstopp- er	Schließberechti- gung Gruppe
	0. EG	T 0-11	Von: Flur zu: PuMi	1,01×2,13 ⁵	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	über OTS	-
	0. EG	T 0-25	Von: RTW Material zu: Technik	0,76×2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig F (Brandschutz)		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Profilzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	über OTS	-
	0. EG	T 0-28	Von: RTW Um. H zu: PuMi	0,88×2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig F (Brandschutz)		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Profilzylinder	-	Wand- stopper	-
	0. EG	T 0-32	Von: Technikschacht zu: RTW Um. D	0,63×2,13 ⁵	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt einseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Profilzylinder	-	über OTS	-
	1. OG	T 1-04	Von: Foyer zu: Datentechnik	1,01×2,13 ⁵	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Profilzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	1. OG	T 1-06	Von: Aktenraum zu: ELT	0,88×2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig F (Brandschutz)		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Profilzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	1. OG	T 1-14	Von: Flur JFW zu: PuMi/ Lager	1,01×2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig F (Brandschutz)		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	1. OG	T 1-29	Von: Flur RTW zu: Lager RTW 2	1,01×2,13 ⁵	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	1. OG	T 1-32	Von: Lager RTW zu: Technik	0,88×2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig F (Brandschutz)		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Profilzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	über OTS	-