

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Zugehöriger Raumnummer	Zugehörige Raumname	Türnummer	Türblatt Glasausschnitt	Zarge Art	Zarge Material	Türblatt Material	Feuchtraum / Nassraum	Feuerwiderstand - DIN 4102-2	Notausgang/ Fluchtweg	Panikbeschlag nach DIN EN	Beschläge: Griffe Bandseite	Beschläge: Griffe Bandgegenseite	Schließung	Widerstandsklasse	Elektrisches Schloss	Anmerkungen	Doppelknaufzylinder	Halbzylinder	Funktion Antipanik	wetterfest	Seewasserfest	
Obergeschoss																	103	1	25	59	53	
OG.2.1.1	Büro 1 Verein	T.OG.2.1.1.01		Um	Alu	HPL	-	-	-	-	D	D	PZ	-			1					
OG.2.1.2	Seminarraum	T.OG.2.1.2.01	X	Block	Alu	HPL	-	-	-	-	D	D	PZ	-			1					
OG.2.1.5	TRH 1 oberster Absatz	T.OG.2.1.5.01	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	T30-RS	NA 90 i.L.	179	D	D	PZ	-			1		1			
OG.2.1.6	Flur	T.OG.2.1.6.01	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	T30-RS	NA 90 i.L.	179	D	D	PZ	-			1		1			
OG.2.1.6	Flur	T.OG.2.1.6.02	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	T30-RS	NA 90 i.L.	179	D	D	PZ	-			1		1			
OG.2.2.1	Umkleide D.	T.OG.2.2.1.01		Um	Alu	HPL	F	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1	
OG.2.2.2	WC/Dusche D	T.OG.5.1.2.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1	
OG.2.2.3	Umkleide H.	T.OG.2.2.3.01		Um	Alu	HPL	F	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1	
OG.2.2.4	WC/Dusche H.	T.OG.2.2.4.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1	
OG.2.3.1	Studio 1	T.OG.2.3.1.01		Block	Alu	HPL	-	-	-	-	D	D	PZ	-			1					
OG.2.3.2	Studio 2	T.OG.2.3.2.01		Block	Alu	HPL	-	-	-	-	D	D	PZ	-			1					
OG.2.3.3	Fitness	T.OG.2.3.3.01		Block	Alu	HPL	-	-	-	-	D	D	PZ	-			1					
OG.2.3.4	Geräte	T.OG.2.3.4.01		Um	Alu	HPL	-	-	-	-	D	D	PZ	-		Türunterschnitt von mind. 3,8 cm erforderlich für die Überströmung Lüftung	1					
OG.2.3.5	Büro 2 Verein	T.OG.2.3.5.01		Um	Alu	HPL	-	-	-	-	D	D	PZ	-			1					
OG.5.1.2	Umkl./WC barrierefrei	T.OG.5.1.2.02		Um	Alu	HPL	N	-	-	X	D	D	WC	-		Türunterschnitt von mind. 4,8 cm erforderlich für die Überströmung Lüftung						
OG.5.1.3	Flur	T.OG.2.1.5.01	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	T30-RS	NA 90 i.L.	179	D	D	PZ	-			1		1			
OG.5.1.3	Flur	T.OG.5.1.2.01		Um	Alu	HPL	F	-	-	X	D	D	PZ	-			1		1	1	1	
OG.5.1.3	Flur	T.OG.5.1.3.06	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	T30-RS	NA 90 i.L.	179	D	D	PZ	-			1		1			
OG.5.2.1	Umkleide D.	T.OG.5.2.1.05		Um	Alu	HPL	F	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1	
OG.5.2.2	WC/Dusche D.	T.OG.5.2.2.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1	
OG.5.2.3	Umkleide H.	T.OG.5.2.3.01		Um	Alu	HPL	F	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1	

Zugehöriger Raumnummer	Zugehörige Raumname	Türnummer	Türblatt Glasausschnitt	Zarge Art	Zarge Material	Türblatt Material	Feuchtraum / Nassraum	Feuerwiderstand - DIN 4102-2	Notausgang/ Fluchtweg	Panikbeschlag nach DIN EN	Beschläge: Griffe Bandseite	Beschläge: Griffe Bandgegenseite	Schließung	Widerstandsklasse	Elektrisches Schloss	Anmerkungen	Doppelknaufzylinder	Halbzylinder	Funktion Antipanik	wetterfest	Seewasserfest
OG.5.2.4	WC/Dusche H.	T.OG.5.2.4.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
OG.5.3.1	Gymnastikhalle	T.OG.5.3.1.01		Um	Alu	HPL	-	-	-	-	D	D	PZ	-			1				
OG.5.3.2	Geräte	T.OG.5.3.2.01		Block	St	St	-	-	-	-	D	D	PZ	-		Beplankung des Hörmann Sporthallentor SP 500 mit 15 mm Multiplexplatte Birke, klar lackiert in RAL nach Wahl der AG.	1				
OG.5.3.3	Kraftraum	T.OG.5.3.3.01		Um	Alu	HPL	-	-	-	-	D	D	PZ	-			1				
OG.5.3.4	Geräte	T.OG.5.3.4.01		Block	St	St	-	-	-	-	D	D	PZ	-		Beplankung des Hörmann Sporthallentor SP 500 mit 15 mm Multiplexplatte Birke, klar lackiert in RAL nach Wahl der AG.	1				
OG.5.3.5	Pzm	T.OG.5.3.5.01		Um	Alu	HPL	F	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
OG.5.3.6	ITK-Hauptverteilterraum	T.OG.5.3.6.01		Um	Alu	HPL	-	T30-RS	NA 90 i.L.	-	D	D	PZ	RC2			1				
Erdgeschoss																					
EG.1.1.1	Windfang	T.EG.FA-01.01		Alu Rahmen	Alu	Glas	-	-	NA 120 i.L.	-	-	-	-	RC2		2-flügelige Automatik-Schiebetür: z.B. Fa. Dormakaba, Typ " ST PRO Green RC2" sieht Zeichnung X02.01					
EG.1.1.1	Windfang	T.EG.FA-01.02		Alu Rahmen	Alu	Glas	-	-	NA 120 i.L.	-	-	-	PZ	RC2		2-flügelige Automatik-Schiebetür: z.B. Fa. Dormakaba, Typ " ST PRO Green RC2" sieht Zeichnung X02.01		1			
EG.1.2.5	TRH2	T.EG.FA-06.01		Alu Rahmen	Alu	Glas	-	-	NA 90 i.L.	179	D	D	PZ	-	X	Notausgang - Zutrittskontrolle - Transponder - eventuell Türöffner	1		1	1	
EG.1.1.9	TRH1	T.EG.FA-06.04	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	-	NA 90 i.L.	179	K	D	PZ	-	X	Notausgang - Zutrittskontrolle- Transponder -sieht Zeichnung X02.06	1		1	1	
EG.1.1.7	Gastrobereich	T.EG.FA-11.01	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	-	-	-	D	D	PZ	-		Pfosten-Riegel Fassde ,sieht Zeichnung X02.11/12	1			1	
EG.1.4.1	Beckenumgang SB	T.EG.FA-14.01	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	N	-	NA 90 i.L.	179	K	D	PZ	-	X	Pfosten-Riegel Fassde- Elektrische Anschluss-Akustik oder Optik Signal- sieht Zeichnung X02.14	1		1	1	1
EG.1.4.1	Beckenumgang SB	T.EG.FA-14.02	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	N	-	NA 90 i.L.	179	K	D	PZ	-	X	Pfosten-Riegel Fassde- Elektrische Anschluss-Akustik oder Optik Signal	1		1	1	1
EG.4.2.1	Beckenumgang LSB	T.EG.FA-19.01	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	N	-	NA 90 i.L.	179	K	D	PZ	-	X	Pfosten-Riegel Fassde mit Oberlicht- Elektrische Anschluss- Akustik oder Optik Signal	1		1	1	1
EG.1.1.2	Eingangsbereich	T.EG.1.1.2.01	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	N	T30-RS	-	179	K	K	PZ	-			1		1	1	1
EG.1.1.2	Eingangsbereich	T.EG.1.1.2.02		Um	Alu	HPL	F	T30-RS	NA 90 i.L.	179	D	K	PZ	-			1		1	1	1
EG.1.1.2	Eingangsbereich	T.EG.1.1.2.03	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	F	T30-RS	NA 90 i.L.	179	D	D	PZ	-			1		1	1	1
EG.1.1.2	Eingangsbereich	T.EG.1.3.14.01		Um	Alu	HPL	F	DS	-	-	D	D	PZ	-		Höhe Türdrücker auf 850mm	1			1	1
EG.1.1.4	Barrierefreies WC	T.EG.1.1.4.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	WC	-		Türunterschnitt von mind. 4,5 cm erforderlich für die Überströmung Lüftung					
EG.1.1.5	Kiosk	T.EG.1.1.5.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.1.6	Lager	T.EG.1.1.5.02		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1

Zugehöriger Raumnummer	Zugehörige Raumname	Türnummer	Türblatt Glasausschnitt	Zarge Art	Zarge Material	Türblatt Material	Feuchtraum / Nassraum	Feuerwiderstand - DIN 4102-2	Notausgang/ Fluchtweg	Panikbeschlag nach DIN EN	Beschläge: Griffe Bandseite	Beschläge: Griffe Bandgegenseite	Schließung	Widerstandsklasse	Elektrisches Schloss	Anmerkungen	Doppelknaufzylinder	Halbzylinder	Funktion Antipanik	wetterfest	Seewasserfest
EG.1.1.8	Kassennebenraum	T.EG.1.1.8.01		Um	Alu	HPL	-	-	-	-	D	D	PZ	-			1				
EG.1.1.9	TRH 1 Podest EG	T.EG.1.1.9.02	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	T30-RS	NA 90 i.L.	179	D	D	PZ	-			1		1		
EG.1.2.1	UmkI.P.-D	T.EG.1.2.1.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.2.1	UmkI.P.-D	T.EG.1.2.1.02		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-		Türunterschnitt von mind. 8,6 cm erforderlich für die Überströmung Lüftung	1			1	1
EG.1.2.2	UmkI.P.-H	T.EG.1.2.2.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.2.2	UmkI.P.-H	T.EG.1.2.2.02		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-		Türunterschnitt von mind. 10,2 cm erforderlich für die Überströmung Lüftung	1			1	1
EG.1.2.3	Pausenraum	T.EG.1.2.3.01		Um	Alu	HPL	-	-	-	-	D	D	PZ	-			1				
EG.1.2.4	Verwaltungsraum	T.EG.1.2.4.01		Um	Alu	HPL	-	-	-	-	D	D	PZ	-			1				
EG.1.2.5	TRH 2	T.EG.1.2.5.01	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	T30-RS	NA 90 i.L.	179	D	D	PZ	-			1		1		
EG.1.2.6	Flur	T.EG.1.2.6.01		Um	Alu	HPL	-	-	-	-	D	D	PZ	-			1				
EG.1.2.6	Flur	T.EG.1.2.6.02		Um	Alu	HPL	N	T30-RS	NA 90 i.L.	179	D	K	PZ	-			1		1	1	1
EG.1.2.6	Flur	T.EG:3.1.3.01		Um	Alu	HPL	-	-	-	-	D	D	PZ	-			1				
EG.1.3.1	UmkI. D.1	T.EG.1.3.1.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.3.1	UmkI. D.1	T.EG.1.3.1.02		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.3.2	UmkI. D.2	T.EG.1.3.2.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.3.2	UmkI. D.2	T.EG.1.3.2.02		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.3.3	UmkI D.3	T.EG.1.3.3.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.3.3	UmkI D.3	T.EG.1.3.3.02		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-							
EG.1.3.4	WC-D	T.EG.1.3.4.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.3.6	UmkI. H.1	T.EG.1.3.6.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.3.6	UmkI. H.1	T.EG.1.3.6.02		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.3.7	UmkI. H.2	T.EG.1.3.7.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.3.7	UmkI. H.2	T.EG.1.3.7.02		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1

Zugehöriger Raumnummer	Zugehörige Raumname	Türnummer	Türblatt Glasausschnitt	Zarge Art	Zarge Material	Türblatt Material	Feuchtraum / Nassraum	Feuerwiderstand - DIN 4102-2	Notausgang/ Fluchtweg	Panikbeschlag nach DIN EN	Beschläge: Griffe Bandseite	Beschläge: Griffe Bandgegenseite	Schließung	Widerstandsklasse	Elektrisches Schloss	Anmerkungen	Doppelknaufzylinder	Halbzylinder	Funktion Antipanik	wetterfest	Seewasserfest
EG.1.3.8	Umkl. H.3	T.EG.1.3.8.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.3.8	Umkl. H.3	T.EG.1.3.8.02		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.3.9	WC-H	T.EG.1.3.9.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.3.11	Vorraum D	T.EG.1.3.11.01		Block	Alu	Glas	N	DS	-	-	D	D	PZ	-		Ganzglastür- Zarge: Küffner BF30, Rücksprache zu DS im Gegensatz zu Barfußbereich	1			1	1
EG.1.3.11	Vorraum D	T.EG.1.3.11.02		Block	Alu	Glas	N		-	-	D	D	PZ	-		Ganzglastür- Zarge: Küffner BF30	1			1	1
EG.1.3.12	Vorraum-H	T.EG.1.3.12.01		Block	Alu	Glas	N	DS	-	-	D	D	PZ	-		Ganzglastür- Zarge: Küffner BF30, Rücksprache zu DS im Gegensatz zu Barfußbereich	1			1	1
EG.1.3.12	Vorraum-H	T.EG.1.3.12.02		Block	Alu	Glas	N		-	-	D	D	PZ	-		Ganzglastür- Zarge: Küffner BF30	1			1	1
EG.1.3.13	Wechselumkleide	T.EG.1.3.13.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.3.13	Wechselumkleide	T.EG.1.3.13.02		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.3.15	WC barrierefrei	T.EG.1.3.15.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	WC	-		Höhe Türdrücker auf 850mm					
EG.1.3.17	Lager/ PUMI	T.EG.1.3.17.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.3.18	Stiefelgang	T.EG.FA-06.02	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	N	-	NA 90 i.L.	179	K	D	PZ	-	X	Notausgang - Optisches und akustisches Signal	1		1	1	1
EG.1.3.18	Stiefelgang	T.EG.FA-06.03	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	N	-	NA 90 i.L.	179	K	D	PZ	-	X	Notausgang - Optisches und akustisches Signal	1		1	1	1
EG.1.4.1	Beckenumgang SB	T.EG.1.4.1.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-		Höhe Türdrücker auf 850mm	1			1	1
EG.1.4.2	Aufs./Sani.	T.EG.1.4.2.01		Alu Rahmen	Alu	Glas	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.4.2	Aufs./Sani.	T.EG.1.4.2.02		Um	Alu	HPL	F	T30-RS	NA 90 i.L.	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.4.4	Geräte Schulen/Vereine	T.EG.1.4.4.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.4.5	Geräte	T.EG.1.4.5.01		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.1.4.6	Lager	T.EG.FA-20.01		Alu Rahmen	Alu	Alu	-	-	-	-	K	D	PZ	-			1			1	
EG.3.1.1	Fusspflege	T.EG.3.1.1.01		Um	Alu	HPL	-	-	-	-	D	D	PZ	-			1				
EG.3.1.2	Physiotherapie	T.EG.3.1.2.01		Um	Alu	HPL	-	-	-	-	D	D	PZ	-			1				
EG.3.1.4	PuMi	T.EG.3.1.4.01		Um	Alu	HPL	N	DS	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1
EG.3.1.4	PuMi	T.EG.3.1.4.02		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	D	D	PZ	-			1			1	1

Zugehöriger Raumnummer	Zugehörige Raumname	Türnummer	Türblatt Glasausschnitt	Zarge Art	Zarge Material	Türblatt Material	Feuchtraum / Nassraum	Feuerwiderstand - DIN 4102-2	Notausgang/ Fluchtweg	Panikbeschlag nach DIN EN	Beschläge: Griffe Bandseite	Beschläge: Griffe Bandgegenseite	Schließung	Widerstandsklasse	Elektrisches Schloss	Anmerkungen	Doppelknaufzylinder	Halbzylinder	Funktion Antipanik	wetterfest	Seewasserfest
Kellergeschoss																					
KG.1.5.1	Fernwärmeübergabestation	T.KG.1.5.1.01		Eck	St	St	-	T30	-	-	D	D	PZ	RC2			1				
KG.1.5.10	Chemikalienlager	T.KG.1.5.10.01		Eck	St	St	-	T30	-	-	D	D	PZ	-			1				
KG.1.5.10	Chemikalienlager	T.KG.1.5.5.01		Eck	St	St	-	-	-	-	D	D	PZ	-			1				
KG.1.5.11	Daten	T.KG.1.5.11.01		Eck	St	St	-	T30	-	-	D	D	PZ	-			1				
KG.1.5.13	MSR-Raum	T.KG.1.5.13.01		Eck	St	St	-	T30	-	-	D	D	PZ	-			1				
KG.1.5.15	TRH 2	T.KG.1.5.15.01		Eck	St	St	-	T30-RS	NA 90 i.L.	179	D	D	PZ	-			1		1		
KG.1.5.16	TRH 1	T.KG.1.5.16.01		Eck	St	St	-	T30-RS	NA 90 i.L.	179	K	D	PZ	-			1		1		
KG.1.5.18	Lager	T.KG.1.5.18.01		Eck	St	St	-	T30	-	-	D	D	PZ	-			1				
KG.1.5.2	RLT	T.KG.1.5.2.01		Eck	St	St	-	T30	-	-	D	D	PZ	-			1				
KG.1.5.2	RLT	T.KG.1.5.2.02		Eck	St	St	-	T30	-	-	D	D	PZ	-			1				
KG.1.5.2	RLT	T.KG.1.5.3.02		Eck	St	St	-	T30	-	-	D	D	PZ	-			1				
KG.1.5.21	Fluchtleiter	T.KG.1.5.21.01		Alu Rahmen	Alu	Alu	-	-	NA 90 i.L.	179	K	D	PZ	-			1		1	1	
KG.1.5.3	Schleuse	T.KG.1.5.3.01		Eck	St	St	-	T30	NA 90 i.L.	179	D	D	PZ	-			1		1		
KG.1.5.12	Gas/Wasser/HAR	T.KG.1.5.12.01		Eck	St	St	-	T30	-	-	D	D	PZ	-			1				
KG.1.5.14	Anlieferschacht	T.KG.1.5.14.01		Alu Rahmen	Alu	Alu	-	-	-	179	K	D	PZ	-		RA Öffn. >0,5m²	1		1	1	
KG.1.5.4	Technikflächen / Flur	T.KG.1.5.4.01		Eck	St	St	-	T30	NA 120 i.L.	179	D	D	PZ	-			1		1		
KG.1.5.7	NSHV	T.KG.1.5.7.01		Eck	St	St	-	T30	-	-	D	D	PZ	-			1				
KG.1.5.8	SAA/BMA	T.KG.1.5.8.01		Eck	St	St	-	-	-	-	D	D	PZ	-			1				
KG.1.5.8	SAA/BMA	T.KG.1.5.6.01		Eck	St	St	-	T30	-	-	D	D	PZ	-			1				
KG.1.5.9	Chlor	T.KG.1.5.9.01		Eck	St	St	-	T30	-	-	D	D	PZ	-			1				