

G18051 Essen Borbeck Neubau Badehalle																																	
Stand15.12.2025																																	
Gewerke	Zugehöriger Raumnummer	Zugehörige Raumname	Türnummer	Breite (RBM)	Höhe ab OKFF	Lage	Wandaufbau	Wandstärke	Öffnungsrichtung	3D Vorderansicht	Oberlicht	Seitenteil	Anzahl Flügel	Türblatt Glasausschnitt	Zarge Art	Zarge Material	Türblatt Material	Feuchtraum / Nassraum	Schallschutz DIN 4102 Prüfstand R'w,P	Feuerwiderstand - DIN 4102-2	Notausgang/ Fluchtweg	OTS/Feststellanlage	Lage OTS/Fest	Türstopper	Panikbeschlag nach DIN EN	Beschläge: Griffe Bandseite	Beschläge: Griffe Bandgegenseite	Schließung	Widerstandsklasse	Elektrisches Schloss	Bodenfreiheit (cm)	Anmerkungen	
Obergeschoss																																	
27	OG.2.1.1	Büro 1 Verein	T.OG.2.1.1.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	-	37 Rw dB	-	-	-	-	Wand	-	D	D	PZ	-				
27	OG.2.1.2	Seminarraum	T.OG.2.1.2.01	1,135	2,750	Innen	Stahlbeton	0,25	R		X		1	X	Block	Alu	HPL	-	37 Rw dB	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				
32	OG.2.1.5	TRH 1 oberster Absatz	T.OG.2.1.5.01	1,135	2,260	Innen	Stahlbeton	0,25	L				1	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	-	T30-RS	NA 90 i.L.	OTS Beh	B	-	179	D	D	PZ	-				
32	OG.2.1.6	Flur	T.OG.2.1.6.01	1,230	2,750	Innen	Kalksandstein	0,12	L		X		1	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	-	T30-RS	NA 90 i.L.	OTS Beh	B	-	179	D	D	PZ	-				
32	OG.2.1.6	Flur	T.OG.2.1.6.02	1,330	2,750	Innen	Stahlbeton	0,25	L		X		1	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	-	T30-RS	NA 90 i.L.	OTS Beh	B	-	179	D	D	PZ	-				
27	OG.2.2.1	Umkleide D.	T.OG.2.2.1.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	R				1		Um	Alu	HPL	F	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				
27	OG.2.2.2	WC/Dusche D	T.OG.5.1.2.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				
27	OG.2.2.3	Umkleide H.	T.OG.2.2.3.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	F	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				
27	OG.2.2.4	WC/Dusche H.	T.OG.2.2.4.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,15	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				
27	OG.2.3.1	Studio 1	T.OG.2.3.1.01	3,385	2,750	Innen	Stahlbeton	0,25	R		X	X	1		Block	Alu	HPL	-	37 Rw dB	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				
27	OG.2.3.2	Studio 2	T.OG.2.3.2.01	3,385	2,750	Innen	Stahlbeton	0,25	L		X	X	1		Block	Alu	HPL	-	37 Rw dB	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				
27	OG.2.3.3	Fitness	T.OG.2.3.3.01	1,630	2,750	Innen	Stahlbeton	0,25	R		X	X	1		Block	Alu	HPL	-	37 Rw dB	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				
27	OG.2.3.4	Geräte	T.OG.2.3.4.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	R				1		Um	Alu	HPL	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	PZ	-		3,8 cm	Türunterschnitt von mind. 3,8 cm erforderlich für die Überströmung Lüftung	
27	OG.2.3.5	Büro 2 Verein	T.OG.2.3.5.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	-	37 Rw dB	-	-	-	-	Wand	-	D	D	PZ	-				
27	OG.5.1.2	Umkl./WC barrierefrei	T.OG.5.1.2.02	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS Beh	B	-	X	D	D	WC	-		4,8 cm	Türunterschnitt von mind. 4,8 cm erforderlich für die Überströmung Lüftung	
32	OG.5.1.3	Flur	T.OG.2.1.5.01	1,135	2,260	Innen	Stahlbeton	0,25	R				1	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	-	T30-RS	NA 90 i.L.	OTS Beh	B	-	179	D	D	PZ	-				
27	OG.5.1.3	Flur	T.OG.5.1.2.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	R				1		Um	Alu	HPL	F	-	-	-	OTS Beh	B	-	X	D	D	PZ	-				
32	OG.5.1.3	Flur	T.OG.5.1.3.06	1,835	2,750	Innen	Kalksandstein	0,12	R		X	X	1	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	-	T30-RS	NA 90 i.L.	OTS Beh	B	-	179	D	D	PZ	-				
27	OG.5.2.1	Umkleide D.	T.OG.5.2.1.05	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	R				1		Um	Alu	HPL	F	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				
27	OG.5.2.2	WC/Dusche D.	T.OG.5.2.2.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				
27	OG.5.2.3	Umkleide H.	T.OG.5.2.3.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	F	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				
27	OG.5.2.4	WC/Dusche H.	T.OG.5.2.4.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				
27	OG.5.3.1	Gymnastikhalle	T.OG.5.3.1.01	1,135	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	L				1		Um	Alu	HPL	-	37 Rw dB	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				

Gewerke	Zugehöriger Raumnummer	Zugehörige Raumname	Türnummer	Breite (RBM)	Höhe ab OKFF	Lage	Wandaufbau	Wandstärke	Öffnungsrichtung	3D Vorderansicht	Oberlicht	Seitenteil	Anzahl Flügel	Türblatt Glasausschnitt	Zarge Art	Zarge Material	Türblatt Material	Feuchtraum / Nassraum	Schallschutz DIN 4102 Prüfstand R'w,P	Feuerwiderstand - DIN 4102-2	Notausgang/ Fluchtweg	OTS/Feststellanlage	Lage OTS/Fest	Türstopper	Panikbeschlag nach DIN EN	Beschläge: Griffe Bandseite	Beschläge: Griffe Bandgegenseite	Schließung	Widerstandsklasse	Elektrisches Schloss	Bodenfreiheit (cm)	Anmerkungen		
31.02	OG.5.3.2	Geräte	T.OG.5.3.2.01	2,400	2,260	Innen	Stahlbeton	0,25					1		Block	St	St	-	-	-	-	-	-	Wand	-	D	D	PZ	-			Beplankung des Hörmann Sporthallentor SP 500 mit 15 mm Multiplexplatte Birke, klar lackiert in RAL nach Wahl der AG.		
27	OG.5.3.3	Kraftraum	T.OG.5.3.3.01	1,135	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	R				1		Um	Alu	HPL	-	37 Rw dB	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-					
31.02	OG.5.3.4	Geräte	T.OG.5.3.4.01	2,400	2,260	Innen	Stahlbeton	0,25					1		Block	St	St	-	-	-	-	-	-	Wand	-	D	D	PZ	-			Beplankung des Hörmann Sporthallentor SP 500 mit 15 mm Multiplexplatte Birke, klar lackiert in RAL nach Wahl der AG.		
27	OG.5.3.5	Pzm	T.OG.5.3.5.01	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	F	-	-	-	OTS GS	B	Wand	-	D	D	PZ	-					
27	OG.5.3.6	ITK-Hauptverteilterraum	T.OG.5.3.6.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,18	R				1		Um	Alu	HPL	-	-	T30-RS	NA 90 i.L.	OTS GS	B	Wand	-	D	D	PZ	RC2					
Erdgeschoss																																		
32	EG.1.1.1	Windfang	T.EG.FA-01.01	4,245	2,940	Außen	Stahlbeton	0,25	---			X	2		Alu Rahmen	Alu	Glas	-	-	-	NA 120 i.L.	-	-	Wand	-	-	-	-	RC2				2-flügelige Automatik-Schiebetür: z.B. Fa. Dormakaba, Typ " ST PRO Green RC2" sieht Zeichnung X02.01	
32	EG.1.1.1	Windfang	T.EG.FA-01.02	4,245	2,940	Innen	Stahlbeton	0,25	---			X	2		Alu Rahmen	Alu	Glas	-	-	-	NA 120 i.L.	-	-	Wand	-	-	-	PZ	RC2				2-flügelige Automatik-Schiebetür: z.B. Fa. Dormakaba, Typ " ST PRO Green RC2" sieht Zeichnung X02.01	
32	EG.1.2.5	TRH2	T.EG.FA-06.01	1,260	2,760	Außen	Außenwand - Klinker	0,58	L				1		Alu Rahmen	Alu	Glas	-	-	-	NA 90 i.L.	OTS GS	GS	-	179	D	D	PZ	-	X			Notausgang - Zutrittskontrolle - Transponder - eventuell Türöffner	
32	EG.1.1.9	TRH1	T.EG.FA-06.04	1,260	2,760	Außen	Außenwand - Klinker	0,58	L				1	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	-	-	NA 90 i.L.	OTS RF	GS	-	179	K	D	PZ	-	X			Notausgang - Zutrittskontrolle- Transponder -sieht Zeichnung X02.06	
32	EG.1.1.7	Gastrobereich	T.EG.FA-11.01	1,060	2,110	Außen	Außenwand - Klinker	0,58	L				1	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	-	-	-	OTS RF	GS	-	-	D	D	PZ	-				Pfosten-Riegel Fassde ,sieht Zeichnung X02.11/12	
32	EG.1.4.1	Beckenumgang SB	T.EG.FA-14.01	1,060	2,110	Außen	Außenwand - Klinker	0,58	L				1	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	N	-	-	NA 90 i.L.	OTS RF	GS	-	179	K	D	PZ	-	X			Pfosten-Riegel Fassde- Elektrische Anschluss- Akustik oder Optik Signal- sieht Zeichnung X02.14	
32	EG.1.4.1	Beckenumgang SB	T.EG.FA-14.02	1,060	2,110	Außen	Außenwand - Klinker	0,58	R				1	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	N	-	-	NA 90 i.L.	OTS RF	GS	-	179	K	D	PZ	-	X			Pfosten-Riegel Fassde- Elektrische Anschluss- Akustik oder Optik Signal	
32	EG.4.2.1	Beckenumgang LSB	T.EG.FA-19.01	1,270	4,085	Außen	Außenwand - Klinker	0,58	R				1	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	N	-	-	NA 90 i.L.	OTS RF	GS	-	179	K	D	PZ	-	X			Pfosten-Riegel Fassde mit Oberlicht- Elektrische Anschluss- Akustik oder Optik Signal	
32	EG.1.1.2	Eingangsbereich	T.EG.1.1.2.01	1,200	2,400	Innen	Stahlbeton	0,25	L				1	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	N	-	T30-RS	-	OTS Beh	B	-	179	K	K	PZ	-					
27	EG.1.1.2	Eingangsbereich	T.EG.1.1.2.02	1,135	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	L				1		Um	Alu	HPL	F	-	T30-RS	NA 90 i.L.	OTS GS	B	-	179	D	K	PZ	-					
32	EG.1.1.2	Eingangsbereich	T.EG.1.1.2.03	1,630	2,750	Innen	Kalksandstein	0,12	R		X	X	1	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	F	-	T30-RS	NA 90 i.L.	OTS Beh	B	-	179	D	D	PZ	-					
27	EG.1.1.2	Eingangsbereich	T.EG.1.3.14.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	F	-	DS	-	OTS Beh	B	-	-	D	D	PZ	-				Höhe Türdrücker auf 850mm	
27	EG.1.1.4	Barrierefreies WC	T.EG.1.1.4.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS Beh	B	-	-	D	D	WC	-		4,5		Türunterschnitt von mind. 4,5 cm erforderlich für die Überströmung Lüftung	
27	EG.1.1.5	Kiosk	T.EG.1.1.5.01	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-					
27	EG.1.1.6	Lager	T.EG.1.1.5.02	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	-	-	Wand	-	D	D	PZ	-					
27	EG.1.1.8	Kassennebenraum	T.EG.1.1.8.01	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,15	R				1		Um	Alu	HPL	-	37 Rw dB	-	-	-	-	-	Boden	-	D	D	PZ	-				
32	EG.1.1.9	TRH 1 Podest EG	T.EG.1.1.9.02	1,135	2,260	Innen	Stahlbeton	0,25	L				1	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	-	T30-RS	NA 90 i.L.	OTS Beh	B	-	179	D	D	PZ	-					
27	EG.1.2.1	Umkl.P.-D	T.EG.1.2.1.01	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-					
27	EG.1.2.1	Umkl.P.-D	T.EG.1.2.1.02	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-		10		Türunterschnitt von mind. 8,6 cm erforderlich für die Überströmung Lüftung	
27	EG.1.2.2	Umkl.P.-H	T.EG.1.2.2.01	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-					

Gewerke	Zugehöriger Raumnummer	Zugehörige Raumname	Türnummer	Breite (RBM)	Höhe ab OKFF	Lage	Wandaufbau	Wandstärke	Öffnungsrichtung	3D Vorderansicht	Oberlicht	Seitenteil	Anzahl Flügel	Türblatt Glasausschnitt	Zarge Art	Zarge Material	Türblatt Material	Feuchtraum / Nassraum	Schallschutz DIN 4102 Prüfstand R'w,P	Feuerwiderstand - DIN 4102-2	Notausgang/ Fluchtweg	OTS/Feststellanlage	Lage OTS/Fest	Türstopper	Panikbeschlag nach DIN EN	Beschläge: Griffe Bandseite	Beschläge: Griffe Bandgegenseite	Schließung	Widerstandsklasse	Elektrisches Schloss	Bodenfreiheit (cm)	Anmerkungen
27	EG.1.2.2	UmkI.P.-H	T.EG.1.2.2.02	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-		10	Türunterschnitt von mind. 10,2 cm erforderlich für die Überströmung Lüftung
27	EG.1.2.3	Pausenraum	T.EG.1.2.3.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	R				1		Um	Alu	HPL	-	37 Rw dB	-	-	-	-	Wand	-	D	D	PZ	-			
27	EG.1.2.4	Verwaltungsraum	T.EG.1.2.4.01	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,15	R				1		Um	Alu	HPL	-	37 Rw dB	-	-	-	-	Boden	-	D	D	PZ	-			
32	EG.1.2.5	TRH 2	T.EG.1.2.5.01	1,135	2,260	Innen	Stahlbeton	0,25	R				1	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	-	-	T30-RS	NA 90 i.L.	OTS GS	B	-	179	D	D	PZ	-			
27	EG.1.2.6	Flur	T.EG.1.2.6.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	-	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-			
27	EG.1.2.6	Flur	T.EG.1.2.6.02	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	T30-RS	NA 90 i.L.	OTS GS	B	-	179	D	K	PZ	-			
27	EG.1.2.6	Flur	T.EG.3.1.3.01	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	R				1		Um	Alu	HPL	-	-	-	-	-	-	Wand	-	D	D	PZ	-			
27	EG.1.3.1	UmkI. D.1	T.EG.1.3.1.01	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-			
27	EG.1.3.1	UmkI. D.1	T.EG.1.3.1.02	0,885	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-		15	
27	EG.1.3.2	UmkI. D.2	T.EG.1.3.2.01	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-			
27	EG.1.3.2	UmkI. D.2	T.EG.1.3.2.02	0,885	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-		15	
27	EG.1.3.3	UmkI D.3	T.EG.1.3.3.01	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-			
27	EG.1.3.3	UmkI D.3	T.EG.1.3.3.02	1,010	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-		15	
27	EG.1.3.4	WC-D	T.EG.1.3.4.01	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-		15	
27	EG.1.3.6	UmkI. H.1	T.EG.1.3.6.01	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-			
27	EG.1.3.6	UmkI. H.1	T.EG.1.3.6.02	0,885	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	L				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-		15	
27	EG.1.3.7	UmkI. H.2	T.EG.1.3.7.01	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-			
27	EG.1.3.7	UmkI. H.2	T.EG.1.3.7.02	0,885	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-		15	
27	EG.1.3.8	UmkI. H.3	T.EG.1.3.8.01	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-			
27	EG.1.3.8	UmkI. H.3	T.EG.1.3.8.02	0,885	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	L				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-		15	
27	EG.1.3.9	WC-H	T.EG.1.3.9.01	0,885	2,135	Innen	Kalksandstein	0,15	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-		15	
27	EG.1.3.11	Vorraum D	T.EG.1.3.11.01	1,530	2,685	Innen	Kalksandstein	0,12	R		X	X	1		Block	Alu	Glas	N	-	DS	-	OTS Beh	B	-	-	D	D	PZ	-			Ganzglastür- Zarge: KÜffner BF30, Rücksprache zu DS im Gegensatz zu Barfußbereich
27	EG.1.3.11	Vorraum D	T.EG.1.3.11.02	1,530	2,685	Innen	BAUTEIL	0,12	R		X	X	1		Block	Alu	Glas	N	-		-	OTS Beh	B	-	-	D	D	PZ	-		15	Ganzglastür- Zarge: KÜffner BF30
27	EG.1.3.12	Vorraum-H	T.EG.1.3.12.01	1,530	2,685	Innen	Kalksandstein	0,12	R		X	X	1		Block	Alu	Glas	N	-	DS	-	OTS Beh	B	-	-	D	D	PZ	-			Ganzglastür- Zarge: KÜffner BF30, Rücksprache zu DS im Gegensatz zu Barfußbereich
27	EG.1.3.12	Vorraum-H	T.EG.1.3.12.02	1,530	2,685	Innen	BAUTEIL	0,12	R		X	X	1		Block	Alu	Glas	N	-		-	OTS Beh	B	-	-	D	D	PZ	-		15	Ganzglastür- Zarge: KÜffner BF30

Gewerke	Zugehöriger Raumnummer	Zugehörige Raumname	Türnummer	Breite (RBM)	Höhe ab OKFF	Lage	Wandaufbau	Wandstärke	Öffnungsrichtung	3D Vorderansicht	Oberlicht	Seitenteil	Anzahl Flügel	Türblatt Glasausschnitt	Zarge Art	Zarge Material	Türblatt Material	Feuchtraum / Nassraum	Schallschutz DIN 4102 Prüfstand R'w,P	Feuerwiderstand - DIN 4102-2	Notausgang/ Fluchtweg	OTS/Feststellanlage	Lage OTS/Fest	Türstopper	Panikbeschlag nach DIN EN	Beschläge: Griffe Bandseite	Beschläge: Griffe Bandgegenseite	Schließung	Widerstandsklasse	Elektrisches Schloss	Bodenfreiheit (cm)	Anmerkungen	
27	EG.1.3.13	Wechselumkleide	T.EG.1.3.13.01	1,010	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS Beh	B	-	-	D	D	PZ	-				
27	EG.1.3.13	Wechselumkleide	T.EG.1.3.13.02	1,010	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	L				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS Beh	B	-	-	D	D	PZ	-		15		
27	EG.1.3.15	WC barrierefrei	T.EG.1.3.15.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS Beh.	B	-	-	D	D	WC	-		15	Höhe Türdrücker auf 850mm	
27	EG.1.3.17	Lager/ PUMI	T.EG.1.3.17.01	1,010	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	-	-	-	-	D	D	PZ	-				
32	EG.1.3.18	Stiefelgang	T.EG.FA-06.02	1,260	2,760	Außen	Außenwand - Klinker	0,58	L				1	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	N	-	-	NA 90 i.L.	OTS RF	GS	-	179	K	D	PZ	-	X		Notausgang - Optisches und akustisches Signal	
32	EG.1.3.18	Stiefelgang	T.EG.FA-06.03	1,260	2,760	Außen	Außenwand - Klinker	0,58	R				1	X	Alu Rahmen	Alu	Glas	N	-	-	NA 90 i.L.	OTS RF	GS	-	179	K	D	PZ	-	X		Notausgang - Optisches und akustisches Signal	
27	EG.1.4.1	Beckenumgang SB	T.EG.1.4.1.01	1,010	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	L				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	OTS Beh	B	-	-	D	D	PZ	-		15	Höhe Türdrücker auf 850mm	
32	EG.1.4.2	Aufs./Sani.	T.EG.1.4.2.01	1,135	2,400	Innen	Stahlbeton	0,25	R				1		Alu Rahmen	Alu	Glas	N	-	-	-	OTS RF	B	-	-	D	D	PZ	-				
27	EG.1.4.2	Aufs./Sani.	T.EG.1.4.2.02	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	F	-	T30-RS	NA 90 i.L.	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				
27	EG.1.4.4	Geräte Schulen/Vereine	T.EG.1.4.4.01	1,135	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	-	-	Wand	-	D	D	PZ	-		15		
27	EG.1.4.5	Geräte	T.EG.1.4.5.01	1,135	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	R				1		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	-	-	Wand	-	D	D	PZ	-		15		
32	EG.1.4.6	Lager	T.EG.FA-20.01	2,135	2,760	Außen	Außenwand - Klinker	0,58	R		X		2		Alu Rahmen	Alu	Alu	-	-	-	-	OTS RF	GS	-	-	K	D	PZ	-				
27	EG.3.1.1	Fusspflege	T.EG.3.1.1.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	-	37 Rw dB	-	-	-	-	Wand	-	D	D	PZ	-				
27	EG.3.1.2	Physiotherapie	T.EG.3.1.2.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	L				1		Um	Alu	HPL	-	37 Rw dB	-	-	-	-	-	-	D	D	PZ	-				
27	EG.3.1.4	PuMi	T.EG.3.1.4.01	1,510	2,135	Innen	Kalksandstein	0,12	R				2		Um	Alu	HPL	N	-	DS	-	-	-	Wand	-	D	D	PZ	-				
27	EG.3.1.4	PuMi	T.EG.3.1.4.02	1,510	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	L				2		Um	Alu	HPL	N	-	-	-	-	-	-	-	D	D	PZ	-		15		
Kellergeschoss																																	
31.03	KG.1.5.1	Fernwärmeübergabestation	T.KG.1.5.1.01	2,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,18	L				2		Eck	St	St	-	-	T30	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	RC2				
31.03	KG.1.5.10	Chemikalienlager	T.KG.1.5.10.01	2,010	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	L				2		Eck	St	St	-	-	T30	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				
31.03	KG.1.5.10	Chemikalienlager	T.KG.1.5.5.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,18	R				1		Eck	St	St	-	-	-	-	-	-	Wand	-	D	D	PZ	-				
31.03	KG.1.5.11	Daten	T.KG.1.5.11.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,18	L				1		Eck	St	St	-	-	T30	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				
31.03	KG.1.5.13	MSR-Raum	T.KG.1.5.13.01	1,010	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	R				1		Eck	St	St	-	-	T30	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				
31.03	KG.1.5.15	TRH 2	T.KG.1.5.15.01	1,010	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	R				1		Eck	St	St	-	-	T30-RS	NA 90 i.L.	OTS GS	B	-	179	D	D	PZ	-				
31.03	KG.1.5.16	TRH 1	T.KG.1.5.16.01	1,010	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	L				1		Eck	St	St	-	-	T30-RS	NA 90 i.L.	OTS GS	B	-	179	K	D	PZ	-				
31.03	KG.1.5.18	Lager	T.KG.1.5.18.01	2,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,18	R				2		Eck	St	St	-	-	T30	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				
31.03	KG.1.5.2	RLT	T.KG.1.5.2.01	2,010	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	R				2		Eck	St	St	-	-	T30	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-				

Gewerke	Zugehöriger Raumnummer	Zugehörige Raumname	Türnummer	Breite (RBM)	Höhe ab OKFF	Lage	Wandaufbau	Wandstärke	Öffnungsrichtung	3D Vorderansicht	Oberlicht	Seitenteil	Anzahl Flügel	Türblatt Glasausschnitt	Zarge Art	Zarge Material	Türblatt Material	Feuchtraum / Nassraum	Schallschutz DIN 4102 Prüfstand R w,P	Feuerwiderstand - DIN 4102-2	Notausgang/ Fluchtweg	OTS/Feststellanlage	Lage OTS/Fest	Türstopper	Panikbeschlag nach DIN EN	Beschläge: Griffe Bandseite	Beschläge: Griffe Bandgegenseite	Schließung	Widerstandsklasse	Elektrisches Schloss	Bodenfreiheit (cm)	Anmerkungen
31.03	KG.1.5.2	RLT	T.KG.1.5.2.02	2,010	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	L				2		Eck	St	St	-	-	T30	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-			
31.03	KG.1.5.2	RLT	T.KG.1.5.3.02	1,010	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	R				1		Eck	St	St	-	-	T30	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-			
32	KG.1.5.21	Fluchtleiter	T.KG.1.5.21.01	1,080	2,135	Außen	Außenwand-Keller	0,44	R				1		Alu Rahmen	Alu	Alu	-	-	-	NA 90 i.L.	OTS RF	B	-	179	K	D	PZ	-			
31.03	KG.1.5.3	Schleuse	T.KG.1.5.3.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,18	L				1		Eck	St	St	-	-	T30	NA 90 i.L.	OTS GS	B	-	179	D	D	PZ	-			
31.03	KG.1.5.12	Gas/Wasser/HAR	T.KG.1.5.12.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,18	L				1		Eck	St	St	-	-	T30	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-			
32	KG.1.5.14	Anlieferschacht	T.KG.1.5.14.01	2,010	2,135	Außen	Außenwand-Keller	0,44	L				2		Alu Rahmen	Alu	Alu	-	-	-	-	OTS RF	B	-	179	K	D	PZ	-			RA Öffn. >0,5m²
31.03	KG.1.5.4	Technikflächen / Flur	T.KG.1.5.4.01	2,010	2,135	Innen	Stahlbeton	0,25	L				2		Eck	St	St	-	-	T30	NA 120 i.L.	OTS GS	B	-	179	D	D	PZ	-			
31.03	KG.1.5.7	NSHV	T.KG.1.5.7.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,18	R				1		Eck	St	St	-	-	T30	-	-	-	Boden	-	D	D	PZ	-			
31.03	KG.1.5.8	SAA/BMA	T.KG.1.5.8.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,18	R				1		Eck	St	St	-	-	-	-	-	-	Wand	-	D	D	PZ	-			
31.03	KG.1.5.8	SAA/BMA	T.KG.1.5.6.01	1,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,18	R				1		Eck	St	St	-	-	T30	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-			
31.03	KG.1.5.9	Chlor	T.KG.1.5.9.01	2,010	2,135	Innen	Kalksandstein	0,18	L				2		Eck	St	St	-	-	T30	-	OTS GS	B	-	-	D	D	PZ	-			