

[illegible]

Technical drawing of a wall outlet assembly. The drawing shows a vertical red rectangle representing the outlet panel. To the left of the panel, there are four labels with lines pointing to the corresponding outlets: "2-fach RJ45 Netzwerkdose", "HDMI", "2-fach EDV-Steckdosen", and "2-fach Steckdosen". The outlets are represented by icons: a red square with a lightning bolt and the number "2" for the RJ45 outlet, a red square with "HDMI" for the HDMI outlet, a green square with a three-pronged plug icon for the EDV outlets, and a green square with a two-pronged plug icon for the standard outlets. To the right of the panel, there are two vertical dimension lines: one labeled "1.10" indicating the total height of the outlet section, and another labeled "30" indicating the height of the bottom outlet section. At the top right, there is a label "oberhalb AHD" with a line pointing to the top of the panel. At the bottom left, there is a label "OKFF" with a line pointing to the bottom of the panel. At the bottom center, there is a label "zur Erläuterung".


- Technische Anlagen -	
- Starkstrom -	
Ausschalter Taster Jalousie-Taster Schlüsselschalter Anschluss 1-polig Anschluss 3-polig Motor	Schuko - Steckdose 1-fach Schuko - Steckdose 2-fach Schuko - Steckdose 3-fach Lüfter Präsenzmelder Potentialausgleich Elektroventil aufputz Steigepunkt Starkstrom
- Schwachstrom -	
Antennen-Dose Datendose 2-fach Lautsprecher	Rauchmelder Steigepunkt Schwachstrom
- Beleuchtung -	
Fabrikat der Planung: Trilux Oventoft 12 B 2200-360 ETD0 PC Fabrikat der Planung: Brumberg 60025185 Fabrikat der Planung: Glaxox C95-PC675 BL LED 14-3x35mm, 12-4x35mm, 12-4x35mm	Fabrikat der Planung: Trilux Avelis C58 GH 1200-360 ETD0 01 Fabrikat der Planung: Trilux Imprima C07 CUP19*1000 330 E1 T1: d=235mm, T2: d=315mm, T3: d=445mm
- KNX -	
Jalousieaktor Tastensensor	Bewegungsmelder mit Raumthermostat
- Sicherheitsbeleuchtung -	
Fabrikat der Planung: notec BN 9104.1.1 Fabrikat der Planung: notec BNP 1013	Fabrikat der Planung: notec BN 9107 Fabrikat der Planung: notec BNS-MTB

Index TePmA GmbH			
03	24.09.2026	JS	Motoren ergänzt, Datendosen entfernt und Nummerierung angepasst
02	14.06.2026	JS	Datendosen angepasst und ergänzt
01	27.08.25	JS	Überwachungskameras eingetragen, Ergänzung Rauchmelder
Index	Datum	Gez	Änderung

Projektnummer		LPH		Gewerk		Planart		Ebene		Bauabschnitt		Planinhalt		Index		Status
TE220047	-	5	-	ELT	-	GR	-	E0	-	002	-	---	-	03	-	F

Basispläne:
21016-5-01_Melanchthonschule_Grundriss EG Neubau_VORABZUG 2025-02-26

Übersicht:



OKFFB = $\pm 0,00$ = ____ m ü.NHN
Rückstauenebene = ____ m ü.NHN

Bauvorhaben:	Melanchthonschule Oberhausen Erzberger Straße 18 46145 Oberhausen
--------------	---

Bauherr:	SBO Servicebetriebe Oberhausen Bahnhofstr. 66 46145 Oberhausen
----------	--

Architekt:	BST Architekten Kirchstraße 10 46117 Oberhausen
------------	---

Fachplaner:



TEPMA
Engineering

Siemensstraße 25
46325 Borken
T : 0 28 61 / 94 30 - 0
F : 0 28 61 / 94 30 - 999
E : info@tepma.de
W: www.tepma.de

Technische Planung für moderne Architektur
Heizung • Lüftung • Sanitär • Klima • MSR • Elektro

Projekt Nr.		TE220047		Leistungsphase		Ausführung		
Maßstab		1:50		Planart		Grundris		
Blattgröße		970 x 900mm		Etage/Ebene		Erdgeschoss		
Gezeichnet	24.03.2025	L.Stowermann		Bauteil		000		
Geprüft	24.03.2025	C.Steffen		Gewerk		Elektrotechnik		
Datum		Name						
Prozessnummer	U	C	P	Ebene	Bauschreibr.	Planinhalt	Index	Status
TE220047	5	ELT	GP	EN	002		03	5