

The floor plan illustrates a school layout with the following key features:

- Classrooms:** 1.11 Klassenraum, 1.12 Differenzierungsraum, 1.13 Klassenraum, 1.14 TH2, 1.15 Empor.
- Common Areas:** 1.10 Flur, 1.12 Differenzierungsraum, 1.15 Empor, 1.16 Luftraum.
- Technical Details:**
 - Stromkreisnummern (Electrical Circuit Numbers):**
 - 1.11: 1.11.1 Beleuchtung, 1.11.2 Steckdose, 1.11.3 Türring, 1.11.4 EDV Steckdose, 1.11.5 Jalousie.
 - 1.12: 1.12.1 Beleuchtung, 1.12.2 Steckdose, 1.12.3 Türring, 1.12.4 EDV Steckdose, 1.12.5 Jalousie.
 - 1.13: 1.13.1 Beleuchtung, 1.13.2 Steckdose, 1.13.3 Türring, 1.13.4 EDV Steckdose, 1.13.5 Jalousie.
 - 1.14: 1.14.1 Beleuchtung, 1.14.2 Steckdose, 1.14.3 Türring, 1.14.4 EDV Steckdose, 1.14.5 Jalousie.
 - 1.15: 1.15.1 Beleuchtung, 1.15.2 Steckdose, 1.15.3 Türring, 1.15.4 EDV Steckdose, 1.15.5 Jalousie.
 - Dimensions:** Various room dimensions are provided, such as 1.11 x 1.63, 1.12 x 1.25, 1.13 x 1.76, 1.14 x 1.06, 1.15 x 1.74.
 - Other Details:** The plan includes information about the building's structure, such as 'Stb. Unterzug b/h=24/50cm' and 'Stb. -Überzug (24/80)'. It also shows the location of various rooms, including 'Mediensäle' (Media Rooms) and 'Luftraum' (Air Space).

Front view of a 1.10m high wall-mounted distribution unit. The unit is divided into two main sections: a red-outlined section and a green-outlined section. The red section contains two RJ45 ports (labeled '2-fach RJ45 Netzwerkdose für AP' and '2-fach RJ45 Netzwerkdose') and an HDMI port (labeled 'HDMI für Lehrerpult'). The green section contains two EDV ports (labeled '2-fach EDV-Steckdosen') and two standard outlets (labeled '2-fach Steckdosen'). The total height is 1.10m, with a 60cm segment for the green section and a 30cm segment for the red section. The unit is labeled 'UK AHD' at the top right and 'OKFF' at the bottom left.


- Technische Anlagen -	
- Starkstrom -	
 Ausschalter  Taster  Jalousie-Taster  Schlüsselschalter  Anschluss 1-polig  Anschluss 3-polig  Motor	 Schuko - Steckdose 1-fach  Schuko - Steckdose 2-fach  Schuko - Steckdose 3-fach  Lüfter  Präsenzmelder  Potentialsgleich  Elektroverteilung Aufputz  Steigepunkt Starkstrom
- Schwachstrom -	
 Antennen-Oase  Datendose 2-fach  Lautsprecher	 Rauchmelder  Steigepunkt Schwachstrom
- Beleuchtung -	
 Fabrikat der Planung: Trilux  Fabrikat der Planung: Brumberg  Fabrikat der Planung: Glaxos  Fabrikat der Planung: T4, d=36; T5, d=28mm,	 Fabrikat der Planung: Trilux  Fabrikat der Planung: Trilux  Fabrikat der Planung: T4, d=36; T5, d=28mm,
- KNX -	
 Jalousieaktor  Tasteros	 Bewegungsmelder mit Raumthermostat
- Sicherheitsbeleuchtung:	
 Fabrikat der Planung: notec BN 910  Fabrikat der Planung: notec BN 910	 Fabrikat der Planung: notec BN 910  Fabrikat der Planung: notec BN 910

[illegible]

Projektnummer	LPH	Gewerk	Planart	Ebene	Bauabschnitt	Planinhalt	Index	Status
TE220047	5	ELT	GR	01	002	---	00	F

Basisskizze	2010-3-02_Melanchthonschule_Grundriss
	OG Neubau_VORABZUG
	2025-02-21

Übersicht:



OKFFB = $\pm 0,00$ = ___ m ü.NHN
Rückstauenebene = ___ m ü.NHN

Bauvorhaben:	Melanchthonschule Oberhausen Erzberger Straße 18 46145 Oberhausen
--------------	---

Bauherr:	SBO Servicebetriebe Oberhausen Bahnhofstr. 66 46145 Oberhausen
----------	--

Architekt:	BST Architekten Kirchstraße 10 46117 Oberhausen
------------	---

Fachplaner:



Technische Planung für moderne Architektur
Heizung • Lüftung • Sanitär • Klima • MSR • Elektro

Projekt Nr.	TE220047	Leistungsphase	Ausführung
-------------	----------	----------------	------------

Maßstab	1:50	Planart	Grundriss
---------	------	---------	-----------

Blattgröße		970 x 900mm	Etage/Ebene	1.Obergeschoss
Geschlecht	04.09.2005	J. Stumm	Beitrag	200

Gezeichnet	24.03.2025	L. Stowermann	Bauteil	002
Geprüft	24.03.2025	C. Steffen	Gewerk	Elektrotechnik

Soprano	24.05.2020	O. Stenich	Gewerk	Elektrotechnik
	Datum	Name		

Projektnummer	LPH	Gewerk	Planart	Ebene	Saalabschnitt	Planmaß	Index	Status
TE220047	5	ELT	GR	01	002	---	00	F