



Legende

- Verbindung zw. Oberfläche- u. Fundamentstiele
- Anschlussfahne VIA, zum späteren Anschluss der Ableiter, min. 1,5m aus dem Erdreich rausführen
- Anschlussfahne für spätere Potentialgleichschleife, bis ca. 1 m über den Fußboden
- VIA-Erdstift: Früher Verlegung unter der Bodenplatte, Raster darf 0,6m nicht überschreiten! An der Faser: Kreuzungen mit den Anschlussfäden des Fundamentstieles vermeiden.
- Fundamentstiele Verlegung in der Bodenplatte Fundament Raster darf 20x20 m nicht überschreiten! An der Faser: Kreuzungen mit den Anschlussfäden des Fundamentstieles vermeiden. Mindest Plankanten 10x10 mm, überstreicht! Mindest 100cm Abstand zur Bewehrung, -gleicher Abstand- vermeiden werden. -DIN 1014 beachten! -Darf nur von einer Blitzschutz Fachkraft verlegt und beschriftet werden.

Gewerk: Blitzschutz

Index	Datum	Name	Mit der Änderung
a			
b			
c			
d			
e			
f			
g			
h			
i			

Bauvorhaben: Sanierung und Erweiterung des Gymnasium Kamen

Bauherr: Stadt Kamen

Planinhalt: Grundriss Fundament

Ausführungsplanung

Gewerk: Blitzschutz

Plan-Nr.: 2009-AP-FU-BS

Maßstab: 1:50

gepl.: Datum Name gepr.: Datum Name Plotterdatum

gez.: Dateiname:

Keine Wortzeichnung! Sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen. Die Anordnung der Einbauelemente ist nicht maßstäblich dargestellt. Installation der Einbauelemente nur nach Absprache mit der Bauleitung. Wortzeichnungen sind durch den Handwerker zu erstellen und der Bauleitung vor Installationsbeginn zur Kontrolle vorzulegen.