

- 30 cm Betonplatte, Ortbeton
- n. Angabe Statik
- 5 mm Dampfsperre, Elastomerbitumen-Dachdichtungsbahn in Heißbitumen verlegt
- 60 mm Polyurethan-Hartschaumdämmplatte mit beidseitiger Kaschierung aus Aluminium
- WL 023
- Gefälledämmung (2-2,5%) Polyurethan-Hartschaumplatten WL 026, in Heißbitumen verklebt und Bitumenglattstrich
- geforderte Gesamtdämmstärke gem. Angabe
- Bauphysik: i. Mittel: 11 cm
- Abdichtung, 1-lagig, (harte Bedachung !)
- hochpolymere, bitumenverträgliche
- Kunststoff-
- Abdichtungsbahn m. mittigem Spezialvlies
- und unterseitiger Kaltselbstklebeschicht
- Schutzlage
- 20 mm Keramikplatten auf Stelzenlager

Stahl- Abschlusswinkel,
Blechstärke n. konstr. Erfordernis,
min. 8 mm, Stahl feuerverzinkt

- Betonfertigteile n. Angabe Statik
- zementäre Gefälle-Spachtelmasse (1-2%)
- Flüssigabdichtung an aufgehenden Bauteilen bis 15 cm ü. OK. Plattenbelag, alle Ecken mit Dichtbändern verkleben,
- 50 mm Betonwerksteinplatten/ Winkelstufen auf Mörtelstreifen verlegt
- Verfugung mit Flexfugenmörtel

R12, Montage auf Mörtelbatzenstreifen,
Auf den Betonstufen mit zementären
Gefällespachtelmasse ein Gefälle von 1- 2%
aufspachteln, mit Flüssigabdichtung abdichten, in
den Ecken Dichtbänder einarbeiten.

