

EBH 2.BA Gesamt

190_AV02

Index	Datum	Änderung	Erstellt	Geprüft	Genehmigt
K	16.03.2026	Ergänzung Stromkreise Winterdienst	JBR		
J	28.01.2026	Anp Schiene 2kA Anp Zul Uv 1+2	JBR		
I	21.01.2026	Schienensyst. u. Anp. 190	JBR		
H	15.01.2026	Anpassung Ladepunkte Halle und Stel	JBR		
G	15.05.2024	Integration Stromkreise VS	JBR		
F	07.05.2024	Umstellung auf Mehradrige Zuleitung	JBR		
E	13.03.2024	Erweiterung Bestandsverteiler			
D	13.03.2024	Umstellung Sicherungsorgane			
C	12.12.2023	Umstellung Zul. Halle auf AL			
B	06.09.2023	Erweiterung Parkhaus			
A	17.08.2022				

AUFTRAGNEHMER

Firma Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft
Name
Strasse Gustav-Heinemann-Ufer 72a

PLZ 50968
Ort Köln
Tel
MAIL



AUFTRAGGEBER

Firma Wirtschaftsbetriebe Duisburg
Name
Strasse Schifferstraße 190

PLZ 47059
Ort Duisburg
Tel
MAIL

KONTROLLE

Firma
Name
Strasse

PLZ
Ort
Tel
MAIL

Index: K	Fortschritte	Ausschreibung
Datum: 28.01.2026		U-Station:
	PROJEKT: 20008	Blatt: 1/2
	PLAN:	

Beschriftung	Polzahl	Schutztyp	E. Schlag	Bezeichnung
190_2F0	3P+N	gG/Gleichw.	Potentialausgl.	Überspannungsableiter
190_2F1	3P+N+PE	gG/Gleichw.	Basis	Vorsicherung 2F1
190_2F2	3P+N+PE	gG/Gleichw.	Basis	Vorsicherung 2F2
190_2F3	3P+N+PE	gG/Gleichw.	Basis	Vorsicherung 2F3
190_2F4	3P+N+PE	gG/Gleichw.	Basis	Vorsicherung 2F4
190_2F5	3P+N+PE	gG/Gleichw.	Basis	Vorsicherung 2F5
190_2F6	3P+N+PE	gG/Gleichw.	Basis	Vorsicherung 2F6
190_2F7	3P+N+PE	gG/Gleichw.	Basis	Vorsicherung 2F7
190_2F8	3P+N+PE	gG/Gleichw.	Basis	Vorsicherung 2F8
190_2F9	3P+N+PE	gG/Gleichw.	Basis	Vorsicherung 2F9
190_2F10	3P+N+PE	gG/Gleichw.	Basis	Vorsicherung 2F10



Schüßler-Plan

EBH 2.BA Gesamt

Kennwerte Stromkreise

K	Ergänzung Stromkreise Winterdienst		
J	Anp Schiene 2kA Anp Zul Uv 1+2		
I	Schienensyst. u. Anp. 190		
Index	ÄNDERUNG		
Datum:	28.01.2026	Norm:	VDE-2021

PROJEKT:	20008	Blatt:	2/2
PLAN:			

EBH 2.BA Gesamt

190_AV01
190_AV01/02

Index	Datum	Änderung	Erstellt	Geprüft	Genehmigt
K	16.03.2026	Ergänzung Stromkreise Winterdienst	JBR		
J	28.01.2026	Anp Schiene 2kA Anp Zul Uv 1+2	JBR		
I	21.01.2026	Schienensyst. u. Anp. 190	JBR		
H	15.01.2026	Anpassung Ladepunkte Halle und Stel	JBR		
G	15.05.2024	Integration Stromkreise VS	JBR		
F	07.05.2024	Umstellung auf Mehradrige Zuleitung	JBR		
E	13.03.2024	Erweiterung Bestandsverteiler			
D	13.03.2024	Umstellung Sicherungsorgane			
C	12.12.2023	Umstellung Zul. Halle auf AL			
B	06.09.2023	Erweiterung Parkhaus			
A	17.08.2022				

AUFTRAGNEHMER

Firma Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft
Name
Strasse Gustav-Heinemann-Ufer 72a

PLZ 50968
Ort Köln
Tel
MAIL



AUFTRAGGEBER

Firma Wirtschaftsbetriebe Duisburg
Name
Strasse Schifferstraße 190

PLZ 47059
Ort Duisburg
Tel
MAIL

KONTROLLE

Firma
Name
Strasse

PLZ
Ort
Tel
MAIL

Index: K	Fortschritte	Ausschreibung
Datum: 28.01.2026		U-Station:
	PROJEKT: 20008	Blatt: 1/2
	PLAN:	

Beschriftung	Polzahl	Schutztyp	E. Schlag	Bezeichnung
190_1F0	3P+N	gG/Gleichw.	Potentialausgl.	Überspannungsableiter
190_1F1	3P+N+PE	gG/Gleichw.	Basis	Vorsicherung 1F1
190_1F2	3P+N+PE	gG/Gleichw.	Basis	Vorsicherung 1F2
190_1F3	3P+N+PE	gG/Gleichw.	Basis	Vorsicherung 1F3
190_1F4	3P+N+PE	gG/Gleichw.	Basis	Vorsicherung 1F4
190_1F5	3P+N+PE	gG/Gleichw.	Basis	Vorsicherung 1F5
190_1F6	3P+N+PE	gG/Gleichw.	Basis	Vorsicherung 1F6
190_1Q6	3P+N+PE	Trennung	FI-30mA	Fi 40/0,03
190_6F1	P+N+PE	LS-Schalter B/E/Z	Basis	6F1 Beleuchtung
190_6F2	P+N+PE	LS-Schalter B/E/Z	Basis	6F2 Beleuchtung
190_6F3	P+N+PE	LS-Schalter B/E/Z	Basis	6F3 Außenbeleuchtung DALI
190_6F4	P+N+PE	LS-Schalter B/E/Z	Basis	6F4 Außenbeleuchtung DALI
190_6F5	P+N+PE	LS-Schalter B/E/Z	Basis	Automation
190_6F6	P+N+PE	LS-Schalter B/E/Z	Basis	Steuerung Automation



Schüßler-Plan

EBH 2.BA Gesamt

Kennwerte Stromkreise

K Ergänzung Stromkreise Winterdienst

J Anp Schiene 2kA Anp Zul Uv 1+2

I Schienensyst. u. Anp. 190

Index ÄNDERUNG

Datum: 28.01.2026

Norm: VDE-2021

PROJEKT: 20008

PLAN:

Blatt:

2/2