BST-Wandelt GmbH
Brandschutz- u. Sicherheits - Technik
www.bst-wandelt.de

Fachplanung, Beratung und Ausführung von baulichem Brandschutz nach DIN 4102
Abnahmeprüfung, Wiederholungsprüfung, Wartung und Reparaturen von Feststellanlagen / RWA - Anlagen, Fluchtwegsicherungen und autom. Tür- u. Torantrieben, Facility Management
Sachverständiger für den baulichen Brandschutz sowie Brand- und Explosionsschutzbeauftragter

AB240298

Dienstleistungsnachweis

Auftraggeber:	IMD Am Burgacker 3 47049 Duisburg	**Datum:** 16.11.21	**KD-Nr.**
Objekt:	GGS Beethovenstr. Beethovenstr. 16 47226 Duisburg	Kommission:	1010263
Auftrags-Nr.:	Bestnr. 4500389217	Ansprechpartner:	Herr Ullrich 01603691207

Anlass: Reparatur ☐ Prüfung ☒ Wartung ☒ Service ☐ Montage ☐

Art der Arbeiten:

Jährliche Wartung u. Prüfung der BS-RSTüren m. Feststellanlagen durchgeführt.

(2x(18010103) Drehflügeltür zweiflügelig mit Sturzmelder.
2x(18010102) Drehflügeltür einflügelig m. Sturz u. Deckenmelder.
4x(18010108) Jährliche Wartung für FSA, Anlage C

Garantieleistung ☐ Reklamation ☐ Leistungen nach Wartungsvertrag ☐

Material: Pauschal laut Angebot ☐ Ohne Angebot ☐

4x(18010116) Prüfplaketten

Monteur:	Datum:	Stunden:
M. Cachuch	16.11.21	

Anfahrt am:	Km	

Montage im Angebot enthalten ☐

Anfahrt im Angebot enthalten ☐

Datum: 16.11.2021

x H. Ullrich
Kunde (Name lesbar)

Monteur

x W. Wandelt
Kunde (rechtsverbindliche Unterschrift)

Büro Duisburg
Geschäftsführer Uwe Wandelt
Maxstraße 28 - 47178 Duisburg
Tel. 0203 478252 - Fax: 0203 4794153
mail: info@bst-wandelt.de

Büro Wesel
Geschäftsführer Hans-Dieter Wandelt
Werricherstr. 3b - 46487 Wesel-Ginderich
Tel. 02803 2409751 - Fax: 03222 - 4082017
mail: h.d.wandelt@bst-wandelt.de

Sparkasse Duisburg BIC DUISDE33XXX
IBAN: DE5735 0500 0002 0022 0028
AG Duisburg HRB 24599
St-Nr.: 107 5728 1394
Ust.-ID: DE283423324

BST-Wandelt GmbH
Brandschutz- u. Sicherheits - Technik
www.bst-wandelt.de

Fachplanung, Beratung und Ausführung von baulichem Brandschutz nach DIN 4102
Abnahmeprüfung, Wiederholungsprüfung, Wartung und Reparaturen von Feststellanlagen / RWA - Anlagen, Fluchtwegsicherungen und autom. Tür- u. Torantrieben, Facility Management
Sachverständiger für den baulichen Brandschutz sowie Brand- und Explosionsschutzbeauftragter

Anlage C

Anschrift Objekt :

Name : GGS Beethovenstr.
Straße/Postfach : Beethovenstr. 16
PLZ/Ort : 47226 Duisburg

Wiederkehrende Prüfung

(Jährliche Wartung)
Prüfbericht für Feststellanlagen

Anschrift Betreiber :

Immobilien-Management Duisburg
Am Burgacker 3
47049 Duisburg

Firma :

BST-Wandelt GmbH
Maxtraße 28
47178 Duisburg
Tel.: 0203/478252
Mail : info@bst-wandelt.de

Objekt-Nr. :	Gebäude :	Etage :	Tür-Nr. :	Anschriften vom			Funktionsgerecht :		Bj. der Raucherkennung			geprüft am :	Bemerkungen :	Baujahr Rauchmelder		
				Errichter der FSA	Systemgeber	Hersteller der Türanlage	Ja	Nein	SM	DM (B)	DM (BG)			SM	In Fluchtrichtung DM1	DM 2
130	05	1.06	05	Riedel	Geze RS26 TS5000R	Schüco	✓		2017	2017	2017	16.11.21	1Fl. OK	2017	2017	2017
"	06	EG	01	BST-Wandelt GmbH	Geze RS26 TS5000R-ISM	Louis	✓		2017	—	—	"	2Fl. OK	2017	—	—
"	05	EG	02	Riedel	Geze RS26 TS5000R	Schüco	✓		2017	2017	2017	"	1Fl. OK	2017	2017	2017
"	05	EG	03	Riedel	Geze RS26 TS5000R-ISM	Schüco		X	2017	—	—	"	2Fl. SM	2017	—	—

M. Catmak
Name Prüfer

Unterschrift Prüfer

BST-Wandelt GmbH
Brandschutz- u. Sicherheits - Technik
www.bst-wandelt.de

Fachplanung, Beratung und Ausführung von baulichem Brandschutz nach DIN 4102
Abnahmeprüfung, Wiederholungsprüfung, Wartung und Reparaturen von Feststellanlagen / RWA - Anlagen, Fluchtwegsicherungen und autom. Tür- u. Torantrieben,
Facility Management
Sachverständiger für den baulichen Brandschutz sowie Brand- und Explosionsschutzbeauftragter

Separate Mängelbeschreibung

Auftraggeber:
IMD
Am Bergacker 3
47049 Duisburg

Objekt:
EGS Beethovenst.
Beethovenstr. 16
47226 Duisburg

Tür -Nr.	Mängelbeschreibung
	GeBOS EG T03; vor kurzem eine Reperatur durchgeführt von Firma Christ
	dabei wurde die E-Feststeller von STK nicht an die richtige Stelle
	angeklemmt, sondern im Rauchstrzmelder Klemme 3+4.
	info zur Rep Aussage Hausmeister Herr Ullrich
	material: E-Feststeller neu anschließen, 1x Türgang u. schließbar
	machen. + 1x E-Feststeller mit Mikroschalter erneuern.

16.11.2021
Datum

Monteur

Seite 1 von 1

Büro Duisburg
Geschäftsführer Uwe Wandelt
Maxstraße 28 - 47178 Duisburg
Tel: 0203 478252 - Fax: 0203 4794153
mail: info@.bst-wandelt.de

Büro Wesel
Geschäftsführer Hans - Dieter Wandelt
Werricher Str. 3b - 46487 Wesel Ginderich
Tel: 02803 2409751 - Fax: 03222 4082017
mail: buero-wesel@.bst-wandelt.de

Bankverbindung: Sparkasse Duisburg
IBAN: DE5735 0500 0002 0022 0028
BIC: DUISDE33XXX
AG Duisburg HRB 24599
www.bst-wandelt.de