


Dienstleistungsnachweis			
Auftraggeber:	Bestnr. 4500293381 <b>IMD</b>	Datum:	KD-Nr.
Objekt:	GGG Beethovenstr. Beethovenstr. 16 47226 Duisburg	07.04.17	1010288
Auftrags-Nr.:	AB. 139875	Ansprechpartner:	
Anlass:	Reparatur <input type="checkbox"/>	Prüfung <input checked="" type="checkbox"/>	Wartung <input checked="" type="checkbox"/>
		Service <input type="checkbox"/>	Montage <input type="checkbox"/>
<b>Art der Arbeiten:</b> <span style="float: right;">Wartung u. Prüfung</span>			
18010102 Drehflügeltür einflügelig m. Sturz u. Deckenmelder			
18010103 Drehflügeltür zweiflügelig mit Sturzmelder			
18010108 Jährlich Wartung für Feststellanlagen Anlage C			
18010106 Prüfplakette			
Garantieleistung <input type="checkbox"/> Reklamation <input type="checkbox"/> Leistungen nach Wartungsvertrag <input type="checkbox"/>			
<b>Material:</b> <input type="checkbox"/> Pauschal laut Angebot <input type="checkbox"/> Ohne Angebot			
18010102 Drehflügeltür einflügelig m. Sturz u. Deckenmelder 2 Stk.			
18010103 Drehflügeltür zweiflügelig mit Sturzmelder. 2 Stk.			
18010108 Jährlich Wartung für Feststellanlagen. Anlage C. 4 Stk.			
18010106 Prüfplakette 4 Stk.			
<b>Monteur:</b>		<b>Anfahrt am:</b>	
<b>Datum:</b>		<b>Km</b>	
<b>Stunden:</b>			
M. Caput	07.04.17		
N. Kerkeshi	u		
Montage im Angebot enthalten <input type="checkbox"/>		Anfahrt im Angebot enthalten <input type="checkbox"/>	
Datum: <u>07.04.17</u>		<u>X W. Ullrich</u>	
Monteur: 		Kunde (Name lesbar)	
		<u>X W. Ullrich</u>	
		Kunde (rechtsverbindliche Unterschrift)	

# Konzern Stadt Duisburg

Anlage 2 zum EPA 180 Wartungs- u. Instandsetzungsarbeiten an RS-Türen mit Feststellanlagen

## Anlage C

### Wiederkehrende Prüfung

(Jährliche Wartung)

Prüfbericht für Feststellanlagen

**Firma:**  
**BST-Wandelt GmbH**  
 Brandschutz- u. Sicherheits- Technik  
 www.bst-wandelt.de  
Fachwissen, Beratung und Ausführung von allen Arten  
 Brandschutz nach DIN 9701  
 Brandschutz, Brandschutzanlagen, Planung  
 und Realisierung von Feststellanlagen (FSA), Anlagen  
 nach DIN EN 14725-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, -25, -26, -27, -28, -29, -30, -31, -32, -33, -34, -35, -36, -37, -38, -39, -40, -41, -42, -43, -44, -45, -46, -47, -48, -49, -50, -51, -52, -53, -54, -55, -56, -57, -58, -59, -60, -61, -62, -63, -64, -65, -66, -67, -68, -69, -70, -71, -72, -73, -74, -75, -76, -77, -78, -79, -80, -81, -82, -83, -84, -85, -86, -87, -88, -89, -90, -91, -92, -93, -94, -95, -96, -97, -98, -99, -100

Maxstraße 28  
 47178 Duisburg  
 Tel 0203 478252 mail: info@bst-wandelt.de

**Anschrift Betreiber:**

IMD Duisburg  
 Am Burgacker 3  
 47049 Duisburg

**Anschrift Objekt:**

Name: GG.S Beethovenstr  
 Straße/Postf. Beethovenstr. 16  
 PLZ/Ort: 47226 Duisburg

Objekt- Nr.	Gebäude:	Etage:	Tür-Nr.:	Errichter der FSA	Anschriften vom		Hersteller		Anschriften vom		funktions- gerecht:		Bj. der Rauch- erkenntnisse		geprüft am	Bemerkung:
					System- geber	d.Türanlage	System- geber	d.Türanlage	ja	nein	SM	DM (B) DM (BG)				
130	05	1.0G	4	Riedel	RSZ6	unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt	X		X	X	07.04.17	1 Fl. ok	
11	06	EG.	1	Dickmann	RSZ5	Louis	Louis	Louis	Louis	X				07.04.17	2 Fl. ok.	
11	05	11	2	Riedel	RSZ6	unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt	X		X	X	11	1 Fl. ok.	
	11	11	3	11	RSZ6	Riedel	Riedel	Riedel	Riedel	X		X	X	11	2 Fl. ok	

Name des Prüfers: M. Gatzmak  
 Unterschrift Prüfer: 