

Konzern Stadt Duisburg

Anlage 2 zum EPA 180 Wartungs- u. Instandsetzungsarbeiten an RS-Türen mit Feststellanlagen

Anlage C

Wiederkehrende Prüfung

(Jährliche Wartung)

Prüfbericht für Feststellanlagen

Firma:

BST-Wandelt

Maxstraße 28
47178 Duisburg
Tel 0203 478252 mail: info@bst-wandelt.de

Anschrift Betreiber:

1 MD

Anschrift Objekt:

Name: GGS Beethovenstr.

Straße/Postf. Beethovenstr. 16

PLZ/Ort: 47226 Duisburg

Objekt-Nr.	Gebäude	Etage	Tür-Nr.	Errichter der FSA	Systemgeber	Anschriften vom Hersteller d. Türanlage	funktionsgerecht:		Bj. der Rauch-erkenntnisse		geprüft am	Bemerkung:
							ja	nein	SM	DM (B) DM (BG)		
130	05	1.06	4	Riedel	RSZ6	Geze	X		X	X	19.5.16	1 FL. OK
"	06	EG	1	Dicksen	RSZ5	Geze	X		X		"	2 FL. OK
"	05	"	2	Riedel	RSZ6	"	X		X	X	"	1 FL. OK
"	"	"	3	Riedel	RSZ6	"	X		X	X	"	2 FL. OK

Name des Prüfers: Steiner Sascha

Unterschrift Prüfer: