

Prüfzertifikat von Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse

Betreiber / Objekt: IMD: Grundschule Beethovenstraße 19
 Standort / Türnummer: EG LV-Pos. 2.2 (lfd. Nr. 90) Tür Nr. 02
 Auftragsnummer: 4500143387 (A2013-1-31)
 Fabrikat: GEZE

1. Feststellanlage mit externem Brandmelder

- a) Türschließer
 Stückzahl: _____ Typ: _____
- b) Haftmagnet
 Stückzahl: _____ Typ: _____
- c) Brandmelder
 Stückzahl: _____ Typ: _____
- d) Steuergerät, Energieversorgung
 Stückzahl: _____ Typ: _____

2. Feststellanlage mit integriertem Rauchmelder

Stückzahl: _____ Typ: _____

3. Externe Rauchschalter

Stückzahl: _____ Typ: _____

Abnahmeprüfung

Vorschriftsmäßige Installation/Übereinstimmung mit Zulassungsbescheid		<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
Rauchauslösung	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
Handauslösung	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
Schalter-/Tasterauslösung	funktionsgerecht	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
Auslösung durch Stromausfall	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
Auslösung durch Entfernen des Melders	funktionsgerecht	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
Plakette angebracht / Abnahme erfolgt	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein

Bemerkungen:

Hiermit wird bestätigt, dass die oben aufgeführte Anlage den Bestimmungen gemäß Zulassungsbescheid Z- 6.5-7748 entspricht.
 Das Prüfzertifikat ist beim Betreiber aufzubewahren.

Prüfdatum: 20.3.13

nächste Abnahme: 03-2014

Riedel & Söhne GmbH & Co. KG
 Luisenglück 27
 44225 Dortmund
 Tel.: 0231-792226-0
 Fax: 0231-792226-29


 Prüfer:
 Betr.

Prüfzertifikat von Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse

Betreiber / Objekt: IMD: Grundschule Beethovenstraße 19

Standort / Türnummer: EG LV-Pos. 2.1 (Ifd. Nr. 89) Tür Nr. 03

Auftragsnummer: 4500143387 (A2013-1-31)

Fabrikat: GEZE

1. Feststellanlage mit externem Brandmelder

- a) Türschließer
Stückzahl: _____ Typ: _____
- b) Haftmagnet
Stückzahl: _____ Typ: _____
- c) Brandmelder
Stückzahl: _____ Typ: _____
- d) Steuergerät, Energieversorgung
Stückzahl: _____ Typ: _____

2. Feststellanlage mit integriertem Rauchmelder

Stückzahl: 1 Typ: TS 5000 R

3. Externe Rauchschalter

Stückzahl: 2 Typ: ORS 742

Abnahmeprüfung

Vorschriftsmäßige Installation/Übereinstimmung mit Zulassungsbescheid		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Rauchauslösung	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Handauslösung	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Schalter-/Tasterauslösung	funktionsgerecht	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Auslösung durch Stromausfall	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Auslösung durch Entfernen des Melders	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Plakette angebracht / Abnahme erfolgt	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Bemerkungen:

Hiermit wird bestätigt, dass die oben aufgeführte Anlage den Bestimmungen gemäß Zulassungsbescheid Z- 6.5-7747 entspricht.
Das Prüfzertifikat ist beim Betreiber aufzubewahren.

Prüfdatum: 19.3.2013

nächste Abnahme: 03-2014

Riedel & Söhne GmbH & Co. KG
Luisenglück 27
44225 Dortmund
Tel.: 0231-792226-0
Fax: 0231-792226-29

Prüfer:


Hans Brock

Prüfzertifikat von Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse

Betreiber / Objekt: IMD: Grundschule Beethovenstraße 19
 Standort / Türnummer: 1. OG LV-Pos. 2.2 (lfd. Nr. 91) Tür Nr. 04
 Auftragsnummer: 4500143387 (A2013-1-31)
 Fabrikat: GEZE

1. Feststellanlage mit externem Brandmelder

a) Türschließer
 Stückzahl: _____ Typ: _____
 c) Brandmelder
 Stückzahl: _____ Typ: _____
 b) Haftmagnet
 Stückzahl: _____ Typ: _____
 d) Steuergerät, Energieversorgung
 Stückzahl: _____ Typ: _____

2. Feststellanlage mit integriertem Rauchmelder

Stückzahl: 1 Typ: T55000R

3. Externe Rauchschalter

Stückzahl: 2 Typ: ORS 742

Abnahmeprüfung

Vorschriftsmäßige Installation/Übereinstimmung mit Zulassungsbescheid		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Rauchauslösung	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Handauslösung	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Schalter-/Tasterauslösung	funktionsgerecht	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Auslösung durch Stromausfall	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Auslösung durch Entfernen des Melders	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Plakette angebracht / Abnahme erfolgt	funktionsgerecht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Bemerkungen:

Hiermit wird bestätigt, dass die oben aufgeführte Anlage den Bestimmungen gemäß Zulassungsbescheid Z- h.S. - 7747 entspricht.
 Das Prüfzertifikat ist beim Betreiber aufzubewahren.

Prüfdatum: 19.3.2013

nächste Abnahme: 03-2014

Riedel & Söhne GmbH & Co. KG
 Luisenglück 27
 44225 Dortmund
 Tel.: 0231-792226-0
 Fax: 0231-792226-29

Prüfer: 
Harald Brock