

Wartung und Prüfung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Feuerschutz Kürten
 Hubert-Stupp-Str. 11
 50389 Wesseling
 Tel. 02236-49690, Fax. 02236-946612

Stadt Duisburg
 GGS Rheinshagen
 Beethovenstr.16
 47226, Duisburg

*1)
 Prüfgegenstand zum Zeitpunkt der
 Prüfung in ordnungsgemäßigem Zustand,
 betriebssicher und wirksam

lfd. Nr.	Hersteller	CO ₂	elek.	Objektteil / Standort	AL	RWG	Prüfung erfolgt	Prüfg. OK *1)	Bemerkungen
1	G+U		x	Turnhalle	1	24	x	x	Akkus 2022, 2x12V 24Ah
									Hinweis für Monteur:
									AL befindet sich am Eingang der Turnhalle

Prüfung durchgeführt am: 24.06.2024

Prüfer: Kühnold