Wartung und Prüfung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Feuerschutz Kürten
Hubert-Stupp-Str. 11
50389 Wesseling
Tel. 02236-49690, Fax. 02236-946612

Objekt Stadt Duisburg

GGS Beethovenstr. 16, 47226 Duisburg

*1) Prüfgegenstand zum Zeitpunkt der Prüfung in ordnungsgemäßem Zustand, betriebssicher und wirksam

lfd. Nr.	Prüfgegenstand	Objektteil	Etage	RWG	AL ~~Preis~~	Akku Wechsel	Akku-Ts	Prüfung erfolgt	Prüfg. OK *1)	Bemerkungen
1	RWA	Turnhalle	EG	24	1	2017 fällig	2 12V 24Ah	X	X	Hersteller
										G-U
										Gretsch-Unitas

Datum: 14.12.2015 Prüfung durchgeführt:

(Stempel und Unterschrift des Prüfers)

(Vertreter des Auftraggebers, z.B. Hausmeister)