


62-31 Hälker
7085

16.12.2013

IMD-TG-S Brandschutz

Herrn Witte



20. Dez. 2013

Aktenzeichen :

62-31-BN-2005-0053

Grundstück:

Am Lindentor 50 47259 Duisburg

Gemarkung:

Mündelheim

Flur:

11

Flurstück(e):

121

Maßnahme:

Normales Genehmigungsverfahren (BN): Errichtung einer Schule, Hochschule oder ähnlicher Einrichtung, hier: - Neubau eines Mehrzweckraumes sowie Erweiterung des Verwaltungsbereiches

Unter Bezug auf mein Schreiben vom 27.11.2013 (in der Anlage nochmals beigelegt) bitte ich um Mitteilung über den Stand der Mängelbeseitigung bzw. um Übersendung der Nachweise.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Ceglarski, NA 4566.

I. A.

Hälker

20. Dez. 2013

IMD



Aktenzeichen :
62-31-BN-2005-0053

Grundstück:
Am Lindentor 50 47259 Duisburg

Gemarkung:
Mündelheim

Flur:
11

Flurstück(e):
121

Maßnahme:

Normales Genehmigungsverfahren (BN): Errichtung einer Schule, Hochschule oder ähnlicher Einrichtung, hier: - Neubau eines Mehrzweckraumes sowie Erweiterung des Verwaltungsbereiches

Die Angelegenheit wurde mir vom zuständigen technischen Sachbearbeiter, Herrn Ceglarski übersandt.

Mit Schreiben vom 19.07.2013 wurde Ihnen die Bescheinigung über die Bauzustandsbesichtigung – Nachprüfung- übersandt, in dem die Mängel aufgeführt wurden, die noch bestehen bzw. die noch fehlenden Nachweise:

1. Der Nachweis des Wärmeschutzes fehlt -trotz mehrfacher Forderung - weiterhin.
2. Es fehlt der Nachweis des Sachverständigen, dass die Vorgaben des Wärmeschutznachweises entsprechend umgesetzt worden ist.
3. Es fehlt weiterhin die Fachbauleitererklärung Brandschutz (siehe Auflage in der Baugenehmigung)
4. Blitzschutzanlage (Prüfung durch Sachkundigen)
5. Tragbare Feuerlöscher (Prüfung durch Sachkundigen)
6. Es fehlt das Prüfzeugnis und die Übereinstimmungserklärung der eingebauten Brandschutztüre.
7. VDE-Bescheinigung über die durchgeführte Elektroinstallation.

Ich bitte bis zum 11.12.2013 um Mitteilung des Standes der Mängelbeseitigung bzw. um Übersendung der Nachweise.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Ceglarski, NA 4566.

I. A.



Hälker