

62 Stadtoverwaltung Duisburg, 47049 Duisburg

IMD
Am Burgacker 3
47049 Duisburg



Datum 19.07.2013
Ihre Nachricht vom
Auskunft erteilt Herr Ceglarski
Telefon (0203) 283 4566
Telefax (0203) 283 4172
Zimmer 136
Dienstgebäude Friedrich-Albert-Lange-Platz 7
- Stadthaus -
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Bahn Linie 79, 901, 903
König-Heinrich-Platz
eMail bauaufsicht@stadt-duisburg.de

• Bescheinigung Bauzustandsbesichtigung - Nachprüfung

Altzeichen:
62-34-BN-2005-0053

Gemarkung:
Mündelheim

Maßnahme:

Grundstück:

Am Lindentor 50 47259 Duisburg

Flur:
11

Flurstück(e):
121

Normales Genehmigungsverfahren (BN): Errichtung einer Schule, Hochschule oder ähnlicher Einrichtung,
hier: - Neubau eines Mehrzweckraumes sowie Erweiterung des Verwaltungsbereiches

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit teile ich Ihnen das Ergebnis der Nachprüfung zur Bauzustandsbesichtigung durch das
nachfolgende Protokoll mit:

Protokoll über eine durchgeführte Nachprüfung zur Bauzustandsbesichtigung

Nachbesichtigung der Bauzustandsbesichtigung zur abschließenden Fertigstellung
am 17.07.2013:

Grundlage war das Protokoll der Bauzustandsbesichtigung Fertigstellung – Mängelbericht vom
25.04.2007.

Es wurden folgende Mängel festgestellt / folgende Punkte wurden noch nicht nachgewiesen:

1. Der Nachweis des Wärmeschutzes fehlt -trotz mehrfacher Forderung - weiterhin.
2. Es fehlt der Nachweis des Sachverständigen, dass die Vorgaben des Wärmeschutznachweises
entsprechend umgesetzt worden ist.
3. Es fehlt weiterhin die Fachbauleitererklärung Brandschutz (siehe Auflage in der
Baugenehmigung)
4. Blitzschutzanlage (Prüfung durch Sachkundigen)
5. Tragbare Feuerlöscher (Prüfung durch Sachkundigen)
6. Es fehlt das Prüfzeugnis und die Übereinstimmungserklärung der eingebauten Brandschutztüre.
7. VDE-Bescheinigung über die durchgeführte Elektroinstallation.

Die aufgeführten Mängelpunkte sind bis zum 05.08.2013 zu beseitigen / nachzuweisen.


Sollten im Protokoll Mängel angegeben sein, dann bitte ich diese innerhalb der angegebenen Frist zu beseitigen.

Diese Nachprüfung ist gebührenpflichtig.

Die Gebühren werden durch den beiliegenden Gebührenbescheid festgesetzt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


Ceglarski