

62 Stadtverwaltung Duisburg, 47049 Duisburg

IMD  
Am Burgacker 3  
47049 Duisburg



08. März 2018 *Be*

Datum 06.03.2018  
Ihre Nachricht vom  
Auskunft erteilt  
Telefon (0203) 283 3604  
Telefax (0203) 283 4172  
Zimmer 136  
Dienstgebäude Friedrich-Albert-Lange-Platz 7  
- Stadthaus -  
Sprechzeiten nach Vereinbarung  
Bahn Linie 79, 901, 903  
König-Heinrich-Platz  
eMail bauaufsicht@stadt-duisburg.de

• **Neuer Termin nach krankheitsbedingter Terminabsage:  
Anmeldung zur wiederkehrenden Prüfung durch die untere  
Bauaufsichtsbehörde für Mittwoch, den 28.03.2018 um 9.30 Uhr**

Aktenzeichen :  
62-34-WM-2001-0042

Betriebsort:  
Hoher Weg 15 -17 47137 Duisburg

Gemarkung:

Flur:

Flurstück(e):

Maßnahme:  
Schulen (WM): Wiederkehrende Prüfung einer Schule - Sonderschule

Sehr geehrte Damen und Herren,

gem. § 10 Abs. 1 der Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten – Prüfverordnung – (PrüfVO NRW) ist die untere Bauaufsichtsbehörde verpflichtet, alle allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, soweit sie nicht ausschließlich der Unterrichtung Erwachsener dienen, in Abständen von höchstens sechs Jahren zu prüfen. An der Prüfung wird ebenfalls die Berufsfeuerwehr teilnehmen.

Die wiederkehrenden Prüfungen in verschiedenen Schulen haben ergeben, dass in Bereichen mit abgehangenen Decken in einigen Fällen die dahinter liegenden erforderlichen Wandabschlüsse nicht ausgeführt worden sind bzw. nicht in der erforderlichen Qualität vorhanden waren. Die Wände sind in einigen Fällen nicht bis an die Rohdecke in der erforderlichen Qualität abschließend gebaut worden.

Diese Situationen lassen sich nicht auf bestimmte Baujahre, Typen oder Firmen zuordnen. Darüber hinaus hat sich ein gewisse Häufung in den letzten Monaten ergeben.

In der Kenntnis dieser Situation ergibt sich auch für den Eigentümer die Notwendigkeit, flächendeckender als bisher zu prüfen, ob den baulichen Anforderungen nachgekommen worden ist.

Es werden daher auch im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen in Bereichen von Rettungswegen (z.B. Treppenträume und notwendige Flure) die Bereiche „hinter“ den abgehängten Decken angeschaut und überprüft.

Bitte sorgen Sie dafür, dass in Vorbereitung des nachfolgend genannten Termins dort die Bereiche für die Überprüfungen „zugänglich“ bzw. „einsichtbar“ sind.

Sollten bei Ihnen konkrete Vermutungen oder Erkenntnisse für die v.g. bzw. andere Brandschutzmängel vorliegen, dann sind Sie verpflichtet, diese Mängel zu beseitigen bzw. die Mängel der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen.

Da der angesetzte Termin für den 01.03.2018 krankheitsbedingt leider abgesagt werden musste, wird nun ein neuer Termin für die Begehung mitgeteilt. Hierfür habe ich **Mittwoch, den 28.03.2018 um 9.30 Uhr** vorgesehen.

Ich bitte um eventuelle Weitergabe des Termines, damit die o. g. Prüfung ordnungsgemäß durchgeführt werden kann.

Bei der Begehung ist auch zu prüfen, ob die CO-Warnanlagen in geschlossenen Großgaragen, die ortsfesten, selbsttätigen Feuerlöschanlagen, die Lüftungstechnischen Anlagen, die maschinellen Lüftungsanlagen in geschlossenen Mittel- und Großgaragen, die Druckbelüftungsanlagen zur Rauchfreihaltung von Rettungswegen, die maschinellen Rauchabzugsanlagen, die Sicherheitsbeleuchtungs- und Sicherheitsstromversorgungsanlagen, die Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, die elektrischen Anlagen, die natürlichen Rauchabzugsanlagen und die ortsfesten, nicht-selbsttätigen Feuerlöschanlagen in den vorgeschriebenen Abständen geprüft bzw. gewartet wurden.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

  
Mertes