

Prüftermin: 22.02.23

Ansprechpartner:

Seite: 1/1

Materialverbrauch

Zu den vorangegangenen Prüfberichten

Auftraggeber:

IMD

Objekt:

FÖS Hoher Weg

Schaumlöscher inkl. Wandhalter	
Artikel	Stk.
S6H	
S6AKP	2
S9AKP	
SE6E	
SE9E	
W6H	
W6	
W9	
FB6	2
FB3	
W16 ENI / WH6I	

Pulverlöscher inkl. Wandhalter	
Artikel	Stk.
PD 6	
PG 6	
PD 12	

CO2-Löscher inkl. Wandhalter	
Artikel	Stk.
KS 2	
KS 5	

Ersatzteile Allgemein	
Artikel	Stk.
Wandhalter	
LKW-Halter	
Kunststoffschutzhaube	
- für 6 kg Löscher	
- für 5 kg CO2 Löscher	
- für 5 kg CO2 Löscher inkl. Gummizug	
Löschdecke (inkl. Box)	
Steigrohr für P6 / P12	
Schlauch für Pulverlöscher	
Schlauch für Schaumlöscher	
Schlauch für LH6	
Schlauch für Wasserlöscher	

Füllung Pulver	
Artikel	Stk.
Pulverlöscher P6	
Pulverlöscher P12	

Füllung CO2	
Artikel	Stk.
CO2 Löscher KS2	
CO2 Löscher KS2 amtlich TÜV geprüft	
CO2 Löscher KS5	
CO2 Löscher KS5 amtlich TÜV geprüft	

Treibmittelpatronen	
Artikel	Stk.
Füllung CO2 40 gr	2
Neu CO2 Patrone 40 gr	1


Füllung Nasslöscher	
Artikel	Stk.
Nasslöscher W6/9	4
Nasslöscher W16 ENI WH6E	
Schaumlöscher SE6E / SH6	
Schaumlöscher SE9E / SH9	
Schaumlöscher SK6	
Schaumlöscher SK9	
Fettbrandlöscher FB6	
Fettbrandlöscher FB3	
Schaummittelkartusche AFFF	8
N2 Prüfgasfüllung	

Entsorgung nach KrW-/AbfG	
Artikel	Stk.
KS2	
KS5 / 6	
P6	1
P12	
___ kg	
S6	
S9	
Schaumlöschmittel	
Fettbrandlöschmittel	

Ersatzteile CO2	
Artikel	Stk.
CO2-Dichtung neu	
Schneedüse neu	
Schlauch mit Schneerohr neu 5 kg	

Lohnarbeiten	
Artikel	Stk.
Montagestunde	
Montage Wandhalter	
Montage Schilder	5

Sicherungsstift	7
CO2-Anschlußdichtung	
Berstscheibe	
Dichtung Blasrohr	
Standfuß Kunststoff HF	4
Gitterplastikhaube 6kg	
Gitterplastikhaube 12kg	
Symbolschilder Feuerlöscher	
ALU 20 x 20 cm	
Folie 20 x 20 cm	
BGV A8 20 x 20 cm Folie, lang nachleuchtend	
BGV A8 20 x 20 cm Kunst- stoff, lang nachleuchtend	5
Hinweisschild Löschmittelerneuerung	

 WAWER

22.02.23



Unterschrift Kunde

Datum

Unterschrift Techniker

Wartungsnachweis

nach DIN 14406 Teil 4, DIN EN 3 und ASR S2.2

Auftraggeber: IMD Objekt: FÖS Hoher Weg

1 = Brandschutztechnischer Prüfung / 2 = Teilbehälterprüfung / 3 = Betriebssicherheits Prüfung / 4 = Austausch / 5 = Füllung											
Pos.	Standort	Hersteller	Typ	1	2	3	4	5	Geräte Nummer	i.O.	Betriebsbescheinigung
1	Computerraum	Vandean	KS 2	x							
2	1. OG Flur	Vennhoff	W6	x	x						
3	1. OG Raum 23	Vennhoff	W6	x	x			x			
4	2. OG Raum 30	Vennhoff	W6	x	x	x					
5	2. OG Flur	Gloria	P6 neu SG	x							
6	2. OG Küche	Vennhoff	KS 5 neu F6	x							
7	UG Menge	Gloria	P6 neu F6	x							
8	EG Flur	Vennhoff	W6 neu SG	x							
9	1. OG Raum 17	NFP	W6	x	x			x			
10	EG Flur	Gloria	W6	x	x	x		x			
11	EG HM	Vennhoff	KS 5	x							
12	TH	NFP	SG 2 Kat	x	x	x		x			
13	TH	NFP	SG 2 Kat	x	x	x					
14	TH	NFP	SG 2 Kat	x	x	x					
15	TH	NFP	SG 2 Kat	x	x	x					
16	TH	NFP	SG W3	x	x	x		x			