

Instandhaltungsprotokoll Tür/Tor / Feststellanlage



Brandschutz- und Sicherheitstechnik
Frank Prüssmann GmbH
Am Nienhaushof 14
47139 Duisburg

Kunde: 22514

IMD
Immobilien-Management GmbH
Am Burgacker 3
47049 Duisburg

Standort: 74

Objekt 074
FÖS Hoher Weg
Hoher Weg 15-17
47137 Duisburg

Auftrag

Auftrag Nr. **11712**
Position **1**
Bestellung **4500408943**

Stammdaten

TIVID

Standort **2. OG / Flur**

Tür-/Tortyp

Anzahl Flügel **1**



Feststellanlage
Inbetriebnahme

Zulassung

Obentürschließer

Bauart 1 (autark)

GEZE TS 5000 R-ISM GC 150

Z-6.500-2308 (18.02.2020-06.10.2022)

GEZE R-ISM-Gleitschiene

GEZE TS 5000

☒ Fluchtwegtür

☒ Panikschloss

Checkliste Tür/Tor

☒ Korrekt eingeputzt

☒ Schließfunktion

☒ Verriegelung

☒ Abdichtung

☐ Dokumentation/Prüfbuch ☒ Türblatt

☒ Drückergarnitur

☒ Gangflügel

☒ Panikschloss

Checkliste Feststellanlage

☒ Zulassungsschild

☒ Verschmutzungsgrad Melder

☒ Anzahl und Positionierung der Melder

☒ Alter der Melder

☒ Auslösung durch Melder

☒ Auslösung durch Melderausfall

☒ Auslösung durch Zuziehen von Hand

☒ Dokumentation/Prüfbuch

☒ Auslösung bei Stromausfall

☐ Auslösung durch Taster

Mängel

Mängel **Keine**

Ergebnis

Tür/Tor funktionsbereit

Feststellanlage funktionsbereit

Nächste Instandhaltung: **10/2023**

Duisburg, 25.10.2022


(Eugen Resch)

Instandhaltungsprotokoll Tür/Tor / Feststellanlage



Brandschutz- und Sicherheitstechnik
Frank Prüssmann GmbH
Am Nienhaushof 14
47139 Duisburg

Kunde: 22514	Standort: 74	Auftrag
IMD Immobilien-Management GmbH Am Burgacker 3 47049 Duisburg	Objekt 074 FÖS Hoher Weg Hoher Weg 15-17 47137 Duisburg	Auftrag Nr. 11712 Position 2 Bestellung 4500408943

Stammdaten		
TIVID		
Standort	2. OG / Flur	
Tür-/Tortyp		
Anzahl Flügel	2	
<input checked="" type="checkbox"/> Fluchtwegtür <input checked="" type="checkbox"/> Panikschloss		Feststellanlage Inbetriebnahme Zulassung Obentürschließer
		Bauart 1 (autark) GEZE TS 5000 R GC 150 Z-6.500-2308 (18.02.2020-06.10.2022) GEZE R-Gleitschiene GEZE TS 5000

Checkliste Tür/Tor			
<input checked="" type="checkbox"/> Korrekt eingeputzt	<input checked="" type="checkbox"/> Schließfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> Verriegelung	<input type="checkbox"/> Dokumentation/Prüfbuch
<input checked="" type="checkbox"/> Schließfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Abdichtung	<input checked="" type="checkbox"/> Panikschloss	<input checked="" type="checkbox"/> Türblatt
			<input checked="" type="checkbox"/> Gangflügel
			<input type="checkbox"/> Standflügel

Checkliste Feststellanlage		
<input checked="" type="checkbox"/> Zulassungsschild	<input checked="" type="checkbox"/> Alter der Melder	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentation/Prüfbuch
<input checked="" type="checkbox"/> Verschmutzungsgrad Melder	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung durch Melder	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung bei Stromausfall
<input checked="" type="checkbox"/> Anzahl und Positionierung der Melder	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung durch Melderausfall	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung durch Taster
	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung durch Zuziehen von Hand	

Mängel	
Mängel	Keine


Ergebnis	
Tür/Tor funktionsbereit	
Feststellanlage funktionsbereit	
Nächste Instandhaltung: 10/2023	
Duisburg, 25.10.2022	 (Eugen Resch)

Instandhaltungsprotokoll Tür/Tor / Feststellanlage



Brandschutz- und Sicherheitstechnik
Frank Prüssmann GmbH
Am Nienhaushof 14
47139 Duisburg

Kunde: 22514	Standort: 74	Auftrag
IMD Immobilien-Management GmbH Am Burgacker 3 47049 Duisburg	Objekt 074 FÖS Hoher Weg Hoher Weg 15-17 47137 Duisburg	Auftrag Nr. 11712 Position 3 Bestellung 4500408943

Stammdaten		
TIVID		
Standort	1. OG / Flur	
Tür-/Tortyp		
Anzahl Flügel	2	
<input checked="" type="checkbox"/> Fluchtwegtür <input checked="" type="checkbox"/> Panikschloss		Feststellanlage Inbetriebnahme Zulassung Obentürschließer
		Bauart 1 (autark) GEZE TS 5000 R GC 150 Z-6.500-2308 (18.02.2020-06.10.2022) GEZE R-Gleitschiene GEZE TS 5000

Checkliste Tür/Tor			
<input checked="" type="checkbox"/> Korrekt eingeputzt	<input checked="" type="checkbox"/> Schließfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> Verriegelung	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentation/Prüfbuch
<input checked="" type="checkbox"/> Schließfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Abdichtung	<input checked="" type="checkbox"/> Panikschloss	<input checked="" type="checkbox"/> Türblatt
			<input checked="" type="checkbox"/> Gangflügel
			<input checked="" type="checkbox"/> Standflügel

Checkliste Feststellanlage		
<input checked="" type="checkbox"/> Zulassungsschild	<input checked="" type="checkbox"/> Alter der Melder	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentation/Prüfbuch
<input checked="" type="checkbox"/> Verschmutzungsgrad Melder	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung durch Melder	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung bei Stromausfall
<input checked="" type="checkbox"/> Anzahl und Positionierung der Melder	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung durch Melderausfall	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung durch Taster
	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung durch Zuziehen von Hand	

Mängel	
Mängel	Keine


Ergebnis	
Tür/Tor funktionsbereit	
Feststellanlage funktionsbereit	
Nächste Instandhaltung: 10/2023	
Duisburg, 25.10.2022	 (Eugen Resch)

Instandhaltungsprotokoll Tür/Tor / Feststellanlage



Brandschutz- und Sicherheitstechnik
Frank Prüssmann GmbH
Am Nienhaushof 14
47139 Duisburg

Kunde: 22514	Standort: 74	Auftrag
IMD Immobilien-Management GmbH Am Burgacker 3 47049 Duisburg	Objekt 074 FÖS Hoher Weg Hoher Weg 15-17 47137 Duisburg	Auftrag Nr. 11712 Position 4 Bestellung 4500408943

Stammdaten		
TIVID		
Standort	EG / Flur	
Tür-/Tortyp		
Anzahl Flügel	2	
<input checked="" type="checkbox"/> Fluchtwegtür <input checked="" type="checkbox"/> Panikschloss		Feststellanlage Inbetriebnahme Zulassung Obentürschließer
		Bauart 1 (autark) GEZE TS 5000 R GC 150 Z-6.500-2308 (18.02.2020-06.10.2022) GEZE R-Gleitschiene GEZE TS 5000

Checkliste Tür/Tor			
<input checked="" type="checkbox"/> Korrekt eingeputzt	<input checked="" type="checkbox"/> Schließfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> Verriegelung	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentation/Prüfbuch
<input checked="" type="checkbox"/> Schließfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Abdichtung	<input checked="" type="checkbox"/> Panikschloss	<input checked="" type="checkbox"/> Türblatt
			<input checked="" type="checkbox"/> Gangflügel
			<input checked="" type="checkbox"/> Standflügel

Checkliste Feststellanlage		
<input checked="" type="checkbox"/> Zulassungsschild	<input checked="" type="checkbox"/> Alter der Melder	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentation/Prüfbuch
<input checked="" type="checkbox"/> Verschmutzungsgrad Melder	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung durch Melder	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung bei Stromausfall
<input checked="" type="checkbox"/> Anzahl und Positionierung der Melder	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung durch Melderausfall	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung durch Taster
	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung durch Zuziehen von Hand	

Mängel	
Mängel	Keine

Ergebnis	
Tür/Tor funktionsbereit	
Feststellanlage funktionsbereit	
Nächste Instandhaltung: 10/2023	
Duisburg, 25.10.2022	 (Eugen Resch)

Instandhaltungsprotokoll Tür/Tor / Feststellanlage



Brandschutz- und Sicherheitstechnik
Frank Prüssmann GmbH
Am Nienhaushof 14
47139 Duisburg

Kunde: 22514

IMD
Immobilien-Management GmbH
Am Burgacker 3
47049 Duisburg

Standort: 74

Objekt 074
FÖS Hoher Weg
Hoher Weg 15-17
47137 Duisburg

Auftrag

Auftrag Nr. **11712**
Position **5**
Bestellung **4500408943**

Stammdaten

TIVID

Standort **1. UG / Flur**

Tür-/Tortyp

Anzahl Flügel **1**



Feststellanlage
Inbetriebnahme

Zulassung

☒ Fluchtwegtür

☒ Panikschloss

Obentürschließer

Bauart 1 (autark)

GEZE TS 5000 R-ISM GC 150

Z-6.500-2308 (18.02.2020-06.10.2022)

GEZE R-ISM-Gleitschiene

GEZE TS 5000

Checkliste Tür/Tor

☒ Korrekt eingeputzt

☒ Schließfunktion

☒ Verriegelung

☒ Abdichtung

☒ Dokumentation/Prüfbuch

☒ Drückergarnitur

☒ Panikschloss

☒ Türblatt

☒ Gangflügel

Checkliste Feststellanlage

☒ Zulassungsschild

☒ Verschmutzungsgrad Melder

☒ Anzahl und Positionierung der Melder

☒ Alter der Melder

☒ Auslösung durch Melder

☒ Auslösung durch Melderausfall

☒ Auslösung durch Zuziehen von Hand

☒ Dokumentation/Prüfbuch

☒ Auslösung bei Stromausfall

☒ Auslösung durch Taster

Mängel

Mängel **Keine**

Ergebnis

Tür/Tor funktionsbereit

Feststellanlage funktionsbereit

Nächste Instandhaltung: **10/2023**

Duisburg, 25.10.2022

(Eugen Resch)