

Dienstleistungsnachweis

Auftraggeber:	MD Am Burgacker 3, 47049 Duisb.		Objekt:	FOS höher Weg (SOS) höher Weg 15-17, 47137 Duisburg	
Auftrags-Nr.:	AB 285664		Kommission:	10 10758	
Ansprechpartner:			Bestell-Nr.:	4500 429 525	
Anlass:	Reparatur	Prüfung <input checked="" type="checkbox"/>	Wartung <input checked="" type="checkbox"/>	Service	
Material:	Pauschal gem. Angebot	Ohne Angebot		Montage	
				Reklamation	
				Garantieleistung	
				Siehe Auflistung	<input checked="" type="checkbox"/>

Leistungsbeschreibung :

Jährliche Prüfung / Wartung der Brand- u. Rauchschutztüren mit Feststellanlage im oben genannten Objekt durchgeführt.

2x 180 10102 Dreiflügeltür einflügelig mit Sturz u. Jockeymelder

3x 180 10103 Dreiflügeltür zweiflügelig mit Sturzmelder

5x 180 10108 Jährliche Wartung Feststellanlage, Anlage C

Material :

5x 180 10116 Türpolster

5x 180 10117 Nummerierung der Rauchschutztüren

Arbeitsumfang	Arbeitszeit:				Anfahrt/en	
Datum:	17.10				Datum	Kilometer
Monteur:	R. Eddler				17.10.	
Arbeitszeit:						
Arbeitszeit im Angebot erhalten				Anfahrt/en im Angebot enthalten:		

Datum: 17.10.23

Monteur

R. Eddler

Kunde (Name Druckschrift)

WANDER

Kunde (rechtsverbindliche Unterschrift)



Anlage C

Anschrift Objekt:

Name : FOS Hoher Weg (SOS)
 Straße/Postfach : Hoher Weg 15-17
 PLZ/Ort : 4757 Duisburg

Wiederkehrende Prüfung

(Jährliche Wartung)
Prüfbericht für Feststallanlagen

Anschrift Betreiber:

Immobilien-Management Duisburg
Am Burgacker 3
47049 Duisburg

Firma:

BST-Wandelt GmbH
Maxtraße 28
47178 Duisburg
Tel.: 0203/478252
Mail : info@bst-wandelt.de

Objekt-Nr. :	Gebäude :	Etage :	Tür-Nr. :	Errichter der FSA	Anschriften vom		Hersteller der Türanlage	Funktionsgerecht :		Bj. der Rauchererkennung			geprüft am :	Bemerkungen :	Baujahr Rauchmelder	
					Systemgeber			Ja	Nein	SM	DM (B)	DM (BG)			SM	In Fluchtrichtung DM1 DM 2
	A	EG	1	/	RZ6 TS5000 R-ISH	Pilgram		x	19	-	17.10.	2 Fg.	19	-		
	A	UG	1	/	RZ6 TS5000 R	Pilgram		x	19	19	17.10.	4 Fg.	19	19 19		
	A	1.OG	1	/	RZ6 TS5000 R-ISH	Pilgram		x	19	-	17.10.	2 Fg.	19	-		
	A	2.OG	2	/	RZ6 TS5000 R	Pilgram		x	19	19	17.10.	1 Fg.	19	19 19		
	A	2.OG	1	IST-Wandelt	RZ6 TS5000 R-ISH	Pilgram		x	16	-	17.10.	2 Fg.	16	;		
		</														

R. Elder

Name Prüfer

20

Unterschrift Prüfer

Separate Mängelbeschreibung

Auftraggeber:

W1
Am Burgadels 3
47049 Duisburg

Objekt:

FOS Hoher Weg (SOS)
Hoher Weg 15-17
47-157 Duisburg

Tür -Nr.

Mängelbeschreibung

[illegible]

17.10.23

Datum

R. E. P. W.

Monteur

Seite 1 von 1