

Firma
EHRIG
Technische Überwachung GmbH
40832 Ratingen
Fax-Nr. 02102 850271

Bereich/Sachbearbeiter	Anschrift	Telefon (0203)	Telefax (0203)
IMD-TG-E	Am Burgacker 3, Zi. 203.1	283 2929	283 3529
Herr Amchewicz	47049 Duisburg		
e-mail	Unsere Zeichen	Ihre Zeichen	Datum
g.amchewicz@stadt-duisburg.de	IMD-TG E Am		25.11.2015

Rückantwort auf Meldefrist

Sehr geehrte Damen und Herren,

Objekt : Städt. Förderschule, Hoher Weg 15-17, 47137 Duisburg
Prüfdatum : 12.11.2015
Prüfberichte-Nr. : 6598-03 Ka/H
Meldefrist : 29.02.2016
Sachbearbeiter, IMD-TG-E : Felter Telefon: (0203) 283 6274

Technische Mängel sind nicht vorhanden, ein netzunabhängiges Telefon wurde installiert,
die Baugenehmigung ist nicht auffindbar.

Mit freundlichen Grüßen
IMMOBILIEN-MANAGEMENT DUISBURG
Im Auftrag Im Auftrag



Thomas Henne
Techn. Gebäudemanagement



Georg Amchewicz
Techn. Gebäudemanagement

12. Feb. 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr u. g. Auftrag (SR-163449) wurde erfüllt.

Thema:

01 - Stadt:

Sehr geehrte Damen u. Herren,

im Schulgebäude der Förderschule, Hoher Weg 15-17, 47137 Duisburg wurde vom TÜV folgender Mangel im Zuge einer wiederkehrenden Prüfung festgestellt:

"An einer während der Betriebszeit der Schule ständig besetzten oder an einer jederzeit frei zugänglichen Stelle (Alarmierungsstelle) fehlt ein netzunabhängig zu betreibendes Telefon.

Dies wird laut -MBL. NRW. 2006 S.757- gefordert, um jederzeit Feuerwehr/Rettungsdienste oder die Polizei alarmieren zu können. Bei Ausfall der Telefonanlage ist kein Telefon in der Schule mehr wirksam."

Bitte um Installation eines netzunabhängig zu betreibendes Telefon bis zu 15.01.2015 an geforderter Stelle. Bitte Freimeldung nach Installation.

mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Jürgen Felter

Sachbearbeiter

Instanthaltung / Instantsetzung von nachrichtentechnischen Anlagen,
Gefahrenmelde- und Alarmierungsanlagen

12. Feb. 2018

SENDEBERICHT

03.12.2015 09:43
TH=IMD-TG-E

DATUM	SENDERZEIT	GEGENSTELLE	MODUS	SEITEN	ERGEBNIS
03/12	09:43	002102850271	SE	02	OK 0000

03/12/2015 09:43 IMD-TG-E -> 002102850271 NUM141 001

Firma
EHRIG
Technische Überwachung GmbH
40832 Ratingen
Fax-Nr. 02102 850271

Bereich/Sachbearbeiter	Anschrift	Telefon (0203)	Telefax (0203)
IMD-TG-E	Am Burgacker 3, Zi. 203.1	283 2929	283 3529
Herr Amchewicz	47049 Duisburg		
e-mail	Unsere Zeichen	Ihre Zeichen	Datum
g.amchewicz@stadt-duisburg.de	IMD-TG E Am		25.11.2015


Rückantwort auf Meldefrist


Sehr geehrte Damen und Herren,

Objekt : Stadt. Förderschule, Hoher Weg 15-17, 47137 Duisburg
Prüfdatum : 12.11.2015
Prüfberichte-Nr. : 6598-03 Ka/H
Meldefrist : 29.02.2016
Sachbearbeiter, IMD-TG-E Felter Telefon: (0203) 283 6274

Technische Mängel sind nicht vorhanden, ein netzunabhängiges Telefon wurde installiert.
die Baugenehmigung ist nicht auffindbar.

Mit freundlichen Grüßen
IMMOBILIEN-MANAGEMENT DUISBURG
Im Auftrag Im Auftrag


Thomas Henne
Techn. Gebäudemanagement


Georg Amchewicz
Techn. Gebäudemanagement