



Probennummer: **169603**
Tagebuchnummer: **DU 1144/2016**
Probenbezeichnung: **Octeo multiservices**
Entnahmestelle:
Messstellenname:
Datum / Zeit: **03.02.2016 - 08:45**
Bearbeitungszeitraum: **03.02.2016 -15.02.2016**
Entnahmetiefe:
Wsp. unter MP:
Förderbrunnen:
Probennehmer: **Auftraggeber**
mikrobiologische Probenahme nach DIN EN ISO 19458 - Zweck b
Probenanmerkung: **FÖS, Hoher Weg 15-17, 47137 Duisburg**
Duschraum Jungen (Turnhalle), 1. Dusche rechts, 2 Griffarmatur

Auftraggeber: **octeo Multiservices GmbH**
Herrn H. Jansen
Herdwigstrasse 25-27
47058 Duisburg

| Parameter | Kurzbezeichnung | Einheit | Messwert | Labor | Grenzwert | Alarm | Prüfverfahren |
|---------------------------|-----------------|-----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|
| Wassertemperatur | t | °C | 51,6 | | | | DIN 38404-C 4 |
| Legionellen | | KBE/100ml | 0 | | 100 | | ISO 11731 |
| Wassertemperatur konstant | | °C | 51,6 | | | | DIN 38404-C 4 |

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die geprüften Gegenstände. Der Prüfbericht darf nicht auszugsweise veröffentlicht werden.
[]: WLN

Bemerkung:

Hinsichtlich der Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen entspricht das Wasser den Anforderungen der aktuellen Trinkwasserverordnung !



Dr. Regine Schubbe
(Laborleitung)