


Objekt:	SOS Hoher Weg – Schule für Lernbehinderte, Hoher Weg 15 - 17, 47137 Duisburg		
Bezirk:	Meiderich	Schulleitzahl:	254
Gebäude:	Sporthalle	Lfd. Nr.:	2
Dach:	Flachdach	Baujahr:	1959/60
Dachebenen:	2	Geschosszahl:	1
		Unterkellert:	Kriechkeller u. Schwimmbecken
Dachhaut:	Bitumen-Dachbahnen darunter Foliendach, Korkdämmung		Dachneigung: Nicht vorhanden
Entwässerung:	Innenliegend, Fallrohre zugänglich in MW-Nischen		Blitzschutz: Vorhanden
Konstruktion:	Stahlbeton (Ortbeton)		Hausakte: Ja
<p>Die Dachabdichtung und die Fenster von Sporthalle und Umkleiden sollen im Rahmen des 120-Mio-Projektes in 2007 saniert werden.</p> <p>Protokoll zur Sichtkontrolle am 22.12.2006</p> <p>Anwesend: Herr Geitz, Hausmeisterversammlung Herr Happel, IMD</p> <p>Die Betonkonstruktion der Sporthalle (LH = ca. 7,00 m) ist nicht mit einer Unterdecke verkleidet. Der Ortbeton von Decke und Unterzügen weist keine Abplatzungen oder Beschädigungen auf. Im Bereich der westlichen Ecke sind abgetrocknete Wasserränder zu sehen. Die Fallrohre sind in den Gebäudeecken in Mauerwerksnischen montiert und frei zugänglich. Die oberste Dachhaut aus Bitumen liegt lose auf einem Foliendach und die darunter eingebaute Korkdämmung ist nass.</p> <p>Die hydraulisch betriebenen Kunststoff-Fenster lassen sich nur noch zum Teil schließen und sind dringend sanierungsbedürftig.</p> <p>Der hinter der Halle liegende Gebäudeteil mit einem Lehrschwimmbecken ist in 2006 in eine Werkstatt umgebaut worden.</p>			
			
Auffälligkeiten/ Veränderung der Konstruktion:	Keine		
Empfehlung:	Keine		
Aufgestellt:	Happel, IMD-P-T2, NA 6852	Datum:	27.12.06
Gezeichnet:			

Objekt:	SOS Hoher Weg – Schule für Lernbehinderte, Hoher Weg 15 - 17, 47137 Duisburg
Anlage 1:	 <p data-bbox="218 1144 906 1184">Sporthalle, rechts Eingang unter Pausenhofüberdachung</p> <p data-bbox="218 1238 429 1279">Sporthalle, innen</p>  The interior view shows a large sports hall with a wooden floor, a basketball hoop at the far end, and large windows on the left side. The ceiling is high with exposed beams and lighting fixtures.

Objekt:	SOS Hoher Weg – Schule für Lernbehinderte, Hoher Weg 15 - 17, 47137 Duisburg
Anlage 2:	 <p>Sporthalle, alte Wasserränder, Fallrohr in Nische</p> <p>Kunststoff-Fassade (hydraulisch betriebene Oberlichter sind weitgehend defekt)</p> 