

**Nord-West Feuerschutz
W. Prüßmann OHG
Koloniestraße 119
47057 Duisburg**

Telefon (0203) 35 23 07 u. 35 20 66
Telefax (0203) 36 11 93
E-Mail: info@nord-west-feuerschutz.de
www.nord-west-feuerschutz.de

**Kundendienst, Verkauf
Prüfung und Instandsetzung
von Feuerschutzgeräten und -anlagen
sämtlicher Fabrikate · Feuerschutztechnik**

5180344351

Kunde *MD*

Austr. telef. Hr. Panz

Branche

Straße

Ort

Betrifft GGS, Nummericherstr. 74, 47137 Dbg

Arbeitsbericht / Auftragsbestätigung
Lieferschein / Revisionsbericht

085664

Tag/Jahr
6.8.13

Art.-Nr.	System:	Zustand:	Menge	Art.-Nr.	Material	Material	Menge
	RWA-Elektro	ok: ja / nein	1		Steuerpatrone CO ₂ gel./gef.		
	RWA-CO ₂	ok: ja / nein			Steuerpatrone CO ₂ gel./gef.		
	RWA-Hydraulik	ok: ja / nein			Steuerflasche CO ₂ gel./gef.		
	Brandschutzklappe	ok: ja / nein			Steuerflasche CO ₂ gel./gef.		
	Feststellanlage	ok: ja / nein			Alarmstation CO ₂		
	Brand- u. Rauchschutztür/-tor	ok: ja / nein			Hubzylinder auf		
	Automatisch betriebene Türen	ok: ja / nein			Hubzylinder auf/zu		
	Auslöser:	Zustand:	Menge		Druck-Gas-Dämpfer		
	RWA-DIN-Taster	ok: ja / nein	2		Verriegelung CO ₂		
	Alarmstation CO ₂	ok: ja / nein			Konsolensatz		
	Brandrauchmelder/Thermo	ok: ja / nein			Alu-Klemmbock		
	Rauchschalter	ok: ja / nein			CU Rohr 6x1 p.m.		
	RWG:	Zustand:	Menge		Stahlhochdruckleitung 6x1 p.m.		
	Lichtkuppel/RWG	ok: ja / nein			Thermoflaschen		
	Fenster	ok: ja / nein	2		Druckgasgenerator		
	Flügel	ok: ja / nein			Schneidringversch.		
	Antriebsart:	Zustand:	Menge		RWA-Zentrale 24 V		
	Traversenbeschlag	ok: ja / nein			EL-Antrieb 24 V		
	Hubzylinder	ok: ja / nein			EL-Verriegelung 24 V		
	Gasdruckdämpfer	ok: ja / nein			Melder RM/TM		
	EL-Antriebe	ok: ja / nein	2		RWA-DIN-Taster		
	Druckgasgenerator	ok: ja / nein			Brandmeldekabel p.m.		
	Elektrische Lüftung	ok: ja / nein	1		Steuerleitung p.m.		
	Ladespannung:	Zustand:	Menge		Lüftertaster		
	Akkus	12 V / 4,2Ah	2		Notstromakkus		
	Netzteil	V / Ah			Sicherungen		
					Rauchschalter		
					Adaptersockel		
					Haftmagnet		
					Gegenplatte		
					Türschließer		
					Schließfolgeregler		
					Netzteil 230 V		
					Glasscheibe Ausl. Kasten		
					Schild/Brandschutztür		
	Funktionsprüfung der gesamten Anlage durchgeführt und mit Original-Energie vom Auslösekasten einschließlich der Rauchabzüge aufgefahren <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein						

An- u. Abfahrt Kundendienstwagen	km	800430	Zone 1	<input checked="" type="checkbox"/> 800400	Zone 2	800410	Zone 3	800420
----------------------------------	----	--------	--------	--	--------	--------	--------	--------

Brandschutzmonteur	Std.		800300	Helfer	Std.		800310	Brandschutztechniker	Std.		800320
--------------------	------	--	--------	--------	------	--	--------	----------------------	------	--	--------

Meister	Std.		800330	Ingenieur	Std.		800340	Service-Techniker	Std.		800350
---------	------	--	--------	-----------	------	--	--------	-------------------	------	--	--------

Anlage nach LBO gewartet	einsatzbereit	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Anlage nach DIN 18232 gewartet	einsatzbereit	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Anlage nach TPrüfVO betriebssicher und wirksam		ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Instandsetzung durchgeführt:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
Noch zu behebende Mängel:			

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen siehe Rückseite · Erfüllungsort ist Duisburg
Handelsregister Duisburg HRA-Nr. 4168 · USt.-IdNr.: DE 119 593 104

Service-Auftrag
regelmäßige Wartung erwünscht 1 J ☐

VdS VdS-anerkannte
Errichterfirma für
Entrauchungsanlagen
in Treppenhäusern

**GEPROFTER
FACHBETRIEB**

RAL
Gütezeichen
Instandhaltung
Feuerlöschergeräte

Gif

RAL-GZ 973

Unterschrift Sachkundiger/befähigte Person:

Stempel und Unterschrift des Kunden: