

Prüftermin:	25.5.2021
Ansprechpartner:	
Seite:	

Wartungsnachweis

nach DIN 18232-2, DIN EN 12101-2 und LBO mind. einmal jährlich

Auftraggeber:	IMD	Objekt:	KGS-Normbarischer Str.
---------------	-----	---------	------------------------

Wartungsgegenstand:	TR41
	1x Zentraler
	2x Taster
	2x Fenster

Verbrauch:	
	2x 12V-1,2Ah-Akku getauscht

Mängel:	

Allgemein	Ja	Nein	Pneumatisch	i.O.	def.	Elektrisch	i.O.	def.
Raumaufteilung geändert		X	Auslösung pneumatisch			Auslösung elektrisch	X	
Anlage ausgelöst	X		Fernauslösung			Störungsanzeige Zentrale	X	
Eintrag Prüfbuch		X	Stellanzeige "AUF"			Ladestrom Akku	X	
Gefährdungsanalyse (nach MRL)			Rohrnetz			Umschaltung Notstrom	X	
Aufkleber Rauchabzug			Aufteilung NRWG			Notstrom Akku	X	
Aufkleber Zuluft			Pneumatikzylinder			Auslösetaster	X	
			Thermoelement im NRWG			Antrieb NRWG	X	
			Scharniere des NRWG			Gangbarkeit NRWG	X	
			Bodenstücke			Beschläge		
			Druckgaserzeuger			Rauchmelder		
Arbeitszeit 0,5								

- ☒ Die Anlage ist Betriebsbereit und Funktionsfähig
- ☐ Die Anlage ist bedingt Einsatzbereit
- ☐ Die Anlage ist defekt und muss instandgesetzt werden


Unterschrift Kunde

25.5.2021
Datum


Unterschrift Techniker

Wartung RWA			
1.7.	11	einzel	Wartung Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, nach DIN/VDS, je Arlamstation und RWG
1.8.	1	TRH	Wartung Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, nach LBO
akku	1,2	11	35,85
	2,2		41,85 €
	3,4		41,78 €
	7,2		62,86 €
	18 ah		112,84 €
	0,5 h	1	
Taster glas	80 x 80		8,98
	stärke 0,9		
Sicherung			3,80 €
co2	150 M14		116,74
co2	24 gr. UNF		18,37
co2	125 gr. DV		41,58
co2	150 MW		39,9
	300 MW		46,66
	500 MW		64,39
	Jet Motor M2		528
	Verriegelung		195,8
	Auslöseblock		132

70

25

856

Bestellung

Bestell-Nr.: 4500420639
Bestelldatum: 16.03.2023
Lieferdatum: 15.03.2023
Rahmenvertrag: 20140
Werk: 8000

Auftraggeber:

Immobilien-Management Duisburg
Am Burgacker 3
47049 Duisburg

Dienstleister:

Schroer & Sohn Brandschutztechnik GmbH
Rickenkamp 1
47589 Uedem

Ansprechpartner

Ansprechpartner: Hausmeister., 0203-
Bearbeiter Technik: Frau Sina Vogt,
Bearbeiter Einkauf: BACKENS, 0203-2833447

Währung: EUR
Incoterms: FH
Zahlungsbeding.:

Anlieferadresse:

KGS Nummericher Straße

Nummericher Straße 74

47137 Duisburg

Handwritten signature: Mark Mairich

Grundsätze

Pos. Kurztext

00010 Wartung der RWA-Anlagen Mrz 23

Positionstext: Wartung der RWA-Anlagen Mrz 23

Handwritten: Mairich Beek

Handwritten: Keine Nummer

Handwritten: 0160 306 87 536 AB / AB

Handwritten: 1X 72H

Handwritten: + Sport Halle

Handwritten: Schulhof Bäume vor