

Prüftermin: 24.6. 2024

Ansprechpartner:

Seite:

# Wartungsnachweis

nach DIN 18232-2, DIN EN 12101-2 und LBO mind. einmal jährlich

Auftraggeber:

Objekt:

IM O

1665-Normbachstr. 24

Wartungsgegenstand:

1244  
 1x Zentrale 1x 244  
 2x Fenster  
 2x Taster

Verbrauch:

Mängel:

Allgemein	Ja	Nein	Pneumatisch	i.O.	def.	Elektrisch	i.O.	def.
Raumaufteilung geändert		X	Auslösung pneumatisch			Auslösung elektrisch	X	
Anlage ausgelöst	X		Fernauslösung			Störungsanzeige Zentrale	X	
Eintrag Prüfbuch		X	Stellanzeige "AUF"			Ladestrom Akku	X	
Gefährdungsanalyse (nach MRL)			Rohrnetz			Umschaltung Notstrom	X	
Aufkleber Rauchabzug			Aufteilung NRWG			Notstrom Akku	X	
Aufkleber Zuluft			Pneumatikzylinder			Auslösetaster	X	
Arbeitszeit in Stunden			Thermoelement im NRWG			Antrieb NRWG	X	
			Scharniere des NRWG			Gangbarkeit NRWG	X	
			Bodenstücke			Beschläge		
			Druckgaserzeuger			Rauchmelder		

- ☒ Die Anlage ist Betriebsbereit und Funktionsfähig  
☐ Die Anlage ist bedingt Einsatzbereit  
☐ Die Anlage ist defekt und muss instandgesetzt werden

  
 Unterschrift Kunde

24.6. 2024  
 Datum

  
 Unterschrift Techniker

24

### Bestellung

Bestell-Nr.: 4500441781  
Bestelldatum: 12.04.2024  
Lieferdatum: 09.04.2024  
Rahmenvertrag: 20150  
Werk: 8000

### Auftraggeber:

Immobilien-Management Duisburg  
Am Burgacker 3  
47049 Duisburg

### Dienstleister:

Schroer & Sohn Brandschutztechnik GmbH  
Rickenkamp 1  
47589 Uedem

### Ansprechpartner

Ansprechpartner: Hausmeister., 0203-  
Bearbeiter Technik: Herr Vasco Urban, 069 900 160 333  
Bearbeiter Einkauf: MOLSBERGER, 0203-2836825

Währung: EUR  
Incoterms: FH null  
Zahlungsbeding.:

### Anlieferadresse:

KGS Numbericher Straße  
Numbericher Straße 74  
47137 Duisburg

### Pos. Kurztext

00010 Wartung der RWA-Anlagen Mai 24

Positionstext: HAPODU  
Wartung der RWA-Anlagen Mai 24

0160 906 87 536

1.7 4

1.8 1