

Wartung und Prüfung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Feuerschutz Kürten
Hubert-Stupp-Str. 11

50389 Wesseling

Tel. 02236-49690, Fax. 02236-946612

Objekt: Grabenshafe 150, 47057 Duisburg

*)

Prüfgegenstand zum Zeitpunkt der Prüfung in ordnungsgemäßem Zustand, betriebsicher und wirksam

lfd. Nr.	Hersteller	CO ₂	elek.	Objektteil / Standort	AL	RWG	Prüfung erfolgt	Prüfg. OK *1)	Bemerkungen
1	G+U		X	Treppenhaus bei R 2	2	2	X	X	2 x 1,2 Ah Akku's von 2017 (gewechselt)
2	G+U		X	Treppenhaus bei R L 2	2	2	X	X	2 x 1,2 Ah Akku's von 2017
3	G+U		X	Treppenhaus bei R 12	2	2	X	X	2 x 1,2 Ah Akku's von 2017
4	G+U		X	Treppenhaus bei R 29	2	2	X	X	2 x 1,2 Ah Akku's von 2017
5	G+U		X	Treppenhaus bei R 28	2	2	X	X	2 x 1,2 Ah Akku's von 2017
6	G+U		X	Treppenhaus bei R 28	2	2	X	X	2 x 1,2 Ah Akku's von 2017
7	Schüco		X	Atula	3	4	X	X	2 x 1,2 Ah Akku's von 2017

Prüfung durchgeführt am:

01-02.02.13

Prüfer: Kleinbathne

Prüfer: Kleinbathing