

Prüftermin:	19.4.2023
Ansprechpartner:	
Seite:	

Wartungsnachweis

nach DIN 18232-2, DIN EN 12101-2 und LBO mind. einmal jährlich

Auftraggeber:	IMD	Objekt:	665-Gartenstr
---------------	-----	---------	---------------

Wartungsgegenstand:

TürhaUe?
1x Zentrale
1x Taufe
16x Fenster

Verbrauch:

Mängel:

Allgemein	Ja	Nein	Pneumatisch	i.O.	def.	Elektrisch	i.O.	def.
Raumaufteilung geändert		X	Auslösung pneumatisch			Auslösung elektrisch	X	
Anlage ausgelöst	X		Fernauslösung			Störungsanzeige Zentrale	X	
Eintrag Prüfbuch		X	Stellanzeige "AUF"			Ladestrom Akku	X	
Gefährdungsanalyse (nach MRL)			Rohrnetz			Umschaltung Notstrom	X	
Aufkleber Rauchabzug			Aufteilung NRWG			Notstrom Akku	X	
Aufkleber Zuluft			Pneumatikzylinder			Auslösetaster	X	
			Thermoelement im NRWG			Antrieb NRWG	X	
			Scharniere des NRWG			Gangbarkeit NRWG	X	
			Bodenstücke			Beschläge		
			Druckgaserzeuger			Rauchmelder		

- ☒ Die Anlage ist Betriebsbereit und Funktionsfähig
☐ Die Anlage ist bedingt Einsatzbereit
☐ Die Anlage ist defekt und muss instandgesetzt werden

[Signature]
 Unterschrift Kunde

19.4.2023
 Datum

[Signature]
 Unterschrift Techniker