

Prüftermin: 11.4. 2024

Ansprechpartner:

Seite:

Wartungsnachweis

nach DIN 18232-2, DIN EN 12101-2 und LBO mind. einmal jährlich

Auftraggeber:

IMO

Objekt:

Schule - GGS - Gartenstr. 110

Wartungsgegenstand:

Türhallen:

1x Zentral

1x Taster


16x Fenster

Verbrauch:

Mängel:

Allgemein	Ja	Nein	Pneumatisch	i.O.	def.	Elektrisch	i.O.	def.
Raumaufteilung geändert		<input checked="" type="checkbox"/>	Auslösung pneumatisch			Auslösung elektrisch	<input checked="" type="checkbox"/>	
Anlage ausgelöst	<input checked="" type="checkbox"/>		Fernauslösung			Störungsanzeige Zentrale	<input checked="" type="checkbox"/>	
Eintrag Prüfbuch		<input checked="" type="checkbox"/>	Stellanzeige "AUF"			Ladestrom Akku	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gefährdungsanalyse (nach MRL)			Rohrnetz			Umschaltung Notstrom	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aufkleber Rauchabzug			Aufteilung NRWG			Notstrom Akku	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aufkleber Zuluft			Pneumatikzylinder			Auslösetaster	<input checked="" type="checkbox"/>	
Arbeitszeit in Stunden			Thermoelement im NRWG			Antrieb NRWG	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Scharniere des NRWG			Gangbarkeit NRWG	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Bodenstücke			Beschläge		
			Druckgaserzeuger			Rauchmelder		

- ☒ Die Anlage ist Betriebsbereit und Funktionsfähig
- ☐ Die Anlage ist bedingt Einsatzbereit
- ☐ Die Anlage ist defekt und muss instandgesetzt werden


 Unterschrift Kunde

11.4. 2024
 Datum


 Unterschrift Techniker