

## Aufzugskontrolle gemäß TRBS 3121

Standort der Aufzugsanlage:  
(Objekt, Straße, PLZ Stadt)

Fabriknummer / Seite:

Kontrolle erfolgt durch:  
(Firma)

Datum der Kontrolle:

**Kontrollpunkt 1** ☐ ohne Mängel ☐ mit Mängeln (s.u.)

Zugänge zum Triebwerk und den dazugehörigen Schalteinrichtungen frei und sicher begehbar.  
Keine Lagerung aufzugfremder Gegenstände im Triebwerksraum.

**Kontrollpunkt 2** ☐ ohne Mängel ☐ mit Mängeln (s.u.)

Fahrkorb kann nicht anfahren, solange eine Schachttür geöffnet ist

**Kontrollpunkt 3** ☐ ohne Mängel ☐ mit Mängeln (s.u.)

Keine Schachttür darf sich öffnen lassen, solange sich der Fahrkorb außerhalb der Entriegelungszone dieser Tür befindet.

**Kontrollpunkt 4** ☐ ohne Mängel ☐ mit Mängeln (s.u.)

Der Fahrkorb darf nicht anfahren, solange die Fahrkorbtür geöffnet ist.

**Kontrollpunkt 5** ☐ ohne Mängel ☐ mit Mängeln (s.u.)

Die für die sichere Verwendung der Aufzugsanlage erforderliche Haltegenauigkeit muss in den einzelnen Haltestellen noch vorhanden sein.

**Kontrollpunkt 6** ☐ ohne Mängel ☐ mit Mängeln (s.u.)

Notrufeinrichtung funktionsfähig.

**Kontrollpunkt 7** ☐ ohne Mängel ☐ mit Mängeln (s.u.)

Sofern vorhanden: Notbremsschalter im Fahrkorb, Schutzeinrichtungen an Fahrkorbbzugängen (z.B. Lichtgitter) und Tür-Auf-Taster sind wirksam.

**Kontrollpunkt 8** ☐ ohne Mängel ☐ mit Mängeln (s.u.)

Bei Fahrkörben ohne Fahrkorbturen: Schachtwand an den Zugangsseiten des Fahrkorbes nicht beschädigt.

**Kontrollpunkt 9** ☐ ohne Mängel ☐ mit Mängeln (s.u.)

Fahrkorbbeleuchtung funktionsfähig.

**Kontrollpunkt 10** ☐ ohne Mängel ☐ mit Mängeln (s.u.)

Fahrkorbwände und -türen sowie Schachtwände und -türen nicht mechanisch beschädigt.

**Kontrollpunkt 11** ☐ ohne Mängel ☐ mit Mängeln (s.u.)

Die bestimmungsgemäße Verwendung der Aufzugsanlage findet entsprechend den Herstellervorgaben und / oder der Gefährdungsbeurteilung bzw. der festgelegten zusätzlichen Schutzmaßnahmen statt.

**Mängel:**

☐ Aufzug hat sicherheitsrelevante Mängel und wurde abgeschaltet.

☐ Telefonische Weitergabe der relevanten Mängel ist erfolgt an: .....

**Datum:**

**Unterschrift Kontrolleur:**

**Unterschrift Ansprechpartner am Objekt:**

**Name in Reinschrift:**

**Name in Reinschrift:**