Bauvorhaben	**Schule an der Ruhr**
Bauteil	
Projekt-Nr.	**20418**
Datum	**08.06.2026**

SSP

Türliste

Allgemein									Brandschutzanforderung					Anschluss			Türblatt /-element							Zarge			Obentürschließer					Beschlag										
Gewerk	Tür-Nr	Raum-Nr.	Raumbezeichnung	Geschoss	Bauteil (Schütz= A / OBS / Spurhalte = SP)	LV-Position	Zeichnungsnummer	Innen/ab (I) / Aussenbl (A)	Tür im Verlauf eines Fluchtweges = FT / Notausgangstür = NA	Bezeichnung für Innenraumtüren gem. VV TB Anlage 5, Tabelle 5.1.1: T30 = feuerhemmend und selbstschließend dichtschließend oder T30-RS = feuerhemmend und selbstschließend rauchdicht oder RS = rauchdicht u. selbstschließend oder DS = dichtschließend	Schallschutz bewertes Schalldämm-Maß erf. Rw [dB] eingebauter, betriebsfertiger Zustand (Prüfwert Rw = erf. Rw + 5dB)	Breite lichte Rohbauöffnung [m]	Höhe lichte Rohbauöffnung ab OKFF [m]	Höhe Sturz Rohbau [m]	Anschlusselement Wand Material: Stb=Stahlbeton / MW=Mauerwerk / GK=Gipskarton	Anschlusselement Sturz Material: Stb=Stahlbeton / MW=Mauerwerk / GK=Gipskarton	für Fußpunkt gilt, Unterbrechung der Trillschalldämmung und Ausführung in nicht brennbar in Breite der Wandstärke	Material Türblatt (G) Glas (H-HPL) Holz-HPL-Oberfläche (H-F) Holz-Echtholzfurnier (AR) Alu-Rahmen (A) Alu-Paneel (SR) Stahl-Rahmen (St) Stahlblech (PR) Plosten-Riegel (E) Edelstahl	Anzahl der Flügel 1=1-flg. / 2A=2-flg. für asymmetrisch geteilt / 2S=2-flg. für symmetrisch geteilt	Aufschlagrichtung DIN-L, DIN-R (bei 2-flg. Türen Gangflügel)	mind. lichte Durchgangsbreite [m] gem. Brandschutz (Eintrag nur bei Fluchttüren, ansonsten gelten die Hochbau-Maße)	Anzahl Überlicht [St]	Anzahl Nebenliegende Seitenteil [St] Anzahl Füllung (V) Glas	Sichtmerkmalungen	Farbe Türblatt	Zarge (U) Umfassungszarge (E) Eckzarge (B) Blockzarge (S) Stockzarge (SL) Stimlinsetegzarge (AR) Alu-Rahmen (PR) Plosten-Riegel	Material (H) Holz (AR) Alu-Rahmen (St) Stahlblech (E) Edelstahl (A) Aluminium	Farbe Zarge	Drehtürantrieb nicht vorhanden, oder OTS mit Feststellung)	Montage am Bandseite, G=Gegenseite	Kraftaufwand und Bedienkräfte nach DIN 18040 EN 6 (barrierefrei)	OTS.01 - Gleitschiene 1-flg. OTS.02 - Gleitschiene 2-flg. (inkl. Schleifengegenlauf)	Feststellung R = Raststeststellung (keine Brandschutzanforderung) oder ER = elektromech. Feststellung mit Rauchschalter (bei Brandschutzanforderung) oder Bei Türen zu Treppenräumen mit Brandschutzanfrederung ohne Feststellung, (auch wenn Sturz > 1,00m)	Beschlag Bandseite D=Drücker K=Knauf GM = Griffmuschel GS=Griffstange	Beschlag Bandgegenseite D=Drücker K=Knauf GM=Griffmuschel	Standflügelverriegelung bei 2-flg. Türen PTR = Panikreibriegelschloss (bei Notausgangs- od. Fluchttüren) oder FTR = Falzreibriegelschloss (bei Türen, die keine Fluchttüren sind, aufgrund von Asymmetrie Gangflügel erfüllt mindestdicke Breite gem. BSK, daher T-0.43.1/ T-1.33.1/ T-2.30.1 ausgenommen)	Anti-Panik-Funktion bei Fluchttüren: Wechselfunktion E = E Umschaltfunktion B = B	Vorgerichtet für PZ	Schlosstyp F = Fallenschloss FR = Fallenriegelschloss SVP = Selbstverriegelndes Panikschloss (bei Notausgang NA bei Ausgangstüren)	Türschild RS= Rechteckschild; QS = Quadratschild; RR=Rundrosette; OR=Ovalrosette; WC=WC-Schlossrosette	Hinweise (z.B.: erf. Unterschnitt; Türblattkanten; Glasausschnitte (GA); Nasaraum-/Feuchtraumtür; Fluchtüwächter; etc.)
Stahl-Rohr-Rahmentürelemente innen, Türelemente müssen als Gesamtsystem zugelassen sein																																									
LV-Paket 15	**T-0.01.1**	0.01	Windfang	EG	OGS	02.01.0160	A5018	I	FT	DS	32 dB	-	-	-	Stb	Stb	X	AR / G	2S	DIN-L	1,20	7	5	X	DB-703	B	SR	DB-703	-		X	OTS.02	-	D	D	PTR	B	X	FR	OR	keine Feststellung, NA-Tür zum Windfang
LV-Paket 15	**T-0.22.1**	0.22	Treppenraum	EG	A	02.01.0100	A5053	I	NA	T 30-RS	32 dB	2,495	2,26	1,26	Stb	Stb	X	AR / G	1	DIN-R	mindestens 1,20, jedoch maximal 1,25	-	2	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	B	X	OTS.01	-	D	D	-	B	X	FR	OR	keine Feststellung, NA-Tür zum Treppenraum
LV-Paket 15	**T-0.23.1**	0.23	Flur	EG	A	02.01.0110	A5054	I	FT	T 30	32 dB	2,525	2,72	0,8	Stb	Stb	X	AR / G	2S	DIN-L	-	1	-	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	G	X	OTS.02	ER	D	D	PTR	B	X	FR	OR	
LV-Paket 15	**T-0.46.1**	0.46	Vorraum Verwaltung	EG	A	02.01.0020	A5058	I	-	DS	32 dB	3,96	2,72	0,8	Stb	Stb	-	AR / G	2S	DIN-L	-	3	2	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	B	X	OTS.02	ER	D	D	FTR	-	X	FR	OR	
LV-Paket 15	**T-0.02.1**	0.02	Foyer / Aula	EG	OGS	02.01.0120	Geometrie ähnlich A5058, jedoch mit Brandschutz-anforderung	I	-	T 30	32 dB	3,96	2,72	0,8	Stb	Stb	X	AR / G	2S	DIN-L	-	3	2	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	B	X	OTS.02	ER	D	D	PTR	-	X	FR	OR	
LV-Paket 15	**T-0.10.1**	0.10	Treppenraum	EG	OGS	02.01.0030	A5046	I	NA	RS	32 dB	1,54	2,26	1,26	Stb	Stb	X	AR / G	1	DIN-L	mindestens 1,20, jedoch maximal 1,25	-	-	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	B	X	OTS.01	-	D	D	-	B	X	FR	OR	keine Feststellung, NA-Tür zum Treppenraum
LV-Paket 15	**T-0.11.1**	0.11	Flur	EG	OGS	02.01.0090	A5052	I	FT	T 30	32 dB	2,46	2,72	0,8	Stb	Stb	X	AR / G	1	DIN-L	1,20	1	2	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	B	X	OTS.01	ER	D	D	-	B	X	FR	OR	
LV-Paket 15	**T-0.43.1**	0.43	Treppenraum	EG	A	02.01.0080	ähnlich A5051	I	NA	T 30-RS	32 dB	2,41	2,26	1,26	Stb	Stb	X	AR / G	2A	DIN-L	-	-	-	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	G	X	OTS.02	-	D	D	FTR	B	X	FR	OR	keine Feststellung, NA-Tür zum Treppenraum
LV-Paket 15	**T-1.07.1**	1.07	Flur	1.OG	OGS	02.01.0040	ähnlich A5048	I	FT	T 30	32 dB	1,91	2,26	1,29	Stb	Stb	X	AR / G	1	DIN-R	1,00	-	1	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	G	X	OTS.01	ER	D	D	-	B	X	FR	OR	
LV-Paket 15	**T-1.11.1**	1.11	Treppenraum	1.OG	OGS	02.01.0030	ähnlich A5046	I	NA	T 30-RS	32 dB	1,54	2,26	1,29	Stb	Stb	X	AR / G	1	DIN-L	mindestens 1,20, jedoch maximal 1,25	-	-	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	B	X	OTS.01	-	D	D	-	B	X	FR	OR	keine Feststellung, NA-Tür zum Treppenraum
LV-Paket 15	**T-1.15.1**	1.15	Treppenraum	1.OG	A	02.01.0050	A5048	I	NA	T 30-RS	32 dB	1,91	2,26	1,26	Stb	Stb	X	AR / G	1	DIN-R	mindestens 1,20, jedoch maximal 1,25	-	1	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	B	X	OTS.01	-	D	D	-	B	X	FR	OR	keine Feststellung, NA-Tür zum Treppenraum
LV-Paket 15	**T-1.22.1**	1.22	Flexzone	1.OG	A	02.01.0060	A5049	I	FT	T 30	32 dB	1,955	2,72	0,8	Stb	Stb	X	AR / G	1	DIN-L	1,00	1	1	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	B	X	OTS.01	ER	D	D	-	B	X	FR	OR	
LV-Paket 15	**T-1.22.2**	1.22	Flexzone	1.OG	A	02.01.0010	ähnlich A5049, jedoch ohne Brandschutz-anforderung	I	FT	DS	32 dB	1,955	2,72	0,8	Stb	Stb	-	AR / G	1	DIN-R	1,00	1	1	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	B	X	OTS.01	ER	D	D	-	B	X	FR	OR	
LV-Paket 15	**T-1.22.3**	1.22	Flexzone	1.OG	A	02.01.0120	Geometrie ähnlich A5058, jeodch mit Brandschutz-anforderung	I	FT	T 30	32 dB	3,96	2,72	0,8	Stb	Stb	X	AR / G	2S	DIN-R	1,00	3	2	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	B	X	OTS.02	ER	D	D	PTR	B	X	FR	OR	
LV-Paket 15	**T-1.33.1**	1.33	Treppenraum	1.OG	A	02.01.0010	A5051	I	NA	T 30-RS	32 dB	2,41	2,26	1,26	Stb	Stb	X	AR / G	2A	DIN-L	Für Gangflügel mindestens 1,20, jedoch maximal 1,25	-	-	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	G	X	OTS.02	-	D	D	FTR	B	X	FR	OR	keine Feststellung, NA-Tür zum Treppenraum
LV-Paket 15	**T-2.07.1**	2.07	Treppenraum	2.OG	OGS	02.01.0030	ähnlich A5046	I	NA	T 30-RS	32 dB	1,54	2,26	1,26	Stb	Stb	X	AR / G	1	DIN-L	mindestens 1,20, jedoch maximal 1,25	-	-	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	G	X	OTS.01	-	D	D	-	B	X	FR	OR	keine Feststellung, NA-Tür zum Treppenraum
LV-Paket 15	**T.2.03.1**	2.03	Flur	2.OG	OGS	02.01.0040	ähnlich A5048	I	FT	T 30	32 dB	1,91	2,26	1,26	Stb	Stb	X	AR / G	1	DIN-R	1,00	-	1	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	G	X	OTS.01	ER	D	D	-	B	X	FR	OR	
LV-Paket 15	**T-2.12.1**	2.12	Treppenraum	2.OG	A	02.01.0050	ähnlich A5048	I	NA	T 30-RS	32 dB	1,91	2,26	1,26	Stb	Stb	X	AR / G	1	DIN-R	mindestens 1,20, jedoch maximal 1,25	-	1	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	B	X	OTS.01	-	D	D	-	B	X	FR	OR	keine Feststellung, NA-Tür zum Treppenraum
LV-Paket 15	**T-2.19.1**	2.19	Flexzone	2.OG	A	02.01.0120	Geometrie ähnlich A5058, jeodch mit Brandschutz-anforderung	I	FT	T 30	32 dB	3,96	2,72	0,8	Stb	Stb	X	AR / G	2S	DIN-R	1,00	3	2	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	B	X	OTS.02	ER	D	D	PTR	B	X	FR	OR	
LV-Paket 15	**T-2.19.2**	2.19	Flexzone	2.OG	A	02.01.0010	ähnlich A5049, jedoch ohne Brandschutz-anforderung	I	FT	DS	32 dB	1,955	2,72	0,8	Stb	Stb	-	AR / G	1	DIN-R	1,00	1	1	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	B	X	OTS.01	ER	D	D	-	B	X	FR	OR	
LV-Paket 15	**T-2.19.3**	2.19	Flexzone	2.OG	A	02.01.0060	ähnlich A5049	I	FT	T 30	32 dB	1,955	2,72	0,8	Stb	Stb	X	AR / G	1	DIN-L	1,00	1	1	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	B	X	OTS.01	ER	D	D	-	B	X	FR	OR	
LV-Paket 15	**T-2.30.1**	2.30	Treppenraum	2.OG	A	02.01.0070	ähnlich A5051	I	NA	T 30-RS	32 dB	1,955	2,26	1,26	Stb	Stb	X	AR / G	2A	DIN-L	Für Gangflügel mindestens 1,20, jedoch maximal 1,25	-	-	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	G	X	OTS.02	-	D	D	FTR	B	X	FR	OR	keine Feststellung, NA-Tür zum Treppenraum
Stahl-Rohr-Fensterelemente innen																																									
LV-Paket 15	F-0.43.1	0.43	Treppenraum	EG	A	02.01.0130	A5018	I	-	F 90 Gesamt und Scheiben in G 90	?	1,145	2,26	1,26	Stb	Stb	X	SR / G	-	-	-	-	-	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LV-Paket 15	F-1.33.2	1.33	Treppenraum	1.OG	A	02.01.0140	ähnlich A5018	I	-	F 90 Gesamt und Scheiben in G 90	?	2,015	2,26	1,26	Stb	Stb	X	SR / G	-	-	-	-	-	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LV-Paket Tischler	F-1.06.5	1.33	Treppenraum	1.OG	OGS	noch in Bearbeitung		I	-	F 30 Gesamt und Scheiben in G 30	?				Stb	Stb	X	SR / G	-	-	-	-	-	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LV-Paket 15	F-2.30.2	2.30	Treppenraum	2.OG	A	02.01.0140	ähnlich A5018	I	-	F 90 Gesamt und Scheiben in G 90	?	2,015	2,26	1,26	Stb	Stb	X	SR / G	-	-	-	-	-	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LV-Paket Tischler	F-2.02.5	1.33	Treppenraum	2.OG	OGS	noch in Bearbeitung		I	-	F 30 Gesamt und Scheiben in G 30	?				Stb	Stb	X	SR / G	-	-	-	-	-	X	DB-703	B	SR	DB-703	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stahlblech Volltüren innen																																									
LV-Paket 15	T-0.10.2	0.10	Treppenraum	EG, tiefer liegend	OGS	?	vgl. A5021 und A5061 TYP 6	I	-	T 30-RS	?	1,135	2,21 bis 2,26	0,555	Stb	Stb	X	St	1	DIN-L	-	-	-	-	DB-703	U	St	DB-703	-	-	-	-	-	D	D	-	-	X	FR	OR	Tür zum Raum Gebäudetechnik
LV-Paket 15	T-1.12.2	1.12	NSHV	1.OG	OGS	?		I	-	T 30?	?	1,01	1,50	2,05	Stb	Stb	X	St	1	DIN-L	-	-	-	-	DB-703	U	St	DB-703	-	-	-	-	-	D	D	-	-	X	FR	OR	Schachttür Sondermaße