

Prüfprotokoll für die Wartung einer Sprinkleranlage

gemäß VdS CEA 4001

1. Allgemeine Angaben

- **Betreiber der Anlage:**
- **Anlagenadresse:**
- **Wartungsfirma:**
- **Techniker:**
- **Datum der Prüfung:**

2. Allgemeine Betriebsprüfung

- ☐ Sprinkleranlage ist in Betrieb
- ☐ Keine Störungen oder Fehlermeldungen
- ☐ Hydraulische Daten mit Sollwerten abgeglichen

3. Prüfung der Sprinklerzentrale

- ☐ Sichtprüfung auf äußere Schäden
- ☐ Funktionsprüfung der Steuer- und Bedienelemente
- ☐ Kontrolle der Druckverhältnisse in den Rohrleitungen

4. Kontrolle der Wasserversorgung

- ☐ Wasservorrat ausreichend (Wassertank, Hochbehälter)
- ☐ Funktion der Nachspeisung geprüft
- ☐ Dichtigkeit der Leitungen überprüft

5. Prüfung der Pumpenanlage

- ☐ Automatischer Start der Pumpen getestet
- ☐ Betriebsdruck kontrolliert
- ☐ Motor und Antriebe auf Schäden überprüft

6. Funktionstest der Alarmierungseinrichtungen

- ☐ Akustische und optische Signale getestet
- ☐ Übertragung zur Leitstelle sichergestellt

7. Sprinkler und Rohrleitungen

- ☐ Sprinklerköpfe auf Beschädigung/Verschmutzung geprüft
- ☐ Korrosion und Undichtigkeiten der Rohre überprüft
- ☐ Absperrorgane und Ventile getestet

8. Ergebnis der Prüfung

- ☐ Keine Mängel festgestellt
- ☐ Mängel festgestellt (Details im Anhang)

9. Maßnahmen bei Mängeln

- ☐ Sofortmaßnahmen getroffen
- ☐ Nachprüfung erforderlich
- **Empfohlene Maßnahmen:**

Unterschrift Techniker: _____

Unterschrift Betreiber: _____