

		Anschrift:	Schnieringshof 14 45329 Essen
		Tel:	0201/8959 - 884
		BN:	66.820
		Stadtbezirk	VIII
		Auftrags Nr.	006
Grün & Gruga - Rahmenvereinbarung Bodenuntersuchungen			
Probenahmestelle	BM Ludwig-Kessing Park 45309 Essen	Datum, Probenehmer	10.07.2026, Peters

Proben Nr.	Aufschluss	Tiefe [m u. GOK]	Art der Probe
MP 1	BK 1	0,07 – 0,15	Auffüllung; Kies, schwach sandig, Kieskorn = z.T. Bauschutt und Schlackereste
	BK 2	0,05 – 0,15	Auffüllung; Kies, schwach sandig, Kieskorn = z.T. Bauschutt und Schlackereste
	BK 3	0,05 – 0,15	Auffüllung; Kies, schwach sandig, Kieskorn = z.T. Bauschutt und Schlackereste

Bewertung:

Aus den drei am 10.07.2026 abgeteufte Kernbohrungen BK 1, BK 2 und BK 3 wurden nach einer organoleptischen Ansprache drei Proben aus den Auffüllungen sowie drei Schwarzdeckenproben entnommen.

Die organoleptisch gleichartigen Proben der aufgefüllten Böden der drei Kernbohrungen BK 1, BK 2 und BK 3 wurden zur Mischprobe **MP 1** zusammengefügt und diese gemäß Anlage 1, Tabelle 3, BM-0* der Ersatzbaustoffverordnung untersucht.

In der Probe **MP 1** wurden u.a. 100 mg/kg PAK nach EPA im Feststoff ermittelt. Dieser Wert überschreitet den Materialwert BM-F3 (30 mg/kg). Damit sind die durch diese Probe repräsentierten aufgefüllten Bodenmaterialien gemäß EBV nicht verwertbar („> BM-F3“). Die Probe **MP 1** konnte aufgrund von zu geringem Probenmaterial nicht ergänzend auf die Parameter der Deponieverordnung untersucht werden.

Die durch die untersuchte Probe **MP 1** repräsentierten Bodenmaterialien sind gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) als „nicht gefährlich“ einzustufen und unter der Abfallschlüsselnummer 17 05 04 zu entsorgen.

Essen, den 07.08.2026